

Opname dd.: april 2020

Plaats

School **KBS Leeuwarden**
Adres **St. Thomas**
Postcode **Averkampstraat 10**
8916 EL
BrinNr. **11KJ**

telefoon: 058 2121734

E-mail: directie@thomasschool.nl

directeur:

conciërge:

Info:

contact persoon:

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren	1957	1987	1997	2001	bouwlagen: 2
# dakvorm	plattendak				
Isolatie	vloer	deels	wanden	ja	dak ja anders
Info:					beglazing: dubbel

GASmeter **G 16** stand: **223659** opm.: bouwjaar: **1998**
Verwarming Lokalen

Verwarming	radiatoren	Fabricaat: onbekend	opm.: ?
Therm. ventielen:	ja deels	Fabricaat: Heimeier	opm.: geen
Voet ventielen:	ja	Info: geen	
Leidingnet:	kruipruimte	dikwandig	opm.: geen isolatie bij ketels
Leidingnet:	plafond	dikwandig	opm.: geen
Info:	geen	precisie kunststof	

KETELHUIS

Bouwkundig:	lichte wanden	Asbest: geen
Ligging ketelruimte:	in dakopbouw verdieping	in kelder aan buitengevel inpandig
Info:	geen	

Ketel:	Fabricaat:	Type:	HR	kW Hs	kW	Belasting	Vermogen	Ontsteking	opm.	bouwjr:
1x	NEFIT	EcomLine	HR 30	32	29,9	gloeispiraal			opm. Groep Gemsch ruimte	2005
1x	NEFIT	TopLine	HR 100	107,1	99,5	gloeispiraal			opm. Groep Leslokalen	2021
			totaal	139,1	129,4					
Ketel:	Fabricaat: Intergas	Type: HRE 30 solo		30,3	26,3	bougie			opm. lokalen 5, 6 27-32	2000
Ketel:	Fabricaat:	Type:							opm. geen	bouwjr:
Ketel:	Fabricaat:	Type:							opm. geen	bouwjr:
toestel	Fabricaat:	Type:							opm. geen	bouwjr:

Bijzonderheden: ?

Belasting > 130 kW? ja: NEN 3028

Vermogen > 100 kW? ja: SCIOS keuren

Beluchting: rooster

Ontluchting: kanaal door dak

Rookgasafvoer: Alu dikw alu

Rookgasafvoer: Alu dikw alu

Rookgasafvoer: Alu

Verbrandingslucht: Uit gecombineerde dakkap

Info:

herkeur dd:

afmeting:

afmeting: 150

afmeting: DN 80

afmeting: DN 100

afmeting: geen

afmeting: geen

Info: geen

Info: geen

Info: geen

Info: geen

Info: geen

Info: geen

Verwarming:

Info: geen

Info: geen

Overstort: elk toestel 1/2"

Manometer: op aansluitgroep

Expansievat: Flexcon 50 / 1,0 groep Lokalen

bouwjr: 2005

Expansievat: Flexcon 18 / 1,0 groep Gemeenschapsruimte

Vulkaan waterleiding: wasmachinekraan

keerklep: CA

Info: keerklep in aansluitleiding

KetelPomp fabricaat:

Type:

Volt: 230

bouwjr: 2005

Afsluiters:

DN:

flens / draad:

Gasleiding: staal

DN:

1 1/2"

Druk: 25 mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer: pvc

DN:

50

Verdeler / verzamelaarDN: [geen](#)**Groep 1** Naam: [Lesiokalen](#)

ketel [Nefit](#) Type: [TopLine HR 100](#)
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [Magna 50-60 F](#)
Afsluiters: [Kogel](#)
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Info: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr: [2005](#)
Volt [230](#) aansluitingen: [flens](#) bouwjr: [2005](#)
DN: [40](#) [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [40](#) Info: [geen](#)

Groep 2 Naam: [Gemeensch. ruimte en Personeelskamer](#)

ketel [Nefit](#) Type: [EcomLine HR 30 class](#)
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) [Nefit](#) Type: [UPS 25-50](#)
Afsluiters: [Kogel](#)
Leidingwerk: [Staal](#)
Ontluchter: [Spirovent](#) [BAD 50 L](#)
Info: [geen](#)

Info: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr: [2005](#)
Volt [230](#) aansluitingen: [draad](#) bouwjr: [2005](#)
DN: [25](#) [draad](#) Info: [geen](#)
DN: [50](#) Info: [geen](#)

Groep 3 Naam: [Lokalen 5, 6 27-32](#)

ketel [Intergas](#) Type: [HRE 30](#)
Pomp fabrikaat: Type: [A-label](#)
Afsluiters: [Kogel](#)
Leidingwerk: [precisie](#) [kunststof](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Info: [geen](#)

Volt [230](#) Motor: bouwjr: [2017](#)
DN: [22](#) aansluitingen: bouwjr: [2017](#)
DN: [22](#) [draad](#) Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Groep 4 Naam:

Driewegklep: Type:
Pomp fabrikaat: Type:
Afsluiters:
Leidingwerk:
Ontluchter:
Info: [geen](#)
Overig: [geen](#)

Info: [geen](#)

DN: Motor: bouwjr:
Volt aansluitingen: bouwjr:
DN: Info: [geen](#)
DN: Info: [geen](#)

Regeling

[2x Nefit MBC 5 modulerende cascade regeling](#)
[1x Chronotherm IV](#) [AWB](#)

Info: [geen](#)Info: [geen](#)Info: [geen](#)bouwjr: [2005](#)bouwjr: [2000](#)bouwjr: [0](#)Info: [geen](#)Info: [geen](#)Info: [geen](#)Info: [geen](#)**Tapwater verwarming**

[E-boiler](#) inhoud [10](#) liter Fabrikaat: [Daalderop Close In](#)
inhoud liter Fabrikaat:
inhoud liter Fabrikaat:

Info: [in aanrecht keukentje](#) bouwjr: [?](#)Info: bouwjr: [0](#)Info: bouwjr: [0](#)Info: [geen](#)Info: [geen](#)**Ventilatie**

[MV box op afzuiging toiletgroepen](#) [2x](#)
[Luchtbehandeling](#) [Itho](#) [WTW Schoolventilatie](#)
[Mechanische Ventilatie](#) [op de nw lokalen bg](#) [1x grote MX](#)

bouwjr: [0](#)bouwjr: [div](#)bouwjr: [2000](#)**14x**