

Opname dd.: juni 2019

Versie 221024

Plaats

School **KBS Wytgaard**
Adres **Teake Jan Roordaschool**
Postcode **Tjissema 6**
9089 BG

BrinNr. 12FL

telefoon: 058 2551792

E-mail: sandra.rodenhuis@tjroordaschool.nl

directeur:

conciërge:

contact persoon:

Info: geen

BOUWKUNDIG
 Bouwkundige Bouwjaren 1981 2006 1 personeelskamer bouwlagen: 1
 dakvorm platdak pannendak
 Isolatie vloer nee wanden ja dak ja anders beglazing: dubbel 2011
 Info:

GASmeter **G 16** stand: **104760** opm.: bouwjaar: **1998**
Verwarming Lokalen
 Verwarming radiatoren Fabricaat: onbekend opm.:
 Therm. ventielen: ja deels Fabricaat: Danfoss Heimeier TA opm.: geen
 Voet ventielen: ja deels Info: geen
 Leidingnet: kruipruimte dikwandig precisie kunststof opm.: geen
 Leidingnet: plafond dikwandig precisie kunststof opm.: geen
 Info:
KETELHUIS
 Bouwkundig: lichte wanden Asbest: geen
 Ligging ketelruimte: in dakopbouw verdieping in kelder aan buitengevel inpandig
 Info: ruimte 24

Ketel:	Fabricaat:	Type:	kW Hs	kW	Belasting	Vermogen	Ontsteking	opm.	bouwjr:
1x	NEFIT	Topline 2	70	64,7				geen	2021
1x	NEFIT	Proline HRC30	32	29,9				combiketel	2021
								geen	
								geen	
								geen	
								geen	
								geen	
toestel								geen	
totaal			102	94,6					

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW? nee

Vermogen > 100 kW? nee niet SCIOS keuren

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting: rooster deur

afmeting: 300 x 300 2x

Info: geen

Ontluchting:

afmeting:

Info: geen

Rookgasafvoer: Alu

afmeting: DN 100

Info: geen

Rookgasafvoer: Alu

afmeting: DN 80

Info: geen

Rookgasafvoer: Alu

afmeting: geen geen

Info: geen

Verbrandingslucht: Uit combi dakdoorvoer

afmeting: geen geen

Info: geen

Info: geen

Verwarming:

Info: De beide toestellen voeden individueel een groep

Overstort: elk toestel 1/2"

Info: geen

Overstort: elk toestel 1/2"

Manometer: op aansluitgroep

Expansievat: Flexcon 80 / 0,5

bouwjr: 2010

Vulkaan waterleiding: slangwartelkraan

keerklep: CA

Info: keerklep direct achter kraan;

KetelPomp fabricaat: Grundfos Remeha Wilo

Type:

Volt: 230

bouwjr: 2021

Afsluiters: Cascadeset

DN:

2"

flens / draad:

Gasleiding: staal

DN:

5/4"

Druk:

25

mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer: pvc

DN:

50

Verdeler / verzamelaarDN: [geen](#)

Groep Naam: ["Groen"](#) Info: [De linker ketel HR 65](#)
Driewegklep: Type: DN: Motor: bouwjr:
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [UPER 25-80](#) Volt [230](#) aansluitingen: bouwjr: [2021](#)
Afsluiters: [STA inregelafsluiters](#) DN: [40](#) [draad](#) Info: [geen](#)
Leidingwerk: [Staal](#) [ketelaansluitingen koper](#) DN: [40](#) Info:
Ontluchter:
Info: [Liggende openverdeler onder de ketel: geen installatiezijdige pomp gevonden](#)

Groep 2 Naam: ["Rood"](#) Info: [De rechter \(combi\) ketel HRC 30](#)
Driewegklep: Type: DN: Motor: bouwjr:
Pomp fabrikaat: [Grundfos](#) Type: [UPER 25-80](#) Volt [230](#) aansluitingen: bouwjr: [2021](#)
Afsluiters: [STA inregelafsluiters](#) DN: [25](#) [draad](#) Info: [geen](#)
Leidingwerk: [Staal](#) [ketelaansluitingen koper](#) DN: [25](#) Info: [geen](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Groep 3 Naam: Info: [geen](#)
Driewegklep: Type: Motor: bouwjr:
Pomp fabrikaat: Type: Volt aansluitingen: bouwjr: [0](#)
Afsluiters: DN: Info: [geen](#)
Leidingwerk: DN: Info: [geen](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)

Groep 4 Naam: Info: [geen](#)
Driewegklep: Type: Motor: bouwjr:
Pomp fabrikaat: Type: Volt aansluitingen: bouwjr: [0](#)
Afsluiters: DN: Info: [geen](#)
Leidingwerk: DN: Info: [geen](#)
Ontluchter:
Info: [geen](#)
Overig: [geen](#)

Regeling [1x Nefit MBC 5 modulerende regelaar jaarklok](#) Info: [geen](#) bouwjr: [2018](#)
[1x Nefit ModuLine 30](#) Info: [geen](#) bouwjr: [2019](#)
[2x overwerktimer](#) Info: [geen](#) bouwjr: [2021](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Tapwater verwarming

[de rechter ketel is een combiketel](#)
inhoud liter Fabricaat: Info: bouwjr: [0](#)
inhoud liter Fabricaat: Info: bouwjr: [0](#)
Info: [geen](#)
Info: [geen](#)

Ventilatie [Personeelskamer, directie en IB](#) bouwjr: [2006](#)
[1x toiletgrc Dakventilator](#) bouwjr: [oud](#)