Bisschop Möller Stichting *Onderwijsbureau Meppel B.V.*

Winkelman engineering & consultancy

Opname dd.:

Plaats		**Bolsward**
School	**gymlok.**	**St. Maarten**
Adres		**Plein 1455-1**
Postcode		**8701 EW**

BrinNr. **16UZ**

telefoon: 0515 572418
E-mail: directiesintmaartenschool@gmail.com
directeur: hr Age Huitema
conciërge: contact persoon:
Info: geen

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwjaren 1987 bouwlagen: 1
dakvorm platdak
Isolatie vloer nee wanden ja dak ja anders beglazing: enkel
Info:

GASmeter G **16** stand: opm.: Er is een tussenmeter t.b.v. unit BSO bouwjaar: 1998

Verwarming Lokalen

Verwarming lucht Fabricaat: Brink opm.:
Therm. ventielen: Fabricaat: opm.: geen
Voet ventielen: Info: geen
Leidingnet: Luchtkanalen hoog opm.: geen
Leidingnet: retour retour opm.: geen
Info: geen

KETELHUIS

Bouwkundig: steen Asbest: geen
Ligging ketelruimte: aan buitengevel
Info: geen

				kW Hs Belasting	kW Vermogen	Ontsteking			
Ketel:		Fabricaat: **BRINK**							
	1x	Type: Allure	B 16	20	16	bougie	opm. geen	**bouwjr:**	2006
Ketel:		Fabricaat:							
	1x	Type: Allure	B 25	31	25	bougie	opm. geen	bouwjr:	2006
			totaal	51	41				

Bijzonderheden:
Belasting > 130 kW? **nee**
Vermogen > 100 kW? **nee** gekeurd dd: herkeur dd:

Beluchting:	rooster	deur		afmeting: 500 x 500	Info: geen
Ontluchting:			door dak	afmeting: DN 180	Info: geen
Rookgasafvoer:	Alu			afmeting: DN 80	Info: geen
Rookgasafvoer:	Alu			afmeting: DN 80	Info: geen
Rookgasafvoer:	Alu			afmeting:	Info: geen
Verbrandingslucht:	Uit gecombineerde dakkap			afmeting: DN 80	Info: geen

Info:

Verwarming:

Info: geen
Overstort: Info:
Overstort: Manometer:
Expansievat: bouwjr:

Vulkraan waterleiding: keerklep: - Info:
KetelPomp fabricaat: Type: Volt: 230 bouwjr:
Afsluiters: DN: flens / draad:
Gasleiding: koper DN: 25 22 Druk: 25 mbar Filter: geen Info: geen
Condensafvoer: pvc DN: 40

Overig: geen

Regeling dag/nacht thermostaten Info: bouwjr: 2006
relais en schakelklok Info: in de ketelruimte bouwjr: 2006
Info: bouwjr:

Tapwater verwarming

indir.gest. **boiler** inhoud 300 liter Fabricaat: De Jong M300 55kW bouwjr: 2019
ketel voor boiler REMEHA Calenta Ace 25s Info: bouwjr: 2019
inhoud liter Fabricaat: Info: bouwjr: 0

Info: geen

Ventilatie Fabricaat: bouwjr: 2006