

Opname dd.:

Plaats

School**KBS****Bolsward****St. Maarten****Adres****Plein 1455-1****Postcode****8701 EW**BrinNr. **16UZ**

telefoon:

0515 572418

E-mail:

directiesintmaartenschool@gmail.com

directeur:

conciërge:

contact persoon:

Info:

geen

BOUWKUNDIG

Bouwkundige Bouwwaren

1962

1968

2001

na brand

2003

bouwlagen: 2

dakvorm

plattendak

schuindak

Isolatie

vloer

ja

wanden

ja

dak

ja

anders

beglazing: dubbel

Info:

GASmeter**G****65**

stand:

opm.: Instrmet T5420

bouwjaar:

2000

Verwarming Lokalen

Verwarming

radiatoren

Fabricaat: onbekend

opm.:

Therm. ventielen:

ja

deels

Fabricaat: Danfoss Heimeier TA

opm.: geen

Voet ventielen:

ja

deels

Info: geen

Leidingnet:

kruipruimte

dikwandig

precisie

kunststof

opm.: geen

Leidingnet:

plafond

dikwandig

precisie

kunststof

opm.: geen

Info:

geen

KETELHUIS

Bouwkundig:

lichte wanden

Asbest: geen

Ligging ketelruimte:

1e verdieping

in pandig

Info:

geen

Ketel:	Fabricaat:	Type:	HR	65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen	bouwjr:	2000
Ketel:	Fabricaat: NEFIT	Type: EcomLine	HR 65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen			
Ketel:	Fabricaat:	Type: EcomLine	HR 65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen			
Ketel:	Fabricaat:	Type: EcomLine	HR 65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen			
Ketel:	Fabricaat:	Type: EcomLine	HR 65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen			
Ketel:	Fabricaat:	Type: EcomLine	HR 65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen			
Ketel:	Fabricaat:	Type: EcomLine	HR 65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen			
Ketel:	Fabricaat:	Type: EcomLine	HR 65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen			
Ketel:	Fabricaat:	Type: EcomLine	HR 65	68	64,7	gloeispiraal	opm.:	geen			
totaal			340	323,5							

Bijzonderheden:

Belasting > 130 kW?

ja

NEN 3028

Vermogen > 100 kW?

ja

Scios keuren

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting:

kanaal

afmeting: DN 200

Info: geen

Ontluchting:

mv box

afmeting: DN 125

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: DN 80

geen

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: DN 80

geen

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: geen

geen

Info: geen

Verbrandingslucht:

Uit gecombineerde dakkap

afmeting: geen

geen

Info: geen

Info:

Groep 1**Verwarming:**

bouwjr:

2013

Info:

geen

Overstort:

elk toestel 1/2"

Info:

Overstort:

elk toestel 1/2"

Manometer: op aansluitleiding expansievat
bij verdeler in kelder

bouwjr:

2008

Expansievat:

Flexcon 140 / 1,0

Vul kraan waterleiding:

slangwartelkraan

keerklep: -

Info:

KetelPomp fabricaat:

Grundfos

Type:

Volt: 230

bouwjr:

2000

Afsluiters:

Cascadeset

DN:

25

flens / draad:

Gasleiding:

staal

DN:

div.

Druk:

25

mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

50

Verdeler / verzamelaar				in de kelder				DN: -							
1,2															
Groep 2				Naam: Gemeenschappelijke ruimte				Info: geen							
Driewegklep:		L&G		Type: VB21.40				DN: G620		Motor: SQL 33.002		bouwjr: -			
Pomp fabrikaat:		Ha-Es		Type: P 40-1				Volt 220/380		aansluitingen: flens		bouwjr: -			
Afsluiters:		Sisto		CVpatent		Pets		DN: 50		flens		Info: geen			
Leidingwerk:		Staal				Econ		DN: 40		Info: geen					
Ontluchter:						Ubel									
Info:		geen													
2.2															
Groep 3				Naam: lokalen Zuid oost				Info: geen							
Driewegklep:				Type: BF 21.50				DN: 50		Motor: SQL		bouwjr: -			
Pomp fabrikaat:		Ha-Es		Type: P 50				Volt 220/380		aansluitingen: flens		bouwjr: -			
Afsluiters:		Sisto		CVpatent		Pets		DN: 50		flens		Info: geen			
Leidingwerk:		Staal				Econ		DN: 50		Info: geen					
Ontluchter:						Ubel									
Info:		geen													
Groep 4				Naam: tussenlid				Info: geen							
Driewegklep:				Type: draad				DN: 25		Motor: SQL		bouwjr: -			
Pomp fabrikaat:		Ha-Es		Type: P 30 ??				Volt 220/380		aansluitingen: flens		bouwjr: -			
Afsluiters:		Sisto		CVpatent		Pets		DN: 25		flens		Info: geen			
Leidingwerk:		Staal				Econ		DN: 25		Info: geen					
Ontluchter:						Ubel									
Info:		geen													
4.2															
Groep 5				Naam: lokalen noord-west				Info: geen							
Driewegklep:				Type:				DN: 50		Motor: SQL		bouwjr: -			
Pomp fabrikaat:		Grundfos		Magna 1		50-60 F240		Volt 230		aansluitingen: flens		bouwjr: -			
Afsluiters:		Sisto		CVpatent		Pets		DN: 50		flens		Info: geen			
Leidingwerk:		Staal				Econ		DN: 50		Info: geen					
Ontluchter:						Ubel									
Info:		geen													
Overig:		geen													
Regeling		Nefit		MBC 5		modulerende cascade regeling		Info: in de ketelruimte				bouwjr: 2000			
		2x Cenvax		MG315		groepen regelaar		Info: in de schakelkast kelder				bouwjr: 2000			
		Cenvax		BD 201		multicontrol		Info: in directiekamer				bouwjr: 2000			
Info:		geen													
Info:		geen													
Info:		geen													
Info:		geen													
Tapwater verwarming															
		E-boiler		inhoud		80 liter		Fabricaat: Daalderop		KMD		Info: in keukentje verd		bouwjr: 0	
		E-boiler		inhoud		10 liter		Fabricaat: Daalderop				Info: in aanrecht keukentje		bouwjr: 0	
				inhoud		liter		Fabricaat:				Info:		bouwjr: 0	
Info:		geen													
Info:		geen													
Ventilatie		MV box		tbv kelder en MV ruimte				Fabricaat: Itho						bouwjr: 2000	
		Dakventilatoren		afzuiging toiletgroepen				Fabricaat: Rozenberg						bouwjr: 2004	
		WTW		Hoogbouw 2000 12 lokalen				Fabricaat: Rozenberg		Liberty 2020		LKB 1		bouwjr: 2010	
		WTW		laagbouw 4 lokalen				Fabricaat: Rozenberg		Liberty 1010		LBK 2		bouwjr: 2010	
		WTW		5 lokalen				Fabricaat: Ned Air						bouwjr: 2004	
				Per lokaal een motorklep met CO2 sturing op Itho opnemer											
Airco		De WTW		hoogbouw heeft Topkoeling				Rozenberg							
		Chiller		naast de unit op het dak				Fabricaat: Trane		ID: T0087/VGA200		R 407c		50,9 kW	
														bouwjr: 2011	