

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanleg sportpark Swanla Zevenhuizen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zuidplas
Referentie: 22-257-ZP

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
bestek: post 760080

Vraag:

In de stukken wordt een GR-waarde van <45 geeïst. In de NEN12193 en eisen van NOCNSF-KNVB wordt een GR-waarde van <50 omschreven. Ons verzoek is het aanhouden van de norm en GR verblindingswaarde <50, omdat armaturen doorgaans worden ontwikkeld om te voldoen aan de normering(en).

Antwoord:

De eis wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 1 okt 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
CAR verzekering

Vraag:

Het is gebruikelijk dat de opdrachtgever een CAR verzekering heeft. Kan hier gebruik van worden gemaakt? Zo niet kan er een bestekspost hiervoor worden opgenomen.

Antwoord:

Zie bepaling 3.5 in de leidraad. Opdrachtgever beschikt voor dit werk over een doorlopende CAR verzekering. Er zal geen post worden opgenomen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gehele werk

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage: Spelregels Social Return

Vraag:

Over alle opdrachten waarin social return als voorwaarde is opgenomen, is het gemiddelde percentage social return 5% van de opdrachtwaarde. Kunt u dit aanpassen naar maximaal 3% van de loonsom?

Antwoord:

Dit is een bepaling vanuit het beleid vanuit de gemeente Zuidplas. Het percentage is gewijzigd van 5% naar 2% van de aanneemsom. Invulling kan eventueel buiten het project om gedaan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gehele werk

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

4 310020 + 410020 + 510020

Vraag:

Vervoeren naar plaats verwerking. Waar is de plaats verwerking?

Antwoord:

Zie bestekspost 611020, verwerken in cunet veld 4

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

322030 + 422030 + 523030

Vraag:

Vervoeren naar plaats verwerking. Waar is de plaats verwerking?

Antwoord:

Zie bestekspost 611020, verwerken in cunet veld 4

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

6 331010 + 431010 + 531010 + 631010

Vraag:

Dient dit materiaal nog te worden afgestrooid met fijnere fractie, om de sporttechnische eisen te kunnen behalen? Zo ja, kunt u hiervoor dat een bestekspost voor opnemen?

Antwoord:

Of afstrooien noodzakelijk is, is voor risico aannemer en afhankelijk van de werkwijze. Er moet een mooi gesloten sporttechnische laag worden opgeleverd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gehele werk

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

331020 + 43102 + 531020 + 631020

Vraag:

U schrijft hier voor een shockpad: Type ProField 12/50. Hier bovenop komt onze kunstgrasmat. Wij gaan ervanuit dat indien de sporttechnische eigenschappen niet worden gehaald dat dit voor risico opdrachtgever is? (wij staan namelijk niet met dit systeem op de SPL).

Antwoord:

Het heeft de voorkeur om deze shockpad toe te passen, conform de RAW bepalingen is het of gelijkwaardig. Minimale dikte is 12 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

341 + 441 + 541 + 641

Vraag:

341 - betonplaten - icm Bijlage Productlijn Esthetische vloerplaten. Dienen de betonplaten bij Struijk vandaan te komen, of is o.g. ook toegestaan? (deel 1 - par 11)

Antwoord:

Het heeft de voorkeur om deze betonplaten toe te passen, conform de RAW bepalingen is het of gelijkwaardig. Voor gelijkwaardigheid wordt gekeken naar de technische omschrijving bestek. Ter beoordeling opdrachtgever en voor risico inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

342010

Vraag:

Welk type (nr.)/leverancier.

Antwoord:

Er is geen leverancier voorgeschreven, mogelijkheid is Falcoleun beugels of gelijkwaardig

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

523040 + 610020 + 623030

Vraag:

Waar is het Stadspark gelegen?

Antwoord:

Het stadspark ligt direct naast veld 4, rijafstand ca. 200 meter

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Paragraaf 71 06 20 lid 02: kunstgrasmat

Vraag:

U schrijft "Poolgewicht: groter of gelijk aan 33 gr/mm/m²". Poolgewicht van 33 gram/mm/m² is bijzonder licht, normaliter is dit ca. 45 gram. Wilt u om te voorkomen dat er zeer open systemen worden aangebracht dit gewicht verklaren of een minimaal stekenaantal vermelden?

Antwoord:

De bepaling is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Paragraaf 71 06 20 lid 02: kunstgrasmat

Vraag:

U schrijft "Garendimensies: minimaal 360 #m en maximaal 450 #m". Wij gaan ervan uit dat u hiermee alleen de rechte hoofdvezel bedoelt en niet de getexturiseerde vezel die minimaal 240 micron dik is?

Antwoord:

De bepaling is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Paragraaf 71 06 20 lid 02: kunstgrasmat

Vraag:

U schrijft per steek 6 ongetextureerde monofilament vezels en 4 st getextureerde monofilament vezels. Mogen wij aannemen dat u hiermee

bedoelt minimaal 6 ongetextureerde monofilament vezels, om te voorkomen dat u naar 1 specifiek type kunstgras verwijst?

Antwoord:

Aanname klopt, is de minimale eis

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gehele werk

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Paragraaf: 71 06 03 Pro field

Vraag:

U schrijft hier een specifiek en nieuw type shockpad voor van de firma Schmitz. Het kwaliteitssystem gaat uit van gecertificeerde systemen inclusief toplaag en shockpad / infill en is het niet zonder meer mogelijk en /of toegestaan hiervan af te wijken. Mogen wij ervan uitgaan dat u hiermee tevens 'of gelijkwaardig' bedoelt en hiervoor de functioneel/technische prestaties en eigenschappen van andere shockpads van minimaal 12 mm dikte en conform de bedrijfsgebonden goedgekeurde declaraties ook toestaat? Zo niet, wilt u dan de status goedkeuring bij inschrijving laten vervallen waarmee u tevens alle 'nieuwe' soorten mineral-fill systemen als pilot toestaat?

Antwoord:

Klopt, volgens de RAW bepaling is het of gelijkwaardig. Waarbij de minimale dikte van de foam of shockpad 12 mm dient te zijn. Pilot velden zijn binnen dit werk niet toegestaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Post 332020, 432020, 532020 en 632020: Aanbrengen Toplaag

Vraag:

Infillzand is onderdeel van de declaratie en M4a is naast specifieke gradering ook geen geldende norm hierin. Wilt u de beschrijving van het infillzand NOCNSF-M4a, wijzigen in infillzand conform declaratie KZS?

Antwoord:

De betreffende besteksposten zijn aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Post 331020, 431020, 531020 en 631020: Sporttechnische laag

Vraag:

U schrijft hier een specifiek en nieuw type shockpad voor van de firma Schmitz. Het kwaliteitssorgsysteem gaat uit van gecertificeerde systemen inclusief toplaag en shockpad / infill en is het niet zonder meer mogelijk en /of toegestaan hiervan af te wijken. Mogen wij ervan uitgaan dat u hiermee tevens 'of gelijkwaardig' bedoelt en hiervoor de functioneel/technische prestaties en eigenschappen van andere shockpads van minimaal 12 mm dikte en conform de bedrijfsgebonden goedgekeurde declaraties ook toestaat? Zo niet, wilt u dan de status goedkeuring bij inschrijving laten vervallen waarmee u tevens alle 'nieuwe' soorten mineral-fill systemen als

pilot toestaat?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 14.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gehele werk

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Tekening 22-257-ZP-DO-NS

Vraag:

Ten noorden van veld 4 gaat een kolkleiding door het talud en waterpartij heen. Gaat dit (gezien er geen rioleringshoogtes bekend zijn) goed? Is het niet beter deze leiding met uitstroombak uit te laten monden op de waterpartij achter veld 4?

Antwoord:

Dit klopt, dit betreft een tijdelijke afvoer. Ten tijde van de uitvoering van de velden zijn de nieuwe watergangen aan de Noord en Oostzijde nog niet gereed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gehele werk

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek, algemeen

Vraag:

Voor deze werkzaamheden gaan wij zand en grond ontgraven t.b.v. diverse zaken. Voor deze ontgravingswerkzaamheden zijn wij verplicht een KLIC-melding te doen. Kunt u voor deze melding een bestekspost opnemen waarin wij de kosten voor deze melding kunnen benoemen?

Antwoord:

Het doen van een KLIC-melding is een wettelijke verplichting en hoort daarom in uw AK&WR te zijn meegenomen. Er is daarom geen aparte bestekspost voor opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bestek, hfdst. 3, 01 15 02

Vraag:

Wilt u de garantie aanpassen aan de meest actuele geldende garantie van de BSNC inclusief de daarbij behorende vergoeding?

Antwoord:

De BSNC garantie bepalingen waar u op doelt zijn nog niet definitief. De bepaling wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bestek, hfdst. 3, 01 10 02

Vraag:

U geeft aan dat de aannemer zorgt draagt voor de melding grondstromen in het kader van het besluit bodemkwaliteit. In het kader van deze melding dienen wij de kwaliteit van het matig humeus zand (bestekspost 610010) wat ontgraven en vervoerd wordt te weten. Tevens dienen wij dit te overleggen aan de omgevingsdienst en het bevoegd gezag. Kunt u een partijkeuring van dit matig humeus zand overleggen?

Antwoord:

Voor de te ontgraven grond is geen aparte partij keuring beschikbaar. Het gehele te bebouwen gebied is vooraf bemonsterd en de vrijkomende grond blijft binnen dit werkgebied, waardoor een aparte melding hiervoor niet noodzakelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bestek, hfdst. 3, 01 10 02

Vraag:

U geeft aan dat de aannemer zorgt draagt voor de melding grondstromen in het kader van het besluit bodemkwaliteit. In het kader van deze melding dienen wij de kwaliteit van het M3c zand wat ontgraven en vervoerd wordt te weten. Tevens dienen wij dit te overleggen aan de omgevingsdienst en het

bevoegd gezag. Kunt u een partijkeuring van dit M3 zand overleggen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 3, 01 10 02

Vraag:

U geeft aan dat de aannemer zorgt draagt voor de melding grondstromen in het kader van het besluit bodemkwaliteit. Kunt u voor deze melding een bestekspost opnemen waarin wij de kosten voor deze melding kunnen benoemen?

Antwoord:

Melding grondstromen is een wettelijke verplichting en hoort daarom in uw AK&WR te zijn meegenomen. Er is daarom geen aparte bestekspost voor opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bestek, hfdst. 3, 01 04 01, lid 01

Vraag:

U geeft hieraan dat de risicoregeling volgens de Standaard niet van toepassing is. Wat wordt er gedaan bij eventuele prijsstijgingen vanaf 1 januari 2026? Zijn eventuele prijsstijgingen te bespreken waarbij de prijs op de inschrijfdatum leidend is?

Antwoord:

Uitgangspunt is uitvoering begin 2026 waardoor eventuele prijsstijgingen in de prijs moeten zijn opgenomen. Extreme niet te voorziene prijsstijgingen zijn op basis van gelijkheids beginsel bespreekbaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bestek, hfdst. 2.2, bestekspost 740020

Vraag:

Houdt u er rekening in de planning mee dat het hekwerk pas geproduceerd kan worden na goedkeuring constructieberekening.

Antwoord:

Op tijd aanleveren constructie berekening is voor de opdrachtnemer, goedkeuring is binnen een aantal dagen na aanlevering gerealiseerd. Bij het opstellen van de planning kan dit worden meegenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 2.2, bestekspost 740020

Vraag:

Gaat het om een constructieberekening van de staanders?

Antwoord:

Dit klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 2.2, bestekspost 740020

Vraag:

Naar onze mening komt het hekwerk in betonplaten te staan. Is een berekening van de hoeveelheid beton noodzakelijk?

Antwoord:

Dit klopt maar de berekening is leidend hierin.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 2.2, bestekspost 740020

Vraag:

U geeft aan dat er constructieberekeningen gemaakt moeten worden van alle ballenvanger, hekwerken t.b.v. reclame en alle afrasteringen op het sportpark om zodoende de hoeveelheid beton per staander te bepalen. Mocht uit deze berekeningen blijken dat iedere staander met een bepaalde hoeveelheid beton omstort dient te worden, hoe wordt dit verrekend?

Antwoord:

Indien aangetoond wordt dat er een bepaalde hoeveelheid beton noodzakelijk is, zal dit als aanvullend werk worden afgerekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 2.2, bestekspost 720010

Vraag:

Kunt u aangeven van welke leverancier deze afvalbakken zijn?

Antwoord:

Hier is geen voorkeurs leverancier voor bepaald. Mogelijkheid is leverancier Binquer, artikelnr 50549541101 t.b.v. beugel. Kunststof rolcontainer zijn

meerdere mogelijkheden voor. De bestekspost is inhoudelijk aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 2.2, bestekspost 611010

Vraag:

Volgens ons klopt de te leveren hoeveelheid M3c zand niet. Dient dit geen 120 m3 i.p.v. 1200 m3 te zijn?

Antwoord:

Uw berekening klopt, is een verrekenbare post in verband met een mogelijk tekort aan M3C zand wat vrijkomt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 2.2, bestekspost 610020

Vraag:

Kunt u aangeven wat de transportafstand is waar wij rekening mee dienen te

houden?

Antwoord:

Het stadspark ligt direct naast veld 4, rijafstand ca. 200 meter

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 2.2, bestekspost 34210

Vraag:

Kunt u aangeven welke type fietsbeugel dit betreft en van welke leverancier deze fietsbeugels zijn?

Antwoord:

Er is geen leverancier voorgeschreven, mogelijkheid is Falcoleun beugels of gelijkwaardig

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 2, lid 04

Vraag:

De analyse aanwezig M3c zand zit niet bij de aanbestedingsdocumenten. Kunt u deze bij de nota van inlichtingen voegen?

Antwoord:

Klopt, deze analyse wordt na gunning verstrekt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek, hfdst. 1, lid 05

Vraag:

U hanteert een maximale uitvoeringsperiode van 12 weken voor het gehele werk. Dit lijkt ons gezien de omvang en hoeveelheid werk, leveringen en levertijden van materialen en de “winterperiode” niet haalbaar. Kunt u de maximale uitvoeringsperiode verlengen naar maximaal 20 weken?

Antwoord:

Tijdsbepaling blijft staan, uitgaande van werkbare werkweken. Einddatum is bepaald i.c.m. vrijgave oude complex VV Groeneweg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, Hfdst. 3, par. 3.5 Verzekering

Vraag:

Verzekerde partijen zijn tevens de opdrachtgever, diens directie en diens adviseurs. Het is voor gegadigde (praktisch) niet uitvoerbaar om tot bedingen dat specifieke clausules in de polis worden opgenomen of per opdrachtgever verklaringen af te geven. Onze verzekeraar acht da ongewenst. Onze polis biedt standaard dekking voor de opdrachtgever (in de hoedanigheid als opdrachtgever) in het geval dit gecontracteerd is. Wij verzoeken u dan ook om deze verplichting te laten vervallen dan wel om te accepteren dat het doel van de verplichting op een andere manier verwezenlijkt wordt, door middel van een al reeds bestaande clausule in de polis?

Antwoord:

Dit zijn standaard voorwaarden van een WA-verzekering van de opdrachtnemer, omschrijving blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gehele werk

Beantwoord op:

10 okt 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, Hfdst. 3, par. 3.5 Verzekering

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten wordt niet gerept over de aansprakelijkheid van de inschrijver (hiermee bedoelen we niet het verzekerd bedrag van de verzekering). Daardoor is de aansprakelijkheid volgens de wet onbeperkt. Onbeperkte aansprakelijkheid acht gegadigde niet passend, is niet verzekeraar en wijkt af van hetgeen de Gids Proportionaliteit voorschrijft. Wij verzoeken u de aansprakelijkheid te beperken tot toerekenbare directe schade die is gemaximeerd tot de hoogte van de opdrachtsom. Gaat u

hiermee akkoord?

Antwoord:

Dit zijn standaard voorwaarden van een WA-verzekering van de opdrachtnemer, omschrijving blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, Hfdst. 3, par. 3.5 Verzekering

Vraag:

U geeft hier aan dat inschrijver die te beschikken met een dekking van tenminste 2,5 miljoen per jaar en 5 miljoen per gebeurtenis. Moet dit niet 5 miljoen per jaar en 2,5 miljoen per gebeurtenis zijn?

Antwoord:

Tekst is inderdaad omgedraaid en zal worden herzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

37 Inschrijfleidraad, Hfdst. 2, par. 2.8 SROI

Vraag:

U hanteert voor deze opdracht een SROI-verplichting van 2% van de aanneemsom (excl. BTW). Aangezien het een (sport)specialistisch werk betreft met veel leveranties en inkoop vragen wij u de SROI-verplichting te wijzigen in 2% van de loonsom. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek 760110 & 760120 pag. 78 & 79

Vraag:

Welke armaturen dienen hier toegepast te worden?

Antwoord:

Is ter beoordeling van de leverancier, zie gestelde voorwaarden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bestek 321010, 421010, 522010

Vraag:

In deze posten staat grond ontgraven zonder band en de grond moet ook vervoerd worden. Is het correct dat het ontgraven met band wordt bedoeld?

Antwoord:

Draineren zonder band is juist, geheel wordt vooraf aan het ontgraven gedraineerd. Het vrijkomende zand wordt mede ontgraven met het op hoogte brengen van het cunet, hoeveelheid is verwerkt in de bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bestek 310020, 322030, 410020, 422030, 510020, 523030

Vraag:

In deze posten mist de verwijzing naar post 611020.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 4 en 5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bestek 000070 & 71 01 01 pag. 12 & 104

Vraag:

Is het correct dat de opdracht aan de keuringsinstantie door de opdrachtgever wordt gegeven?

Antwoord:

Dit is correct, opdrachtgever zal KIWA Isa sport rechtstreeks opdracht geven. Facturatie via inschrijver, verrekening via stelpost 950020.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bestek 2.1.04 pag. 5

Vraag:

Kan met de nota de bijlage "analyse aanwezige M3C-zand" meegestuurd worden.

Antwoord:

Klopt, deze analyse wordt na gunning aan de aannemer verstrekt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Leidraad 3.5 pag. 16

Vraag:

Ons inziens klopt het bedrag per gebeurtenis niet. Graag jullie controle.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 36

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Leidraad 2.8 pag. 12

Vraag:

Gezien de korte contractperiode, het specialistische werk en het hoge volume leveringen achten wij 2% van de aanneemsom een aanzienlijk bedrag. Graag het percentage aanpassen naar 2% van het loonbestandsdeel.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Leidraad 2.2.1 pag. 9

Vraag:

Er is voorzien in een tweede nota van inlichtingen. In deze 2e Nota van Inlichtingen mogen geen nieuwe vragen worden gesteld. Alleen vragen die betrekking hebben op verduidelijking van antwoorden uit de eerste Nota van Inlichtingen. Dus bijvoorbeeld tegenstrijdigheden die gedurende de aanbestedingsfase alsnog opgemerkt worden na de 1e nota mogen niet worden gevraagd? Graag wijzigen.

Antwoord:

Dit zal niet worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Gehele werk

Beantwoord op: 10 okt 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Graag een overzichtstekening aanleveren, waarin de nieuwe sportvelden zijn ingepast in de bestaande situatie, zodat duidelijk zichtbaar is waar deze op het huidige terrein komen te liggen en het overige terrein in de nieuwe situatie zichtbaar wordt.

Antwoord:

Bij de nota zal de plankaart van het gehele gebied worden toegevoegd.
Geheel is indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Gehele werk

Beantwoord op:

10 okt 2025