

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Aanleg sportpark Swanla Zevenhuizen  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Zuidplas  
**Referentie:** 22-257-ZP

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 47  
**Onderwerp:** Vragen voor de nota van inlichtingen

### Vraag:

Leidraad 3.4.3

u vraag als geschiktheidseis een milieu management systeem oftewel de ISO 14001, wij hebben deze niet (verwacht dat de meeste in de branche niet hebben) maar zouden graag willen inschrijven, bent u bereid deze eis te laten vervallen?

### Antwoord:

Deze vraag is geen vraag op basis van een antwoord uit de eerste nota, en zou niet beantwoord hoeven worden. Om u toch ter wille te zijn wijzen wij u op het feit dat in de leidraad staat, dat een gelijkwaardig intern milieu management systeem ook akkoord is.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 17 okt 2025

**Ref.nr.** 48  
**Onderwerp:** Bestekpost 710603

### Vraag:

Wij nemen aan dat de voorgeschreven foam lev. of gelijkwaardig kan

worden gelezen.

**Antwoord:**

Zie antwoorden nota ronde 1

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

20 okt 2025

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Verlichting

**Vraag:**

1. Hoeveel aansluitingen van 3x250A zijn er voorzien? (Bestekpost nummer: 760050 263199 Aanbrengen buitenkast elektra)
2. Moeten alle bovengenoemde groepen achter een eigen tussenmeter geplaatst worden? Zo niet, voor welke groepen is dit dan wel vereist? Bestekpost nummer: 760060 263199 Aanbrengen buitenkast elektra
3. Mag er in plaats van een analoge tussenmeter ook een digitale tussenmeter worden toegepast? (Bestekpost nummer: 760060 263199 Aanbrengen buitenkast elektra)
4. Heeft het clubhuis een eigen netaansluiting, of moet het worden gevoed vanuit de hoofdverdeelkast? (Dit is niet vermeld in het bestek)  
Indien het gevoed moet worden vanuit de hoofdverdeelkast, wat voor groep is hiervoor nodig en op hoeveel ampère moet deze groep worden beveiligd?

**Antwoord:**

Deze vraag is geen vraag op basis van een antwoord uit de eerste nota, en zou niet beantwoord hoeven worden. Om u toch ter wille te zijn geven wij toch antwoord op de gestelde vragen.

- 1, totaal komt er 1 aansluiting van 3x 250A in de kast.
2. Alle afgaande groepen krijgen een eigen bemetering.
3. Analoge of digitale meter mag beide mits deze in de kast uit te lezen zijn.
4. Clubgebouw heeft een eigen aansluiting.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 20 okt 2025

**Ref.nr.**

50

**Onderwerp:**

Zand onderbouwvelden

**Vraag:**

Zijn er rapporten van de bestaande zandonderbouw M3c zand van alle velden?

**Antwoord:**

Zie antwoorden nota ronde 1

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 20 okt 2025

**Ref.nr.**

51

**Onderwerp:**

Sporttechnische laag

**Vraag:**

Mag een andere sporttechnische laag worden aangebracht zoals RST+, lava of E-Bodemas?

**Antwoord:**

Zie antwoorden nota ronde 1

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

20 okt 2025

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

Tekeningen

**Vraag:**

Zijn er dwarsdoorsnedes op tekening van de werk?

**Antwoord:**

Geen detail doorsnedes van de opbouw beschikbaar

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

20 okt 2025

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Tekeningen

**Vraag:**

Graag een recente tekening met aanliggend tennispark erop

**Antwoord:**

Zie antwoorden nota ronde 1

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

20 okt 2025

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Afvoer grond

**Vraag:**

De afvoer grond naar plaats van verwerking. Hoe ver is dat ?

**Antwoord:**

Zie antwoorden nota ronde 1

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

20 okt 2025