Onderhoud- en inspectierapport
050QT200002-60973

Endress+Hauser
People for Process Automation

Endress+Hauser BV
Nikkelstraat 6, NL-1411 AJ Naarden
Tel: +31 35 6958611 Fax: +31 35 695 8825
Certified ISO 9001:2015 nr. 19132

Rapportnummer	GTA03AW68
Inspectiedatum	03 oktober 2022

Opdrachtgever

Klantnaam	Waterschap Hollandse Delta Hoofdkantoor
Adres	Handelsweg 100
Postcode / Plaats	2988 DC RIDDERKERK
Serviceordernr.	004402956646

Montageadres

Klantnaam	Waterschap Hollandse Delta RWZI Strijen
Adres	Sportlaan 30
Postcode / plaats	3291 TN Strijen
Contactpersoon	Afdeling Meet en regeltechniek

Instrumentgegevens

Instrumenttype	CPM253-MR0010
Serienummer	8C078405G00
Beschrijving	Redoxmeting Beluchte tank RWZI Strijen
Fabrikant	Endress+Hauser
Tagnummer	050QT200002-60973
Parameter	Analyse
Medium	Afvalwater

Meetbereik	-500	tot	500	mV
Uitgangssignaal	4	tot	20	mA

Op. mode / Demping	Redox	1	sec.
2e Analoge uitgang			n/a
C Proces	ATC	1	sec.
Nulpunt As Found / As Left	29 mV	4	mV

Toebehoren / Componenten

Type	Beschrijving	Serienummer
CPS12D-7PA21	Redoxsensor digitaal (70100362)	T2012005R00

Gebruikte meetmiddelen

Beschrijving	Serienummer	Certificaat nummer	Kalibratiedatum	Geldig tot
NL-TF-EM-0718 Multimeter	27510060	2356003	10 juli 2021	10 juli 2023
CPY3-4	70119515	62676329	28 januari 2022	28 juli 2023

Gebruikte SOP's voor onderhoud

SOP-nummer	SOP beschrijving
SOP-20003	Standard Operating Procedure for Preparation of On-Site Verification
SOP-20004	Standard Operating Procedure for Completion of On-Site Verification

Onderhoud checklist / Situatie bij aankomst

Montage / inbouw	☑ OK	☐ Niet OK
Visuele inspectie	☑ OK	☐ Niet OK
Testen van de elektronica	☑ OK	☐ Niet OK
Testen van de sensor	☑ OK	☐ Niet OK
Testen van het signaal	☑ OK	☐ Niet OK
Onderhoud volgens procedure	☑ OK	☐ Niet OK

Onderhouds-/Inspectieresultaat ☑ OK ☐ Niet OK

Opmerkingen

Transmitter en sensor zijn gecontroleerd. Meetsensor is vervangen, het nulpunt van de oude sensor viel buiten specificaties. Vervolgens gecontroleerd met een redoxbuffer => OK.
Het nulpuntsverschil is doorgegeven aan de DRK.

Servicetechnicus Remko Kenter
Handtekening

Printdatum 03 oktober 2022