



***Nota van aanvulling
Brandmeld- ontruimingsalarminstallatie.
Erasmus Medisch Centrum Gebouw Sophia
Rotterdam***



1. Gegevens	
Documentnummer:	Wijz3015GJ60-mme-221005
Datum opmaak:	20-10-2022
Onderliggend PvE:	3276-200-15/Rio Datum: 03-12-2014
Nota-opsteller	Hertek B.V. Postbus 10209 6000 GE Weert M. Meurs
Bouwwerk:	Naam: Erasmus Medisch Centrum Sophia Straat: Dr. Molenwaterplein 60 Postcode: 3015 GJ Plaatsnaam: Rotterdam
Eigenaar / Gebruiker:	Naam: Erasmus Medisch Centrum Sophia Postbus: 2040 Postcode: 3000 CA Plaatsnaam: Rotterdam Telefoon: 010-704 0704



Op onderstaande paragrafen wordt het programma van eisen aangevuld.

4.2. Proefbrand voor (niet) standaardruimten:

T.b.v. de keukens/afwaskeuken is brandgrootte 1 of 2 van toepassing.

7.4 en 7.13.4 Sturingen:

Uitschakelen laadpalen stallingsgarage, gestuurd door detectiezones:

10 t/m 21

98 t/m 100

111

117

301 t/m 304

Ter ondersteuning van de ontruimingsalarminstallatie zijn er flitslampen in de MRI ruimtes, generator ruimtes en spoelkeukens aangebracht.



3. Goedkeuring		
Partij	Gegevens	Handtekening
Opsteller.	Naam: Hertek B.V. Straat: Copernicusstraat 8 Postcode: 6003 DE Plaatsnaam: Weert Contactpersoon: M. Meurs Datum: 20-10-2022	
Eigenaar / Gebruiker	Naam: Erasmus Medisch Centrum Sophia Postbus: 2040 Postcode: 3000 CA Plaatsnaam: Rotterdam Telefoon: 010-704 0704 Datum:	

Daarom Hertek



Voor elke situatie
de juiste oplossing



Advies op
maat



Persoonlijke
benadering



Altijd
bereikbaar

Hertek B.V.
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 584111
E info@hertek.nl
I www.hertek.nl

Expert in veiligheid,
welzijn en continuïteit
voor mensen, middelen
en organisaties



Altijd een veilig idee.