

Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV Kogelvangers
Aanbestedende Dienst: Gemeente Moerdijk
Referentie: K011490

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 21
Onderwerp: 43.33.10a

Vraag:

Matomranding bij schoonloopmatten (43.33.10a) hoekprofiel 70x30x20mm
? moet waarschijnlijk 2mm dikte zijn ?

Antwoord:

Klopt, deze profielen zijn 2 mm dik.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV
Kogelvangers

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr. 22
Onderwerp: 41.83

Vraag:

Afwerkingsprofielen wandtegelwerk i.o.m. architect te bepalen, wat nu in
calculatie aan te houden ? PVC – aluminium – RVS ?

Antwoord:

Hiervoor graag RVS aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV
Kogelvangers

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

41.42.12a

Vraag:

Wat wordt verstaan onder naadloos afwerken bij toiletruimtes ?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 25 van deze nota.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV
Kogelvangers

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

41.42.12a

Vraag:

Graag type tegels opgeven, anders Stelpost?

Antwoord:

Hiervoor de Mosa Terra Tones tegels opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV
Kogelvangers

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

41.42.12a

Vraag:

Vloertegels op ruimtestaat 600x600mm, op tekening en bestek 300x300mm.
wat aan te houden?

Antwoord:

Voor alle vloertegels 600 x 600 mm aanhouden volgens de ruimtestaat. Er
worden nergens 300 x 300 mm vloertegels toegepast.

Voor ruimten 0.1 – 1.6 – 1.7 – 1.8 – 1.9 en 1.10 hybride epoxy troffelvloer /
pu aanhouden i.p.v. vloertegels 600 x 600 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV
Kogelvangers

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

26

Vragenronde 1 en 2

Vraag:

Kunnen we de vragen en antwoorden van de vragenronde 1 en 2 van de andere partijen ook inzien?

Antwoord:

Er zijn geen vragen gesteld door andere partijen, vandaar dat u geen vragen en antwoorden van andere partijen ziet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV Kogelvangers

Beantwoord op:

30 okt 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

30.31 Stelkozijnen

Vraag:

Graag een principe detail toevoegen hoe het stelkozijn voor de vliesgevels gewenst worden

Antwoord:

Op detail 4 en 6 is het principe van de vliesgevel zichtbaar gemaakt. Ons inziens moet dit voldoende zijn voor het tot stand komen van de prijsvorming. Indien dit toch niet voldoende duidelijk blijkt te zijn willen we graag dat u de vraag verduidelijkt via een bericht via de berichtenmodule.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV Kogelvangers

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Zandrug t.p.v. kantine

Vraag:

Moet de grond (de zandrug) t.p.v. de nieuwe kantine worden afgevoerd of mag deze verdeeld worden over het terrein?

Antwoord:

De grond moet worden afgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV Kogelvangers

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bouwinrit / bouwplaats

Vraag:

Mogen we er vanuit gaan dat we de toegang vanaf de oostdijk mogen gebruiken als bouwinrit en het nieuwe kunstgrasveld 2 als bouwplaats?

Antwoord:

De toegang aan de Oostdijk kan niet worden gebruikt. De Oostdijk zelf is niet geschikt voor het zware verkeer. Het toekomstige kunstgrasveld mag wel worden gebruikt als bouwplaats. Zie de bijlage voor de route van het bouwverkeer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV
Kogelvangers

Beantwoord op:

30 okt 2025

Mededelingen

Ref.nr.

M2

Onderwerp:

Reactie op openstaande punten

Inhoud mededeling:

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de openstaande punten.

Vraag 8: Bijlage is toegevoegd

Vraag 18: Er staat geen eis voor de vooropname in de polis. Het is echter wel verplicht deze vooropname te doen van de panden die in het invloedsgebied liggen van de werkzaamheden. Dit dient voor aanvang van het werk te worden afgestemd met het vooropnamebureau aan de hand van de projectinformatie

Vraag 19: Deze watergangen zijn van het Waterschap. In principe mag daarop geloosd worden maar er zitten verplichtingen aan, deze zijn te raadplegen via: <https://www.brabantsedelta.nl/lozen-grondwater-bij-bronnering-of-bodemsanering>

Percelen:

P1 Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers VV
Kogelvangers

Aangemaakt op:

30 okt 2025