

Zaaknr.: 929770
Kenmerk: 964401

NOTA VAN INLICHTINGEN

Betreft	Nota van inlichtingen
Van	Waterschap Brabantse Delta (penvoerder)
Datum	7 november 2025
Referentienr.	929770
Aanbesteding	Raamovereenkomst voor Levering van Polyelectroliet

Deze Nota van inlichtingen omvat mededelingen van aanbestedende dienst en antwoorden op vragen zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van de opdracht "Raamovereenkomst voor Levering van Polyelectroliet" met referentienummer 929770.

Deze Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten in het kader van deze aanbesteding.

Mededelingen

1. Aanbestedende dienst volgt de indexatiemethode zoals deze in januari 2025 is vastgelegd voor de DAS van 17 deelnemende waterschappen. De formule voor de indexatie is opgenomen in bijlage "indexatie" opgenomen. Er zal elk kwartaal worden geïndexeerd, met een bandbreedte. Verdere details en voorwaarden zijn in de bijlage "indexatie" te vinden. Indien de indexatiemethode uit de DAS wordt aangepast, zal de aanpassing worden gevolgd.
2. Op SOI Mierlo loopt nu een renovatieproject. Gedurende die periode is het niet mogelijk/zinvol om een minicompetitie plaats te laten vinden. Afhankelijk van de uiteindelijke doorlooptijd van het renovatieproject kan het dan ook zo zijn dat gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst er geen minicompetitie wordt uitgeschreven voor dat subperceel.

Vragen en antwoorden

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage 7 referentieformulier	deze bijlage is niet correct. Wordt nu een Aanbestedingsleidraad weergegeven die volledig is doorgestreept.	Er is een nieuwe versie van bijlage 7 beschikbaar: <i>"Bijlage 7 - Referentieformulier - VERSIE 2"</i>



2	Testen op locatie	<p>Wij willen u vragen om de “historie” van de “trend lijnen” te blokkeren zodat de leveranciers die later testen geen voordeel hebben.</p> <p>Voor de partijen die als een van de laatsten gaan testen hebben hun voorgangers alle “kinderziektes” opgelost en nog belangrijker ze kunnen via de trend lijnen het verloop van eerdere testen bekijken en daarop anticiperen (o.a. historie v.d. koppel, verschiltoeren, PE dosering, etc).</p> <p>Dit is in onze ogen niet eerlijk en geeft een ongelijk speelveld.</p> <p>Graag uw bevestiging hiervoor.</p>	<p>Uw vraag lijkt betrekking te hebben op perceel 2 (waterschap De Dommel). De operator van dit waterschap zal ervoor zorg dragen dat een deelnemer aan de Minicompetitie geen inzicht krijgt in de data die op inregel- en/of testdagen van een andere deelnemer zijn vastgelegd.</p> <p>In perceel 1 (waterschap Brabantse Delta) zijn bij de installaties geen trendings zichtbaar voor deelnemers. Hiervoor moet ingelogd worden waardoor deze gegevens niet toegankelijk zijn voor deelnemers.</p>
3	bijlage 7 referentie	<p>Bijlage 7 bevat geen referentie, maar is een concept van de leidraad. Graag bijlage 7 wijzigen</p>	<p>Er is een nieuwe versie van bijlage 7 beschikbaar: <i>"Bijlage 7 - Referentieformulier - VERSIE 2"</i></p>
4	Indexering PE	<p>U wilt de index berekenen met de PPI. Echter hebben de 17 samenwerkende waterschappen een index ontwikkeld welke zeer goed aansluit bij de werkelijke prijs stijgingen of dalingen. Kunt u zich in deze index (toegepast door de 17 waterschappen) inlezen en deze index ook toepassen op deze tender?</p>	<p>Akkoord. Voor nadere toelichting, zie de mededeling.</p>



5	Eenzijdige verlening door het waterschap	<p>U stelt in 1.2.5 looptijd van raamovereenkomst ieder waterschap kan individueel de overeenkomst stilzwijgend verlengen met één jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities</p> <p>Wij zien graag dat het Waterschap 6 maanden voor einde contract in overleg met de leverancier besluit om te verlengen. Indien de leverancier niet wil of kan verlengen, kan ook de leverancier besluiten om de overeenkomst te beëindigen.</p> <p>Kunt u deze regel toepassen?</p>	Niet akkoord.
6	Bijlage 5 -C2 SOI Bath weegfactor	Kunt u de weegfactor herberekenen. Er zitten afwijkingen in de weegfactor tov de jaar gemiddelden.	Inderdaad zat er een fout in de berekening van de weegfactor. Tegelijkertijd met deze Nota van Inlichtingen wordt Bijlage 5-C2 SOI Bath 2025 - VERSIE 2 gepubliceerd waarin dit gecorrigeerd is.
7	Eisen	Bij vraag 11-12-13-14-15 wordt gevraagd naar Eigen Verklaring. Wij nemen aan dat hier alleen het GVA document hoeft worden toegevoegd? Graag uw bevestiging	Met de eigen verklaring wordt het UEA bedoeld, niet het GVA.
8	2.7.2. Wijze van indienen van de inschrijving. De volgende documenten dient u in te dienen (te uploaden):	<p>U vraagt: Het bewijs dat het aangeboden PE niet valt onder de categorie CMR stoffen en dat volgende gevarenaanduidingen (H-zinnen) niet zijn toegekend aan het product: H314, H350, H351, H340, H341, H360 en/of H361 (zie eis 13 in het programma van eisen).</p> <p>Welk document moet hier aangeleverd worden?</p>	Dat is aan de opdrachtnemer zelf om te bepalen. Kern is wel dat onderbouwd met (verwijzingen naar) documenten (bijv. een Veiligheidsinformatieblad) aantoonbaar gemaakt dient te worden dat wordt voldaan aan Eis 13.
9	1.2.6 Indexering	Waarom gaat u niet mee in de indexeringsmethode die is opgesteld door de VZB en oa wordt gebruikt in de DAS PE tender voor 17 waterschappen?.	Aanbestedende dienst neemt de betreffende indexeringsmethode over. Voor nadere toelichting, zie de mededeling.



10	UEA	5. Het UEA - EU aanbesteding Raamovereenkomst levering polyelectrolyet bestand is niet digitaal invulbaar en er staat bij identiteit aanbieder alleen waterschap Brabantse delta. Kunt u dit aanpassen?	Tegelijk met deze Nota van Inlichtingen wordt een nieuwe versie van het UEA gepubliceerd: VERSIE 2.
11	levertijd	4. Levertijd 7 dagen is nogal kort kan deze naar 10 dagen gezet worden zoals elders ook gehanteerd wordt?	Niet akkoord.
12	index	3. Kan er in de periode van de aanbidding en leveringsovereenkomst geïndexeerd worden?	Aanbestedende dienst gaat de indexatiemethode uit de DAS van 17 waterschappen volgen. Dit houdt ook in dat er ieder kwartaal geïndexeerd kan worden. In januari 2026 is een prijsaanpassing volgens deze methode mogelijk en dit moment valt tussen de periode van inschrijving en de ingangsdatum van de leveringsovereenkomst. Deze prijsaanpassing kan doorgevoerd worden op de prijs in de inschrijving. Zie de mededeling en de bijlage "indexatie" voor verdere details en voorwaarden.
13	vergoeding PE	2. Kan er minimaal het verbruikte product vergoed worden als de minimale eisen gehaald worden.	Niet akkoord, de standaardvergoeding is €250,-.
14	duurzame groene PE	1. Mogen er alternatieve of duurzamere PE's worden aangeboden en hoe wordt dit beoordeeld	Alternatieve of duurzamere PE's mogen niet aangeboden worden (zie paragraaf 2.7.3.3). Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst zou het in de praktijk voor kunnen komen dat opdrachtnemer wordt gevraagd om alternatieven voor het PE, zoals bijvoorbeeld meer duurzame, "groene" materialen aan te bieden. In dat heeft Opdrachtgever het recht (niet de plicht) om dit soort aanvullende leveringen in voorkomend geval in opdracht te geven bij opdrachtnemer (zie paragraaf 1.2.1).



15	index	“De verwijzing naar CBS PPI subcategorie ‘Chemische producten’ is breed. Mag de leverancier de specifieke index gebruiken die beter aansluit bij het type PE (bijv. door de VVZB ontwikkelde indexering per 6 maanden)	Aanbestedende dienst neemt de indexeringsmethode uit de DAS van 17 waterschappen over. Voor nadere toelichting, zie de mededeling.
16	BIJLAGE 7: REFERENTIEFORMULIER KERNCOMPETENTIE	kunt u een invulbaar formulier zonder al de opmerkingen die er bij staan uploaden zodat deze ingevuld kan worden?	Er is een nieuwe versie van bijlage 7 beschikbaar: <i>"Bijlage 7 - Referentiefomulier - VERSIE 2"</i>
17	bijlage 3	u verwijst naar bijlage 3. deze is echter niet geüpload. kunt u deze alsnog uploaden?	Zie blz. 36 van de aanbestedingsleidraad.
18	Taal chauffeur	door de krapte op de markt met tankwagens willen wij u vragen of de chauffeur ook engels zou mogen spreken?	Akkoord, mits de chauffeur op een redelijk niveau Engels spreekt. Gebrekkig Engels is niet acceptabel.