

## Nota van inlichtingen

Datum: 20-10-2025

Aanbesteding: Kleine Civieltechnische werkzaamheden

| Ref. Nr. | Onderwerp                                                                          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Bestek 62.15.02 lid 01                                                             | Aannemer/onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO procescertificaat op basis van de BRL 9101; kunt u bevestigen dat dit ook geldt voor het treffen van maatregelen tijdens de consignatiedienst en dat dit geverifieerd wordt tijdens het beoordelen van de inschrijvingen? | Ja, dit geldt ook voor het treffen van maatregelen tijdens de consignatiedienst.<br>Dit wordt niet geverifieerd bij het beoordelen van de inschrijvingen.<br>Het betreft hier een uitvoeringseis. Opdrachtnemer dient dit aan te leveren tegelijkertijd met het kwaliteitsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2        | Inhoud Aanbestedingsdocument<br>Referentienummer<br>2025/065/RUV/CRd.d. 30-09-2025 | Blz. 12 hoofdstuk 4.5 Hier staat als volgt. Wat is dat?                                                                                                                                                                                                                                  | De opmaak van de paragraaf nummers is onverhoopt niet goed doorgevoerd. Paragraaf 4.6, 4.7 en 4.8 dienen gelezen te worden als 4.5.1, 4.5.2 en 4.5.3. Met "als volgt" wordt dan ook bedoeld, die betreffende paragrafen vallend onder 4.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3        | Op hoogte stellen putranden                                                        | Mogen er stelringen toegepast worden voor het op hoogte stellen van de putranden?                                                                                                                                                                                                        | Ja, er mogen stelringen worden toegepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4        | SROI                                                                               | Voldoet de PSO- prestatieladder om aan de SROI- verplichting te voldoen?                                                                                                                                                                                                                 | PSO wordt door Aanbestedende dienst meegenomen als invulling SROI met bepaalde waardes zoals hieronder omschreven. Na gunning kan de precieze invulling worden afgestemd met de SROI-afdeling van Aanbestedende dienst.<br><br><b>Zelf PSO certificaat</b><br>Korting op SROI-opgave (totaalbedrag aan SROI-verplichting):<br>trede 1: 10%<br>trede 2: 25%<br>trede 3: 50%<br>trede 3-30+: 100%<br><br><b>Inkoop bij PSO</b><br>waarde factuur naargelang trede:<br>PSO trede 1: 10%<br>PSO trede 2: 20%<br>PSO trede 3: 30%<br>PSO trede 3-30+: 50% (mogelijk meer maar dat is maatwerk, afhankelijk van contract en waarde)<br><br><b>Inkoop bij Social Enterprise</b><br>50% factuurbedrag |
| 5        | Bestekspost 515210                                                                 | Wij kregen de vraag van onze groenaannemer betreffende de bestekspost 515210.<br><br>Op de leverlijst en in het bestek ontbreken de aantallen en maten per soort, mogen wij deze ontvangen.                                                                                              | De leverantielijst is incl. maten per soort opgenomen bij deze nota van inlichtingen, als ook een bewerkbaar format.<br><br>In het bestek is er een hoeveelheid opgenomen van 150 stuks. Deze hoeveelheid is per soort opgenomen in de bewerkbare leverantielijst, welke bij deze nota is gevoegd. De inschrijver dient in de bijgevoegde leverantielijst (Excel) een prijs voor iedere soort op te nemen. De prijs die hij in de inschrijfstaat opneemt bij post 515210 is een gemiddelde prijs van de leverantielijst.<br>Inschrijver voegt de volledig ingevulde leverantielijst bij zijn inschrijving.                                                                                    |