


BM0377.01-Prev-Maandelijkse OP-werkzaamheden op brand/ontruimingssysteem

Gebouw / Installatie	0377 / BM0377.01	Werkbonnummer	B2400712
Relatiennaam	Universiteit Utrecht, Hugo R. Kruytgebouw		
Adres	Sorbonnelaan 4		
Postcode, plaats	3584 CA Utrecht		
Beheerder	Wijngaarden M.D.G. van		
Planperiode	2024-05		

Betreft: Maandelijkse OP-werkzaamheden op Brand/Ontruimingssysteem (BMI + OAI type-B) uitgevoerd op: 06-05-2024

Werkzaamheden aan Brandmeld-/ontruimingssysteem type-B			
1. Visuele controle	Ja	Nee	Nvt
Brandmeldcentrale: De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.	X		
Brandweerpaneel: De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.	X		
Nevenpanelen: De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.		X	
2. Controle functie	Ja	Nee	Nvt
Doormeldfunctie brandmeldingen: De alarmmelding (ieder criterium) wordt correct ontvangen door het ontvangststation voor brandmeldingen.	X		
Doormeldfunctie storingsmeldingen: De storingsmelding wordt correct ontvangen door het ontvangststation voor storingsmeldingen.	X		
3. Overig	Ja	Nee	Nvt
Logboek: De controle is vastgelegd in het logboek en bij afwijkingen zijn maatregelen getroffen om deze te herstellen.	X		

Opmerkingen
1. Visuele controle

Display nevenpaneel in geopaneel is zeer slecht leesbaar.

Naam beheerder: Wijngaarden M.D.G. van	Naam klant: Medewerker UU West
	
Datum: 06-05-2024	Datum: 06-05-2024