

Algemene informatie

Aanbesteding: Armaturen Openbare Verlichting
Aanbestedende Dienst: Gemeente Pekela
Referentie: 66202200209-011

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 66
Onderwerp: UEA formulier

Vraag:

Klopt het dat er nog geen UEA formulier is gepubliceerd? Verzoek om deze alsnog te delen. Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Het UEA staat nu klaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen
P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr. 67
Onderwerp: NvI

Vraag:

Door vast te houden aan de eis dat de leverancier lid moet zijn van OVLNL worden partijen bewust uitgesloten. Wat nu als de leverancier lid is van de NsVV omdat zij hun kennis en kunde daar brengen omdat deze instelling meer doet dan openbare verlichting? Dit moet toch ook toegestaan worden?

Antwoord:

Het betreft geen eis maar een gunningscriterium, maw er kunnen punten mee gescoord worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen
P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

NvI

Vraag:

Indien de aanbestedende partij de 10% SROI blijft handhaven lijkt het erop dat leveranciers buiten Nederland maar binnen de EU uitgesloten worden. 10% SROI kan alleen behaald worden als bijvoorbeeld Chinese producten als halffabricaat ingekocht worden en in Nederland samengesteld worden. Dit kan toch niet het uitgangspunt zijn voor deze aanbesteding. Wij vragen de opdrachtgever nogmaals na deze eis te kijken.

Antwoord:

Het percentage SROI wordt aangepast naar 5%

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen
P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Beoordelingsaspecten P1+P2

Vraag:

Naar aanleiding van de NvI word document Beoordelingsaspecten P1 en P2 toegevoegd. Hierin staat de merk en serie lenzen. Er mag toch ook van uitgegaan worden dat spiegeltechniek toegepast kan worden? Graag de bevestiging hiervan.

Antwoord:

De beoordelingsaspecten P1 en P2 zijn niet bij de NvI toegevoegd maar aangepast.

Het is zondermeer toegestaan spiegeloptieken toe te passen, dat kunt u in de kolom toelichting aangeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen
P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.
70

Onderwerp:
6.2

Vraag:

"In paragraaf 6.2 van het Programma van Eisen staat beschreven dat per categorie (paaltop- en kofferarmaturen) twee inschrijvers worden geselecteerd, met een minimale afname van 35% per categorie.

Nu de aanbesteding is opgesplitst in twee afzonderlijke percelen, lijkt deze bepaling niet langer van toepassing. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of paragraaf 6.2 komt te vervallen of wordt aangepast aan de nieuwe perceelstructuur?"

Antwoord:

De perceelverdeling heeft betrekking op de vormgeving, dus Perceel 1 betreft kofferarmaturen, Perceel 2 betreft paaltoparmaturen. Per perceel zullen twee leveranciers vastgesteld worden. De minimum af te nemen

armaturen bedraagt 35%. Dit percentage betreft een minimum en hoeft geen relatie te hebben met de score.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen
P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Tolerantie verhouding

Vraag:

Kunt u aangeven wat er exact bedoeld wordt met "Tolerantie verhouding" aan de hand van een rekenvoorbeeld?

Antwoord:

$H=300$, Diameter = 500 >> verhouding is $3/5$.

Bij een tolerantie van 10% is de ligte verhouding dus tussen 0,54 en 0,66.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen
P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Maatvoering koffer

Vraag:

In de huidige eisen tbv de koffer is voor de verhoudingen een tolerantie van slechts 10% opgenomen, terwijl voor de afmetingen (lengte, breedte, dikte) een tolerantie van 20% geldt. Dit is tegenstrijdig, aangezien de verhouding direct voortkomt uit deze afmetingen. De beperkte marge van 10% maakt het moeilijk om aan de vormgevingseisen te voldoen en sluit onnodig veel partijen uit die technisch gezien wel aan de afmetingen voldoen.

Daarnaast is voor de kegelarmaturen de verhoudingstolerantie inmiddels verhoogd naar 25%, wat aantoont dat een ruimere marge mogelijk is zonder dat de ontwerpintentie wordt aangetast.

Kan de aanbesteder toelichten waarom bij de koffer-armaturen nog steeds een verhoudingstolerantie van slechts 10% wordt gehanteerd, Wij vragen daarom het AD om ook de verhoudingstolerantie van de kofferarmaturen te verruimen naar 25%.

Antwoord:

De door u aangegeven tegenstrijdigheid wordt niet herkend.

Indien de lengte een afwijking heeft van +20% en de breedte -20 % ontstaat een armatuur van 744 * 200 mm, verhouding 3,7. De huidige verhouding is 2,5. Vandaar de limitering in de verhouding.

De getallen worden niet aangepast."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Handelingskosten

Vraag:

Met betrekking tot de handelingskosten geeft de aanbestedende dienst aan dat deze voor rekening van de leverancier zijn en doorgaans in de orde grootte van €50 – €75 liggen.

Gezien de open formulering (“alle handelingen die nodig zijn om het armatuur weer brandend op te leveren”) verzoeken wij de aanbestedende dienst te bevestigen dat dit bedrag als maximumtarief geldt, of anders een

heldere afbakening te geven van welke werkzaamheden en kosten hieronder vallen. Dit ter voorkoming van onduidelijkheden tijdens de uitvoeringsfase.

Antwoord:

Hij is de verantwoordelijkheid van de inschrijver te bepalen wat de vervangingskosten cq handelingskosten zijn. Het bedrag dat genoemd is, is puur indicatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen
P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op:

12 nov 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bijlage B

Vraag:

Er wordt verwezen naar bijlage "B. Concept overeenkomst levering OVL armaturen". Deze is echter niet toegevoegd in de documenten. Kunt u deze alsnog toevoegen?

Antwoord:

Bijlage B is toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen
P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op: 12 nov 2025

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Dialux Paaltop Bijlage 2-3

Vraag:

Hugo, Hulsman en Kuyper zijn benoemd als respectievelijk P1, P2 en P3. Tolhuis heeft echter profielnummer. Heeft Tolhuys P4?

Antwoord:

Dat is juist, Tolhuis betreft P4

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op: 12 nov 2025

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Aanleveren gegevens

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten is opgenomen dat certificaten en testrapporten bij inschrijving moeten worden overgelegd. Hierbij wordt verzocht aan de aanbestedende dienst om deze eis te herzien en toe te staan dat de gevraagde documentatie wordt aangeleverd bij levering van de armaturen.

Antwoord:

Deze termijn kan verruimd worden naar 7 dagen, zie ook vraag 25 van de eerste NVI. De toetsing dient voor opdrachtverstrekking uitgevoerd te kunnen worden, dus u verzoek kan niet ingewilligd worden afgezien van een ruimere indientermijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1 Kofferarmaturen

P2 Perceel 2 Paaltoparmaturen

Beantwoord op:

12 nov 2025