

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Reconstructie Scheendijk  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Stichtse Vecht  
**Referentie:** TN551155

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      Bestek

**Vraag:**

In de besteksposten is geen fundering opgenomen voor de uitstroomvoorziening. Kunt u bevestigen of deze moet worden toegevoegd?

**Antwoord:**

U dient 4 palen en 2 kessen in bestek opnemen als fundering meenemen per uitstroomvoorziening.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**                      P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**              13 nov 2025

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                      Bestek

**Vraag:**

In de bestekstekeningen ontbreken profielen nabij de uitstroomvoorziening. Kunt u deze alsnog aanleveren?

**Antwoord:**

Detail fundering uitstroomvoorziening is toegevoegd aan het bestek in de map Documenten in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Binnen het projectgebied staan diverse bomen. Het ontwerp vereist werkzaamheden binnen de kroonprojectie. Kunt u voor deze werkzaamheden aparte bestekposten opnemen?

**Antwoord:**

U dient het toepassen van boombescherming op te nemen in het bestek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

bestek

**Vraag:**

Wij verzoeken u om reeds ingediende vergunningen of vergunningsaanvragen met betrekking tot het project beschikbaar te stellen.

**Antwoord:**

Er zijn momenteel geen ingediende vergunningen of vergunningsaanvragen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

bestek

**Vraag:**

Zijn wij correct in de veronderstelling dat alle werkzaamheden in deel 3 (resultaatsverplichtingen) zijn opgenomen in deel 2.2 van het bestek?

**Antwoord:**

Nee, uw veronderstelling is niet juist, deel 3 maakt ook onderdeel uit van het bestek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

bestek

**Vraag:**

Als aanbestedende dienst bent u wettelijk verplicht de rapporten van het bodemonderzoek (conform de norm NEN ADV 223) te verstrekken. Wij verzoeken u ons bovengenoemde stukken toe te zenden.

**Antwoord:**

Verhardings- en fundatieonderzoek zijn als bijlage ter informatie aan de stukken toegevoegd in de map Documenten in TenderNed. Er is nog geen bodemonderzoek beschikbaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

51 03 01 Aziatische duizendknoop

**Vraag:**

Kun u aangeven waar er zich Aziatische duizendknoop binnen de werkgrenzen bevindt?

**Antwoord:**

Locatie en Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen worden als bijlage bij deze nota toegevoegd in de map Documenten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Trillingen

**Vraag:**

Zijn er opnames gedaan van omliggende opstallen? Zo ja, kunt u de resultaten hiervan delen?

**Antwoord:**

Nee, er zijn geen opnames gedaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Ecologisch werkprotocol

**Vraag:**

U vermeldt dat een ecologisch werkprotocol moet worden opgesteld. Kunt u aangeven welke werkprotocollen momenteel bij u bekend zijn en waarmee wij bij de inschrijving rekening dienen te houden?

**Antwoord:**

Werkprotocol Japanse Duizendknoop.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**  
Flora en fauna

**Vraag:**

De quickscan flora en fauna geeft aan dat het werkgebied binnen een rustgebied voor ganzen valt. Gezien de beoogde uitvoeringsperiode overlapt met het rustgebied (november–april), zijn er in deze periode aanvullende mitigerende maatregelen nodig? Zo ja, welke?

**Antwoord:**

Dit is niet bekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Flora en fauna

**Vraag:**

Is de ontheffing uit het F&F-rapport, met betrekking tot werken in of nabij een NNN-gebied, nog steeds van toepassing?

**Antwoord:**

U dient uit te gaan dat dit van toepassing is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bodemonderzoek

**Vraag:**

Met welke kwaliteit slakken en kleigrond dient de inschrijver rekening te houden bij de posten 116 en 21?

**Antwoord:**

Kleigrond moet worden opgeslagen in een tijdelijk depot en worden bemonsterd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Bodemonderzoek

**Vraag:**

Kunt u het bodemonderzoek en het sonderingsrapport beschikbaar stellen?

**Antwoord:**

Is er nog geen bodemonderzoek beschikbaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Proefsleuven

**Vraag:**

We willen voor aanvang proefsleuven graven om de bestaande situatie en raakvlakken in kaart te brengen. Graag een post voor toevoegen.

**Antwoord:**

Proefsleuven zijn gegraven, de resultaten zijn aan toegevoegd in de map Documenten in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Kabels en leidingen

**Vraag:**

Waar dienen kosten opgenomen te worden voor het beschermen van kabels en leidingen die in het werkgebied liggen en raakvlak hebben met de beoogde werkzaamheden? Wij missen hiervoor een bestekpost.

**Antwoord:**

De werkzaamheden zijn onderdeel van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer, er zal geen stelpost voor worden opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Trillingen

**Vraag:**

Zijn er beperkingen tot de inzet van machines voor trillingen in het veengebied? Zo ja, wat zijn deze beperkingen?

**Antwoord:**

Geen beperkingen, in het plan van aanpak dient u aan te geven hoe u met dit risico omgaat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Leidraad 3.3

**Vraag:**

Wij verzoeken u te overwegen de grens voor grondwaterstand bij kerncompetentie 3 aan te passen naar 60 cm onder maaiveld, zodat meer partijen kunnen inschrijven met aantoonbare ervaring in natte omstandigheden. De kerncompetentie gaat ons inziens om het aantonen van ervaring met rioleringswerkzaamheden in natte gronden. Dat is met 60cm of hoger ook geborgd.

**Antwoord:**

Opdrachtgever heeft kerncompetentie 3 Kerncompetentie 3: aanbrengen IT riool in gebieden met hoge grondwaterstand aangepast naar:

Ondernemer heeft tenminste één werk naar tevredenheid van opdrachtgever voltooid waarbij hij ten minste ca 200 meter IT riool heeft aangebracht, inclusief kolkaansluitingen en hulpstukken. De aanvullende eis is dat dit gecombineerd is geweest met een hoge grondwaterstand (< 0,60 m onder MV (in de bestaande situatie).

Opdrachtgever heeft versie 1.1 van de aanbestedingsleidraad toegevoegd in de map Documenten in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Leidraad 3.3

**Vraag:**

Bij kerncompetentie 3 wordt gesproken over werkzaamheden bij hoge grondwaterstand. Bedoelt u hiermee 50 cm onder maaiveld of hoger?

**Antwoord:**

Opdrachtgever heeft kerncompetentie 3: aanbrengen IT riool in gebieden met hoge grondwaterstand aangepast naar:

Ondernemer heeft tenminste één werk naar tevredenheid van opdrachtgever voltooid waarbij hij ten minste ca 200 meter IT riool heeft aangebracht, inclusief kolkaansluitingen en hulpstukken. De aanvullende eis is dat dit gecombineerd is geweest met een hoge grondwaterstand (< 0,60 m onder MV (in de bestaande situatie).

Opdrachtgever heeft versie 1.1 van de aanbestedingsleidraad toegevoegd in de map Documenten in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Gewichtsbeperingen

**Vraag:**

Gelden er gewichtsbeperingen op de Scheendijk en toegangswegen?

**Antwoord:**

Nee, er zijn geen extra as-beperingen van toepassing.  
Daar waar dat wel aan de orde is, staan al borden geplaatst waar dit is aangegeven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Leidraad, 2.9.2

**Vraag:**

In paragraaf 2.9.2 is een automatisch verlenging van de gestanddoeningstermijn opgenomen. Dit is afwijkend van de ARW 2016 artikel 2.30.2. Deze stelt dat er een verzoek dient te worden gedaan door de Aanbestedende dienst aan de inschrijver. Dit is een bepaling die ter bescherming inschrijver is bedoeld. Wij vragen u daarom deze bepaling te laten vervallen dan wel de afwijking nader te motiveren.

**Antwoord:**

Opdrachtgever laat de bepaling niet vervallen, het gestelde is niet in strijd met artikel 2.30.2.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Leidraad, 2.9.2

**Vraag:**

Er geldt een gestanddoeningstermijn van 90 dagen. Deze wijkt af van de ARW 2016 welke een termijn van 50 dagen hanteert. Het kan onverhoopt voorkomen dat de aanbestedingsplanning niet wordt gehaald. Wij gaan ervan uit dat, indien zich dit onverhoopt voordoet, de mijlpaal van oplevering minimaal evenredig zal opschuiven.

**Antwoord:**

Opdrachtgever laat de bepaling niet vervallen, in het ARW staat duidelijk aangegeven tenzij aanbesteder een andere termijn heeft gesteld in de aankondiging en aanbestedingsstukken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Leidraad, 2.6

**Vraag:**

Wij gaan ervan uit dat inschrijver enkel dient te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten en tegenstrijdigheden en dat met de paragraaf 2.7 van de Inschrijvingsleidraad dus geen verzwaring van de waarschuwingsplicht beoogd wordt. Is dit uitgangspunt juist?

**Antwoord:**

Indien Inschrijver onvolkomenheden of tegenstrijdigheden signaleren en dit niet melden, kan Inschrijver daar achteraf zich niet op beroepen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Leidraad, 1.2.4

**Vraag:**

In de leidraad paragraaf 1.2.4 staat een opleverdatum vermeld van 01-06-2026. In het bestek deel 1-05 staat 27-03-2026. Dit is strijdig met elkaar. Wij gaan ervan uit dat 01-06-2026 de juiste opleverdatum is. Indien dit correct is verzoeken wij u dit aan te passen in het bestek.

**Antwoord:**

De opleverdatum wordt aangepast naar 31 juli 2026. Opdrachtgever heeft de aanbestedingsleidraad aangepast en versie 1.1 toegevoegd in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 13 nov 2025**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Bestek (310010 en 310020)

**Vraag:**

De bemalingskosten zijn een europost en het bodemonderzoek en bemalingsadvies ontbreken. Hierdoor is het niet mogelijk om deze posten af te prijzen en kunnen we lastig inschatten of de door u voorgeschreven bemaling altijd zal volstaan om de werkzaamheden droog uit te kunnen voeren (of dat er eventueel aanvullende voorzieningen nodig zijn). Het is, vanuit het principe van gelijk speelveld, van belang dat alle inschrijvende partijen eenzelfde uitgangspunt hanteren voor hun inschrijving. Gegadigde verzoekt u daarom om aanvullende informatie te delen met inschrijvende partijen. Mocht aanvullende informatie niet op handen zijn verzoeken wij u uitgangspunten te geven, of de bestekpost aan te passen naar een stelpost.

**Antwoord:**

Er wordt geen stelpost voor opgenomen, de werkzaamheden maken deel uit van de opdracht, in het plan van aanpak kunt u aangeven hoe u hier mee omgaat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
bestek

**Vraag:**

De uitstroomvoorzieningen liggen hoger dan het hoofdriool, tot straatniveau.  
Kunt u aangeven met welke hoogtematen wij rekening moeten houden?

**Antwoord:**

Verzamelriool en uitstroomvoorziening liggen op 1 hoogte.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

13 nov 2025

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
bestek

**Vraag:**

Kunt u aangeven welke beperkingen en voorwaarden voortvloeien uit de vergunning van het waterschap?

**Antwoord:**

De aanvraag loopt nog.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
bestek

**Vraag:**

Voor post 3100 ontbreken uitgangspunten m.b.t. grondwaterstanden. Kunt u aangeven met welke grondwaterstanden rekening gehouden dient te worden?

**Antwoord:**

Exacte grondwaterstand is niet bekend, naastgelegen oppervlaktewater geeft hiervoor een indicatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
bestek

**Vraag:**

Het maatregelenplan conform CROW500 lijkt te ontbreken. Kunt u bevestigen of dit alsnog beschikbaar wordt gesteld?

**Antwoord:**

Deze is toegevoegd in de map Documenten in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

bestek

**Vraag:**

De K&L-inventarisatie conform CROW500 ontbreekt in de stukken. Kunt u deze toevoegen?

**Antwoord:**

Klic melding wordt als bijlage toegevoegd in combinatie met de proefsleuven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Leidraad K1 Plan van Aanpak en K3 communicatie en samenwerking

**Vraag:**

In gunningscriterium 1 wordt gevraagd naar de rol van de opdrachtgever, en in criterium 3 naar verwachtingen van de gemeente. Deze lijken inhoudelijk samen te hangen. Is het de bedoeling dat beide onderwerpen afzonderlijk worden behandeld?

**Antwoord:**

In gunningscriterium 1 betreft dit de werkzaamheden die Opdrachtgever moet verrichten in relatie tot uitvoering van de werkzaamheden. In gunningscriterium 3 betreft dit de afspraken m.b.t. communicatie die door de

gemeente gedaan moet worden etc.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Leidraad K1 Plan van Aanpak en K2 planning en projectbeheersing

**Vraag:**

In beide gunningscriteria wordt gevraagd de bereikbaarheid van de omgeving te borgen. Kunt u bevestigen of dit onderwerp tweemaal moet worden beschreven, en zo ja, kunt u toelichten waarom?

**Antwoord:**

De bereikbaarheid bij K1 betreft de bereikbaarheid van de bedrijven, die naar verwachting andere belangen en wensen hebben dan dat wat nodig is voor de bereikbaarheid van de woningen. De bereikbaarheid van de woningen is desondanks ook van belang en dit is bij K2 opgenomen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Leidraad K1 Plan van Aanpak

**Vraag:**

De leidraad geeft aan dat maximaal 2 pagina's A4 mogen worden gebruikt voor dit criterium. Onderaan pagina 18 wordt echter vermeld dat bij meer pagina's slechts de eerste 4 worden beoordeeld. Kunt u bevestigen welk maximum aantal pagina's geldt?

**Antwoord:**

Dit is een omissie. Het maximum aantal pagina's is 2. Opdrachtgever heeft de aanbestedingsleidraad aangepast naar versie 1.1 en deze toegevoegd in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

13 nov 2025

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Leidraad, K2 planning en projectbeheersing

**Vraag:**

In de eerste bullet wordt gevraagd om een gedetailleerde planning. Begrijpen wij goed dat deze aanvullend is op de 2 A4-pagina's die zijn toegestaan voor dit criterium? En kunt u bevestigen in welk formaat deze planning mag worden toegevoegd?

**Antwoord:**

U mag een planning als aparte bijlage toevoegen bij uw beantwoording.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
Bestek post 116070 en 116080

**Vraag:**  
Klopt de hoeveelheid ter inlichting?

**Antwoord:**  
Bestekspostnr. 116070, Hoeveelheid dient 34 m3 te zijn  
Bestekspostnr. 116080, Hoeveelheid dient 32 m3 te zijn

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
35

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**  
In hoofdstuk 116 worden de funderingslagen verwijderd. De diktes zijn gebaseerd op het funderingsonderzoek. Aangezien het hoer om zeer variabele diktes gaat is het mogelijk om de stortkosten evenals het teerhoudende asfalt op stelpost te verrekenen?

**Antwoord:**  
Acceptatiekosten en stortkosten dienen bij de bestekpost in te zitten.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Leidraad

**Vraag:**

Bij punt 4.2.3 geeft u bij gunningscriteria K1 aan dat er maximaal 2 pagina's mogen worden ingediend en dat de eerst 4 pagina's worden beoordeeld, wat is juist?

**Antwoord:**

Dit is een omissie. Het maximum aantal pagina's is 2. Opdrachtgever heeft de aanbestedingsleidraad aangepast naar versie 1.1 en deze toegevoegd in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Leidraad

**Vraag:**

Bij punt 4.2.3 geeft u aan dat bij gunningscriteria K2 maximaal 2 pagina's A4 worden beoordeeld. Aangezien het hier gaat over een planning is het mogelijk om een planning in A3 formaat toe te voegen die ook in de beoordeling wordt meegenomen?

**Antwoord:**

U mag een planning als aparte bijlage toevoegen bij uw beantwoording.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Leidraag

**Vraag:**

Onder punt 1.2.25 van de leidraad geeft u een uiterlijke oplevering aan van 1-6-2026. In het bestek wordt een opleverdatum van 27-03-2026 genoemd. Wat is juist?

**Antwoord:**

De opleverdatum wordt aangepast naar 31 juli 2026. Opdrachtgever heeft de aanbestedingsleidraad aangepast en versie 1.1 toegevoegd in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Wordt er door de opdrachtgever bouwkundige opnames gemaakt? (voor- en

na?)

**Antwoord:**

Nee, worden niet gedaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

De werkzaamheden worden nabij een dijklichaam uitgevoerd (in de beschermingszone) heeft dit nog invloed op de uitvoeringsperiode? (buiten dijkenseizoen?)

**Antwoord:**

Nee, het betreft een waterleiding kanaal en dat kent geen dijkseizoen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Geocellen; vanuit de voorgeschreven leverancier van de Geocellen wordt een levertijd opgegeven van 8 tot 10 weken. De vroegste start voor uitvoering wordt dan maart 2026. Kunt u de opleverdatum navenant aanpassen?

**Antwoord:**

De opleverdatum wordt aangepast naar 31 juli 2026. Opdrachtgever heeft de aanbestedingsleidraad aangepast en versie 1.1 toegevoegd in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

13 nov 2025

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Leiddraad

**Vraag:**

Kunt u de planning in TenderNed wijzigen? Er staat nu aanvang opdracht 2 juni 2025.

Wordt op 9 december de voorlopige gunning verstuurd?

Wordt op 30 december de definitieve gunning verstuurd?

**Antwoord:**

Opdrachtgever past de data aan in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
43

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Moet het geogrid ook onder de parkeervakken aangebracht worden zodat er de overgang rijbaan - parkeervakken geleidelijker wordt?

**Antwoord:**

Conform dwarsprofielen Geocel enkel toepassen onder de rijbaan

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
44

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Geocel; Via de leverancier zijn wij geattendeerd op het volgende: Qua hoeveelheid geocellen en Combigrad lijkt er gerekend te zijn met het netto wegoppervlak (5500 m<sup>2</sup>). Echter de geocellen dienen als wegfundering tot bv. 0,40-0,50 m buiten de verharding aangebracht te worden voor een goede drukverdeling (1 op 1). De hoeveelheid aan te brengen valt daarmee hoger uit, schatting zou zijn 7800 m<sup>2</sup>.

Kunt u de hoeveelheid aanpassen?

**Antwoord:**

Hoeveelheid zijn verrekenbaar, in overleg met directie exacte hoeveelheid bepalen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

880010; Kunt u voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol een aparte bestekspost toevoegen? Kunt u een stelpost toevoegen voor de maatregelen die voortvloeien NA het opstellen van het ecologisch werkprotocol?

**Antwoord:**

Opstellen ecologisch werkprotocol is genoemd onder besteksposnr. 880010 "Opstellen projectplannen" de eventuele kosten voortvloeiend uit het werkprotocol dienen in overleg met directie afgestemd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

04 Wet natuurbescherming; De reconstructie van de Scheendijk wordt uitgevoerd nabij Natura 2000 gebied. Kunt u bevestigen dat het opstellen

van een Quickscan flora en fauna voldoende is ihkv de zorgplicht om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren?

In de Quickscan (4.1.2) wordt aangegeven dat er een stikstofberekening uitgevoerd dient te worden voor de bouwfase. Is deze uitgevoerd?

**Antwoord:**

De Quickscan is voldoende. Er hoeft geen stikstofberekening worden uitgevoerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

121310; Alleen maaien of ook verwijderen (incl. grond ed)? Worden stortkosten op stelpost verrekend? Indien niet op stelpost, met hoeveel kg moeten wij rekening houden?

**Antwoord:**

Bestekspost betreft maaien en afvoeren vrijkomen maaisel, KG vermelden? Voor de verdere werkzaamheden zie protocol Duizendknopen zoals aan deze nota toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
48

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**  
2 Grondwerken; Wat is de kwaliteit van de vrijkomende grond (klei)?

**Antwoord:**  
Vrijkomend klei dient naar een tijdelijk depot afgevoerd te worden en gekeurd.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
49

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**  
01 10 02 lid 04; Bedoelt u hierbij het 1e en 2e lid?

**Antwoord:**  
Hiermee wordt het 2e lid bedoeld.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
50

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**  
01 04 01 Kunt u de risicoregeling van toepassing verklaren?

**Antwoord:**  
Doorlooptijd werkzaamheden is beperkt.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
51

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**  
116 (116010 t/m 116150) Worden de transport en acceptatiekosten op stelpost verrekend?

**Antwoord:**  
Acceptatiekosten en stortkosten dienen bij de bestekpost in te zitten.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
52

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Tijdsbepaling; De boete is niet gemaximaliseerd. Kunt u de boete maximaliseren?

**Antwoord:**

Opdrachtgever maximaliseert de boete op basis van een boeteperiode van maximaal 4 weken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
53

**Onderwerp:**  
Bestek

**Vraag:**

Onderhoudstermijn; de onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden. Gebruikelijk voor soortgelijk werk is 6 maanden, kunt u dit wijzigen?

**Antwoord:**

Onderhoudstermijn wordt gewijzigd in 6 maanden excl. Groenwerkzaamheden, De aanplantwerkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2026 worden opgeleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Bereikbaarheid; Zijn er op de aan- en afvoerroutes naar de Scheendijk as-last beperkingen van toepassing? Zo ja, op welke wegen?

**Antwoord:**

Nee, er zijn geen extra as-beperkingen van toepassing.  
Daar waar dat wel zo is staan er nu ook al borden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Locatie; De gemeente heeft de reconstructie van het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis (rijweg/beschoeiing) in voorbereiding. Worden deze werkzaamheden gelijktijdig met de reconstructie van de Scheendijk uitgevoerd? Zo ja, waar dient de aannemer rekening mee te houden qua bereikbaarheid van de Scheendijk?

**Antwoord:**

Er worden aan het zandpad geen reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd 2026. Wel worden er proefsleuven gegraven en dat kan enige verkeershinder geven. De aannemer dient rekening houden met de Vechtbrug in Breukelen. Deze is niet geschikt voor vrachtverkeer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
56

**Onderwerp:**

Leiddraad

**Vraag:**

Onder K2 Planning en projectbeheersing stelt u dat we een “gedetailleerde planning” bij de inschrijving voegen. Hierbij staan geen vormgevingseisen opgenomen. Staat u 1) toe dat we deze planning, vanwege het detailniveau, op A1 aanleveren? En staat u 2) toe dat we op deze Bijlage ook de fasering opnemen? Zo nee, kunt u aangeven waarom?

**Antwoord:**

U mag een planning als aparte bijlage toevoegen bij uw beantwoording.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**  
57

**Onderwerp:**  
Leiddraad

**Vraag:**

Het is ons nog niet duidelijk wat het totaal aantal toegestane pagina's is. Onder K1 stelt u: "De beschrijving is niet groter dan twee (2) pagina's A4 Arial Pt. 10. Wanneer u meer dan het gevraagde aantal A4 overlegt, worden uitsluitend de eerste vier (4) pagina's A4 beoordeeld."

Hier wordt zowel over 2xA4 en 4xA4 gesproken voor dit kwaliteitscriterium.

Onder K3 stelt u: "De toelichting bij de communicatie & samenwerking is niet groter dan twee (2) pagina A4 Arial Pt. 10. Wanneer u meer dan het gevraagde aantal A4 overlegt, worden uitsluitend de eerste pagina's A4 beoordeeld."

Hier wordt zowel over 2xA4 en een onbekend aantal A4 gesproken.

Kunt u ons bevestigen dat u bij alle drie de criteria maximaal 2xA4 toestaat? Zo nee, kunt u ons aangeven wat het maximaal aantal toegestane pagina's per kwaliteitscriterium is?

**Antwoord:**

Dit is een omissie. Het maximum aantal pagina's is 2. Opdrachtgever heeft de aanbestedingsleidraad aangepast naar versie 1.1 en deze toegevoegd in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

13 nov 2025

**Ref.nr.**  
58

**Onderwerp:**  
Leiddraad

**Vraag:**

Mogen er bij het plan een voorblad en inhoudsopgave worden bijgevoegd?

**Antwoord:**

U heeft slechts 2 pagina's, dan is een voorblad en inhoudsopgave niet noodzakelijk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

59

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Deel 3; 01 10 02 Hier wordt gesproken een melding te doen bij het bevoegd gezag grondtransport en grondopslag, het bestek geeft aan dat de vrijgekomen klei naar de Kerkweg in Kockengen moet worden vervoerd, kunnen wij er vanuit gaan dat dit al is kortgesloten met het bevoegd gezag? Wat als het bevoegd gezag niet akkoord gaat?

**Antwoord:**

Kleigrond moet worden opgeslagen in een tijdelijk depot en worden bemonsterd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

60

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

950060 Moet de beplanting voor de gewenste opleverdatum gereed zijn of moet dit in het eerst volgende plantseizoen uitgevoerd worden, zo ja, dan is de opleverdatum van 1 juni 2026 niet reëel.

**Antwoord:**

De aanplantwerkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2026 worden opgeleverd, extra bestekpost opnemen voor het beschermen van de plantvakken, keuze aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

13 nov 2025

**Ref.nr.**

61

**Onderwerp:**

Leidraad

**Vraag:**

Lid 5; Volgens bestek moet het gehele werk voor 27 maart 2026 opgeleverd worden, in de leidraad is de opleverdatum voor 1 juni 2026, wat is de juiste opleverdatum?

**Antwoord:**

De opleverdatum wordt aangepast naar 31 juli 2026. Opdrachtgever heeft de aanbestedingsleidraad aangepast en versie 1.1 toegevoegd in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

62

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

116070 en 116080 Klopt de af te voeren hoeveelheid in de kolom hoeveelheid ter inlichtingen?

**Antwoord:**

Bestekspostnr. 116070, Hoeveelheid dient 34 m<sup>3</sup> te zijn  
Bestekspostnr. 116080, Hoeveelheid dient 32 m<sup>3</sup> te zijn

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel 1

**Beantwoord op:**

13 nov 2025

**Ref.nr.**

63

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

550020 Ons zijn zaken niet duidelijk. Is het een eigen OV-net van de opdrachtgever? En zo ja, moeten er dan geen zekeringskastjes geleverd te worden? Of betreft het een Stedin netwerk? Moeten wij dan alleen coördineren wanneer de masten geplaatst worden? Of moeten wij de aansluitingen aanvragen bij Stedin? Hoe worden deze aanvraag en aansluitkosten dan verrekend?

**Antwoord:**

Er zal alleen sprake zijn van een coördinerende taak, waarbij "derden" de lichtmasten plaatsen en aansluiten. U dient met deze "derde" ook uw de werkzaamheden af te stemmen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

64

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

550020 De te leveren nieuwe masten, moeten deze staal of aluminium zijn, conisch of verjongd, paaltop of met uithouder, in een RAL kleur of gewoon blank.

**Antwoord:**

Bestekspost 550020 komt geheel te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

65

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

550020 Moeten wij de verlichting plaatsen? Dit wordt volgens ons gedaan door aannemer van de opdrachtgever in post 550010.

**Antwoord:**

Besteksposten 550010 en 550020 komen geheel te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

66

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

432010, 432020, 432030 Klopt de te leveren hoeveelheid brekerzand in de kolom hoeveelheid ter inlichtingen.

**Antwoord:**

Hoeveelheid te leveren is aangepast in het bestek. Het aangepast bestek is toegevoegd in de map Documenten in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

67

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

125020 Moeten wij de verlichting verwijderen? Dit wordt in post 125010 gedaan door de aannemer van de opdrachtgever.

**Antwoord:**

Besteksposten 125010 en 125020 komen geheel te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

68

**Onderwerp:**

Post 432010 t/m 432030

**Vraag:**

Klopt de hoeveelheid ter inlichting van het brekerzand t.b.v. het afstrooien?

**Antwoord:**

Hoeveelheid te leveren is aangepast in het bestek. Het aangepast bestek is toegevoegd in de map Documenten in TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

69

**Onderwerp:**

Bestek post 344010

**Vraag:**

In deze post geeft u bij deficode 9 aan dat de nutsbedrijven werkzaamheden gepland hebben. In artikel 01 11 01 geeft u aan dat er alleen aan de laadpalen werkzaamheden worden verricht. Hebben deze werkzaamheden invloed op onze planning?

**Antwoord:**

Alleen de laadpalen worden gedaan door de betreffende nutbedrijven. Er vinden verder geen activiteiten van de nutsbedrijven plaats.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025

**Ref.nr.**

70

**Onderwerp:**

Bestek post 332010

**Vraag:**

Kunt u aangeven welke hulpstukken er toegepast moeten worden.

**Antwoord:**

Gerekend met 2x 90 gr en 1x 45 gr. Bochtstuk per kolk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 13 nov 2025