NBWZ.1993-05-034

BOVENAANZICHT SNIJRAND
DSN. B-B
BOVENAANZICHT VLOER
DSN. E
DSN. A-A
DSN. F-F
DETAIL SNIJRAND
DSN. C-D
A
B
C
D
E
F
U
a
b
c
d
e
f
WERKVLOER
STORTNAAD
41,600 TOT MEETPUNT IN AS SLUIS
3 x HPE ϕ110 x 104,6 ZIE TEK.NR. ZW-061-216
HPE ϕ110x4,3 MERK HP1 (3x) ZIE TEK.NR. ZW-061-216
UNP 160 (2x) ZIE TEK.NR. ZW-061-204
AS DAMWAND KOLKMUUR
AS DAMWAND SCHERMEN
IN TE STORTEN UNP-160-PROFIELEN TBV DAMWANDEN ZIE TEK.NR. ZW-061-204 (VANAF 11,00+)
BENTONIET-INJECTIELEIDING ZIE SNIJRANDDETAIL (16 STUKS)
UNP 160 (2x) OK. UNP = OK DAMWAND = 11,000 +
IN TE STORTEN UNP 160 (2x)
IN TE STORTEN UNP 200 (2x)
HOUTEN KLOS TBV UNP 160-PROFIELEN
BENTONIET-INJECTIELEIDING ϕ 3/4" TE BEVESTIGEN AAN DE WAPENING (16 STUKS)
DETAIL ANKERS L 150x90x10 ZIE TEK.NR. ZW-061-401
GEPREFABRICEERDE PLATEN
L150x90x10
HPE ϕ110x4,3 (HP1, 3x) ZIE TEK.NR. ZW-061-216
R=1800
10,950+
11,050+
8,450+
8,150+
6,450+
19600
14800
15000
18700

HOOGTEMATEN IN M TOV N.A.P.
MATEN IN MM
VOOR IN TE STORTEN ONDERDELEN SNIJRAND ZIE TEK.NR. ZW-061-401
VOOR IN TE STORTEN ONDERDELEN VLOER ZIE TEK.NRS.
ZW-061-203, ZW-061-204, ZW-061-216, ZW-061-219.

HOEVEELHEDEN

ONDERDEEL	HOEVEELHEID	BESTEKSPOSTNR.
BEKISTING WERKVLOER	6,0 M²	41.10.10
BEKISTING VLOER	188,0 M²	41.10.20
BEKISTING TBV "SPARING" VERT. DEURAANSLAGEN	2,8 M²	41.10.70
BEKISTING TBV "SPARING" HOR. DEURAANSLAGEN	7,0 M²	41.10.70
BEKISTING TBV "SPARING" TAATSEN	7,5 M²	41.10.70
BETON WERKVLOER (EXCL. SCHUINE ZIJDE)	21,2 M³	41.30.10
BETON SNIJRAND	92,2 M³	42.10.10
BETON VLOER	680,0 M³	41.30.20
– SPARINGEN B T/M F	3,30 M³	41.30.20
– SPARINGEN TBV VERT. DEURAANSLAGEN	0,85 M³	41.30.40
– SPARINGEN TBV HOR. DEURAANSLAGEN	4,00 M³	41.30.40
– SPARINGEN TBV TAATSEN	1,25 M³	41.30.40

V.B. 1974/1984, V.B.T. 1986				
Toe te passen cement: H.O.C.				Klasse: A
Sterkteklasse : B 25		Wapening	Staalsoort	Notatie
Milieuklasse : 3		Algemeen	FeB 500 HWL	ϕ
Grootste korrel : 31,5 mm		Beugels	FeB 500 HWL	ϕ
Consistentie geb. : 2		Netten		
Wcf : 0,45		DEKKING		
Ontkistingsst. $\bar{x}_3 \geq$ 15 N/mm²		Vloeren : 60 mm (onderzijde 70 mm)		
Aanduiding vloer-, wandwap		Wanden : 50 mm (kolkzijde 60 mm)		
		Betondekking verhogen met: - 5 mm bij niet te kontroleren vlakken - min. 5 mm bij oppervlaktebewerkingen		

INDEX	DATUM	WIJZIGINGEN	DATUM	BRIEF
	SEPT. 92	"REVISIE"		
			GOEDGEKEURD	

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN
Rijkskantorengebouw Westraven Utrecht-Z Postbus 20000 Code 3502LA Tel.030-85.91.11

GESCHIKT VOOR UITVOERING
DATUM : 28-11-89
TEKENING NR. : ZW-061-116

ZUID-WILLEMSVAART
OMLEGGING HELMOND
SLUIS HELMOND

SNIJRAND + VLOER BOVENHOOFD

Tijdelijke Vereniging
CFE - MBG
TERHULPSESTEENWEG, 164 B-1170 BRUSSEL - BELGIE
Tel.: 02/661.12.11 Telefax : 6607710

DATUM: 04-12-'89
SCH.: 1:20, 1:50
OPP.: A0
TEK.: J.M.
ING.:
NAG.:

STUDIEBUREAU :
STUDIEDIENST CFE
TERHULPSESTEENWEG, 164
B-1170 BRUSSEL
TEL.: 02/661.12.11
MET DE MEDEWERKING VAN :
ORANJEWOUD
BENELUXWEG 7 - POSTBUS 40
4900 AA OOSTERHOUT - TEL. 01620-87000

Directeur ir. M. LE BEGGE

NBWZ-1993-05034