

Naar aanleiding van enkele vragen die na publicatie van de Nota van Inlichtingen d.d. 3 november 2025 zijn ontvangen, geeft de gemeente Papendrecht hierbij een verduidelijking met betrekking tot de in het bestek opgenomen grondwapening.

Er zijn enkele vragen ontvangen na publicatie van de Nota van Inlichtingen d.d. 3 november 2025.

Met dit bericht geeft de gemeente Papendrecht antwoord op de onderstaande vraag.

Vraag:

Vanuit de leverancier van grondwapening is aangegeven dat in het bestek verouderde producten zijn opgenomen, te weten:

- Triax 150
- Geolon PP100

Kan de aanbestedende dienst deze producten vervangen door beschikbare, actuele producten?

Antwoord:

- Het product Tensar Triax 150 wordt vervangen door Tensar HX 5.5.
- Het product Geolon PP100 wordt, wegens leveringsproblemen, vervangen door Geolon PP90.

De bestekschrijver heeft aangegeven dat er verder geen aanvullende wijzigingen in het bestek zullen worden doorgevoerd en dat geen aangepaste besteksposten zullen worden opgesteld.

De inschrijftermijn blijft ongewijzigd en sluit op **maandag 17 november 2025 om 12:00 uur.**

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Papendrecht