Algemene informatie

Aanbesteding: Bisschop Masiusstraat e.o.
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2025 / 014 / RUV / JH

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1

Onderwerp:
Plafondbedrag

Vraag:
In het aanbestedingsdocument onder 7.2 wordt een plafondbedrag genoemd. Hier staat echter: "... het vastgestelde
plafondbedrag van € 000.000,- exclusief btw ..." Welk plafondbedrag wordt hier bedoeld?

Antwoord:
Per abuis is deze alinea "plafondbedrag" in paragraaf 7.2 van het aanbestedingsdocument opgenomen. Een plafondbedrag is op deze aanbesteding echter niet van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bisschop Masiusstraat e.o.

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. 2

Onderwerp:
bestek

Vraag:
post 722010 Kunt u hier een leverancier aangeven ?

Antwoord:

Leverancier ter keuze aannemer, fietsbeugel dient te voldoen aan normboek Tilburg norm 722010.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bisschop Masiusstraat e.o.

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr.
3

Onderwerp:
bestek

Vraag:
post 160010.Kunt u aangeven of er kosten zijn verbonden aan het realiseren van een depot in de openbare ruimte ?

Antwoord:
Het depot dient door de aannemer zelf verzorgd te worden inclusief alle daartoe benodigde kosten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bisschop Masiusstraat e.o.

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr.
4

Onderwerp:
bestek

Vraag:

post 152010 kunt u aangeven welke hoeveelheid van welk formaat er rekening moet worden gehouden ?
Deze post is niet kosten homogeen of graag splitsen in KF en WF

Antwoord:
Ca. 5% van het oppervlak betreft waalformaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bisschop Masiusstraat e.o.

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 bestek

Vraag:
posten 151140/151150/151160 u praat hier over eventuele fundering.
Kunt u een aparte post toevoegen voor het verwijderen en afvoeren van deze fundering. uit de genoemde posten blijkt niet of het er wel zit of niet , en hoe deze fundering eruit ziet.

Antwoord:
Uitgangspunt voor prijsvorming- betonbuis 700/1050 (post 151160) is gefundeerd op een betonsloof van ca. 0,3 m dik- overige buizen (posten 151140/151150) zijn gefundeerd op zand. Besteksposten worden aangepast in de nota.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bisschop Masiusstraat e.o.

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. 6

Onderwerp:
bestek

Vraag:
post 101720: kunt u een post toevoegen voor het toepassen van het aantal boombeschermingen ?

Antwoord:
Maatregelen voor boombescherming door de aannemer te bepalen middels werkplan volgens bestekspostnr. 101710. Uitvoeren van het werkplan (toepassen boombeschermingen) volgens bestekspostnr. 101720. Te handhaven bomen conform bestekstekeningen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bisschop Masiusstraat e.o.

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr. 7

Onderwerp:
bestek

Vraag:
post 102310: in de romp tekst staat Opstellen en Uitvoeren in de tweede regel staat alleen opstellen . Wat wordt hier bedoeld met uitvoeren ?

Antwoord:
Bestekspost 102310 betreft het opstellen van een communicatieplan. Kosten voor het uitvoeren van het communicatieplan worden verrekend op post 912130: vergoeding Omgevingsmanagement.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bisschop Masiusstraat e.o.

Beantwoord op: 29 apr. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
bestek

Vraag:
post 130050: wordt deze post verrekend op basis van 7 dagen/week ?

Antwoord:
Conform UAV 2012 (hfst. 1, § 1, lid 1) betreft een dag een kalenderdag.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bisschop Masiusstraat e.o.

Beantwoord op: 29 apr. 2025