

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Onderhoud en Vervanging Openbare Verlichting  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Overbetuwe  
**Referentie:** 2025-059365

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      onderhoudsbestek, paragraaf 3.6.1.5

### Vraag:

In het onderhoudsbestek, paragraaf 3.6.1.5 Dimmers, stelt u als eis dat in de gemeente Lingewaard de armaturen moeten worden aangestuurd via het Exedra-platform en in de gemeente Overbetuwe via het Interact-platform.

Kunt u toelichten op welke gronden, conform de geldende inkoopregeling dan wel de Aanbestedingswet, wordt gerechtvaardigd dat de gevraagde controllers uitsluitend compatibel moeten zijn met deze twee specifiek genoemde platformen?

Deze specificatie beperkt het gelijke speelveld en leidt tot een bevoordeling van de leveranciers Exedra en Signify. Waarbij de gegeven mogelijkheid om controllers via een TALQ-koppeling zichtbaar te maken in het Exedra- of Interact-platform, nog steeds niet resulteert in een gelijk speelveld.

### Antwoord:

Elk TMS systeem is mogelijk op nieuwe armaturen. In straten en wijken waar nu een bepaald type TMS wordt toegepast wil opdrachtgever dit continueren. Voor projecten is de keuze dus wel open.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

**Percelen:**                      P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**              27 nov 2025

**Ref.nr.**

2

**Onderwerp:**

onderhoudsbestek, paragraaf 3.6.1.5

**Vraag:**

In het onderhoudsbestek, paragraaf 3.6.1.5 Dimmers, stelt u als eis dat in de gemeente Lingewaard de armaturen moeten worden aangestuurd via het Exedra-platform en in de gemeente Overbetuwe via het Interact-platform.

Kunt u voor de gemeente Overbetuwe aangeven hoeveel lichtpunten momenteel zijn opgenomen in het InteraAct-platform en welk percentage dit vertegenwoordigt van het totale aantal lichtpunten binnen de gemeente?

**Antwoord:**

Circa 5% van het areaal is daarmee voorzien.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Perceelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

onderhoudsbestek, paragraaf 3.6.1.5

**Vraag:**

In het onderhoudsbestek, paragraaf 3.6.1.5 Dimmers, stelt u als eis dat in de gemeente Lingewaard de armaturen moeten worden aangestuurd via het Exedra-platform en in de gemeente Overbetuwe via het Interact-platform.

Kunt u voor de gemeente Lingewaard aangeven hoeveel lichtpunten momenteel zijn opgenomen in het Exedra-platform en welk percentage dit vertegenwoordigt van het totale aantal lichtpunten binnen de gemeente?

**Antwoord:**

Circa 5% van het areaal is daarmee voorzien.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

K 3.2 betreft het verwijderen van laagspanningskabel YMvKas x aders t/m 40 mm<sup>2</sup>.

Zijn er in het voedingsnet kabels aanwezig > 10mm<sup>2</sup>

Indien dit niet het geval is verzoeken wij de AD om deze post te laten vervallen en graag deze te verwijderen uit dit document.

**Antwoord:**

Akkoord post wordt verwijderd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

K 3.2 betreft het verwijderen van laagspanningskabel YMvKas x aders t/m 24 mm<sup>2</sup>.

Zijn er in het voedingsnet kabels aanwezig > 10mm<sup>2</sup>

Indien dit niet het geval is verzoeken wij de AD om deze post te laten vervallen en graag deze te verwijderen uit dit document.

**Antwoord:**

akkoord post wordt verwijderd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

K 1.3 betreft het leggen en trekken van laagspanningskabel YMvKas x aders van totaal > 24 mm<sup>2</sup> t/m 40 mm<sup>2</sup>.

De maximale te leveren kabel is 10mm<sup>2</sup>. Ons inzien zal deze post dus nooit gebruikt worden.

Gaat de AD akkoord dat deze post komt te vervallen, indien het antwoord positief is graag deze te verwijderen uit dit document.

**Antwoord:**

akkoord post wordt verwijderd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

K 1.2 betreft het leggen en trekken van laagspanningskabel YMvKas x aders van totaal > 10 mm<sup>2</sup> t/m 24 mm<sup>2</sup>.

De maximale te leveren kabel is 10mm<sup>2</sup>. Ons inzien zal deze post dus nooit gebruikt worden.

Gaat de AD akkoord dat deze post komt te vervallen, indien het antwoord positief is graag deze te verwijderen uit dit document.

**Antwoord:**

akkoord post wordt verwijderd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

Onder tabblad Standaard armaturen staat in cel I2 dat deze cel I35 mee moet nemen maar dit moet cel I33 zijn.

Wij verzoeken u om deze formule aan te passen.

**Antwoord:**

aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

Onder tabblad Standaard armaturen moeten volgens cel I2, 12 cellen ingevuld worden. Maar in de onderstaande vlakken zijn dit 13 cellen. Wij verzoeken u om deze formule aan te passen.

**Antwoord:**

aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

Onder tabblad Netbeheerder-lampen-div ontbreekt bij D2.6 de formule in regel H25.

Wij verzoeken de AD om deze aan te passen.

**Antwoord:**

Aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

Onder tabblad grondwek en kabels ontbreekt bij G1.1 de formule in regel H11.

Wij verzoeken de AD om deze aan te passen.

**Antwoord:**

Aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bijlage A 3.6.1.4

**Vraag:**

In deze omschrijving worden QWPK 3x1,0mm<sup>2</sup> en QWPK 4x1,0mm<sup>2</sup> benoemd. In bijlage E M8.20 wordt alleen QWPK 3x1,0mm<sup>2</sup> gevraagd. Is de andere kabel niet van toepassing?

Indien deze wel van toepassing is verzoeken wij deze toe te voegen aan bijlage E.

**Antwoord:**

QWPK 3x1,5mm<sup>2</sup> is de juiste bestekspost wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Bijlage A 3.6.1.2

**Vraag:**

In de laatste alinea staat 'reade for'. Wij verzoeken de AD om uitleg te geven waar dit voor staat.

**Antwoord:**

Driver ready for zijn of te wel D4i zodat kan communiceren met TMS

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Bijlage A 3.6.1.1 lid a

**Vraag:**

In deze omschrijving staan de voorschriften waaraan een stalen mast moet

voldoen. In bijlage E worden geen stalen masten uitgevraagd.  
Wij verzoeken lid a te verwijderen aangezien deze geen toegevoegde waarde heeft voor de uitvraag.

**Antwoord:**

Omschrijving laten we vervallen want passen geen stalen masten toe.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Bijlage A 3.3.11 lid h

**Vraag:**

De opdrachtnemer laat door een onafhankelijke gerenommeerde partij de verplichte NEN steekproefcontrole uitvoeren.

Wij verzoeken de AD om hiervoor een post op te nemen in bijlage E.

**Antwoord:**

Deze werkzaamheden komen te vervallen en er komt derhalve geen aparte post voor (Lid h is vervallen).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
Bijlage A, 3.1.11.1.A

**Vraag:**

Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de opdrachtnemer verantwoordelijk als installatieverantwoordelijke (IV'er) en werkverantwoordelijke (WV'er) volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties (BEI); Bedoelt u hier van aanvang contract tot en met einde contract of heeft deze passage betrekking op een deelopdracht?

**Antwoord:**

Oprachtnemer is bij projecten van begin tot het eind installatieverantwoordelijke hiervoor vind geen aparte vergoeding plaats. Oprachtnemer is ook installatieverantwoordelijk gedurende de gehele looptijd van het contract door alles wat door ON is geplaatst etc. Hiervoor vind geen aparte vergoeding plaats.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
Bijlage A

**Vraag:**

L 1.6 Wat bedoelt de AD met Phyllistran?

**Antwoord:**

Phyllistran is een merknaam voor een sterke, niet-geleidende synthetische trek- of afspanlijn

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Bijlage A

**Vraag:**

Op bladzijde 20 staat L 1.7. Deze post ontbreekt in bijlage E. Wij verzoeken de AD om deze alsnog toe te voegen.

**Antwoord:**

L 1.7 wordt verwijderd uit Bijlage A

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Bijlage A

**Vraag:**

Op bladzijde 19 staat D 3.4 en D 3.5. Deze twee posten ontbreken in bijlage E. Wij verzoeken de AD om deze alsnog toe te voegen.

**Antwoord:**

Correct, posten worden toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

Op tabblad aansluit staat op regel G4 "Percentage copy van blad "Masten armat". Dit lijkt ons inziens niet de goede benaming. Wij verzoeken de AD om de juiste tekst hier te benoemen.

**Antwoord:**

Correct, is aangepast,

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

A 4.10 Lasdoos. Wij verzoeken de AD om aan te geven welke fabricaat en type lasdoos hier toegepast moet worden.

**Antwoord:**

In afstemming met ON. Graag ontvangen we een voorstel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

A 4.10 t/m 4.13. Einde van de regel ontbreekt. Wij verzoeken de AD om deze tekst te corrigeren.

**Antwoord:**

Bijlage E is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

A 4.9 Hier wordt een kabel VMvK benoemd. Behoort dit niet YMvK of VMvL te zijn? Wij verzoeken de AD om de goede kabel te benoemen.

**Antwoord:**

Wordt aangepast naar YMvK.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

A1 Maken aansluiting. Hier wordt beschreven met kabel VMK kas. Is dit een schrijffout? Behoort dit YMvK-as kabel te zijn? Wij verzoeken de AD om deze tekst te corrigeren.

**Antwoord:**

Wordt aangepast naar YMvK.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

M 8.6 en M 8.12. In deze posten het separaat aanbrengen van afneembare

grondvleugels. Op welke post worden de leveringen van deze grondvleugels verrekend?

**Antwoord:**

Post is aangepast in M8.6 en M8.12 en luidt nu: Separaat leveren + aanbrengen grondanker bij reeds geplaatste mast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

M 8.6 en M 8.12. In deze posten het separaat aanbrengen van afneembare grondvleugels. Op welke post worden de leveringen van deze grondvleugels verrekend?

**Antwoord:**

Post is aangepast in M8.6 en M8.12 en luidt nu: Separaat leveren + aanbrengen grondanker bij reeds geplaatste mast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
Bijlage A

**Vraag:**

M 3.1 t/m M3.12. De omschrijving geeft het volgende aan: Reinigen mast wanneer opdrachtgever dit opgeeft bij hergebruik. Deze werkzaamheden moeten een aparte post krijgen aangezien de aannemer niet op voorhand weet of deze wel of niet gereinigd dient te worden en daardoor ook niet afgeprijsd kan worden in deze post.

**Antwoord:**

Wordt aparte post toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
Bijlage A, M2

**Vraag:**

M 2.5 en M 2.10. Is het de bedoeling dat aan een armatuur aan spankabel een grondkabel gemonteerd wordt?

**Antwoord:**

Geen grondkabel aan spankabel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Bijlage E

**Vraag:**

Leveranciers van telemetrie hanteren geen bruto prijzen alleen maar netto prijzen, waardoor wij geen kortingspercentage kunnen afgeven. Graag vernemen wij hoe we hiermee dienen om te gaan.

**Antwoord:**

Idd alleen netto prijzen en daar kunt u uw korting over opgeven. Indien u geen korting geeft zet u deze op nul.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**  
Bijlage E

**Vraag:**

Leveranciers van masten hebben geen bruto prijzen alleen maar netto prijzen, waardoor wij geen kortingspercentage kunnen afgeven. Graag vernemen wij hoe we hiermee dienen om te gaan.

**Antwoord:**

Idd alleen netto prijzen en daar kunt u uw korting over opgeven. Indien u geen korting geeft zet u deze op nul.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Bijlage A

**Vraag:**

De tekst geef aan Bijlage A - ONDERHOUDSBESTEK OPENBARE VERLICHTING 2026 2030 BIJNA DEF. Houd dit dan in dat er nog verschillende wijzigingen kunnen komen voordat het bestek definitief wordt?

**Antwoord:**

Bestandsnaam: Bijlage A - ONDERHOUDSBESTEK OPENBARE VERLICHTING 2026 2030 DEF V2.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Bijlage 5, 5.1.17 Nummering lichtmast

**Vraag:**

In deze omschrijving staat dat het nummeren van de lichtmasten door de gemeente worden uitgevoerd. In bijlage A bij o.a. M1, M2, M6 dat de aannemer deze moet aanbrengen. Wij verzoeken de AD om aan te geven wie de stickers gaat leveren en aanbrengen.

**Antwoord:**

OG geeft lichtmastnummers uit. ON maakt stickers en brengt aan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Bijlage 5, 5.1 Openbare verlichting

**Vraag:**

5.1.4 bij lamp staat type Brisa minimaal 16 leds. Deze tekst behoort bij het armatuur te staan. Wij verzoeken de AD om deze teksten te wijzigen voor de duidelijkheid.

**Antwoord:**

Correct, bestek is leidend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Bijlage 5, 5.1 Openbare verlichting

**Vraag:**

U vraag een aansluitkast type LS-94 in een nader te bepalen uitvoering. Naar

ons weten geldt er voor Liander aansluitingen een verplichting om de CAM module toe te passen. Kunt u bevestigen of u hier ook gebruik van maakt? Indien dit het geval is verzoeken wij u hiervoor een regel op het prijzenblad in te voegen.

**Antwoord:**

CAM module die door netbeheerder wordt voorgeschreven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Bijlage 5, 5.1 Openbare verlichting

**Vraag:**

Bij de aansluitkasten wordt gevraagd de LS-94. De LS-94 is een algemene omschrijving, hiervan zijn ongeveer 10 varianten. Wij verzoeken de AD aan te geven welke variant er toegepast dient te worden.

**Antwoord:**

CAM module die door netbeheerder wordt voorgeschreven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
Bijlage E, prijzenblad

**Vraag:**

In bijlage E verwijst u in hete tabblad "standaard masten" naar masten voorzien van HDPE (Nedal) of gelijkwaardig. In bijlage A, 3.6.1.1. geeft u aan dat de mast van Nedal of Hydro mag zijn. Kunt u bevestigen dat u een mast van Nedal met HDPE gelijkwaardig acht aan een mast van Hydro voorzien van LDPE?

**Antwoord:**

HDPE = LDPE

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
Bijlage 5, 5.1 Openbare verlichting

**Vraag:**

5.1.2 Armatuur is en Schreder of Innolumis (type onbekend, goldengreen is de lichtkleur) en bij lamp staat Lightronics Brisa. Dit is geen combinatie van armatuur en lamp. Tevens is de Schreder Friza 8 leds niet meer leverbaar. Het lamellenrooster 7st verwijst naar Innolumis, wellicht vervangen door "afschermoptie". Wij verzoeken de AD nog eens naar dit document te kijken en daar waar nodig te corrigeren.

**Antwoord:**

Bestek is leidend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting**Beantwoord op:** 27 nov 2025**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Bijlage A, paragraaf 3.1.7.3

**Vraag:**

De kortingen zoals aangegeven in paragraaf 3.1.7.3 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in bijlage A te maximaliseren.

**Antwoord:**

Correct, maximale van +/-15% zoals aangegeven in bijlage E met uitsluitel van de tabbladen armaturen en masten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting**Beantwoord op:** 27 nov 2025**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Bijlage A, paragraaf 3.1.7.3

**Vraag:**

U geeft aan onder de kop prioriteit hoog: "Vervangen schade mast of armatuur: € 250,- per incident per dag". Deze zinsnede is ons niet duidelijk,

kunt u uitleggen wat u hiermee bedoelt?

**Antwoord:**

Bij prio meldingen geldt indien een mast/armatuur vervangen moet worden per incident per dag een bedrag van 250 euro. Dit is gemaximaliseerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Bijlage A, paragraaf 3.1.12.5

**Vraag:**

In bijlage A, paragraaf 3.1.12.5 sub L geeft u aan dat "Per schade die door de opdrachtnemer is geclaimd bij het Waarborgfonds het eigen risico voor rekening van de opdrachtnemer is. De opdrachtgever is eigenaar van het areaal en is dus ook verantwoordelijk voor het eigen risico zoals dit door het Waarborgfonds wordt gehanteerd. In bijlage A, paragraaf 3.1.12.5 sub L wordt deze kostenderving volledig bij de aannemer neergelegd. Wij verzoeken de aanbestedende dienst om een bestekspost op te nemen voor het eigen risico zodat voor de aannemer geen kostenderving ontstaat.

**Antwoord:**

Eigen risico blijft bij de ON liggen, alleen BTW verrekenen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Offerte aanvraag/ Bijlage A 1.5

**Vraag:**

In de offerte aanvraag staat een looptijd van 3 jaar met 1x 1 jaar verlenging vermeld. In bijlage A, paragraaf 1.5 tijdsbepaling schrijft u 4 jaar met de optie 2x met 1 jaar te verlengen. Kunt u aangeven wat de correcte looptijd van dit contract en eventuele verlengingen zijn?

**Antwoord:**

3 jaar met 1x 1jaar een optie tot verlenging.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Bijlage E, M8.19

**Vraag:**

In voorgenoemde bijlage lezen wij 10 maal het veiligstellen van een schade geval, dit aantal is naar ons inzien erg laag gezien de gehele looptijd van het contract. Kunt u aangeven hoeveel schades er jaarlijks plaatsvinden binnen beide gemeenten? Indien er wijzigingen in aantallen plaatsvinden verzoeken wij u tevens de posten aan te passen.

**Antwoord:**

10 is fictief getal in bijlage E. Het fictieve getal is verhoogd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

Bijlage A, paragraaf 3.5.1.2

**Vraag:**

In deze paragraaf schijft u: "De opdrachtnemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde ledunits en led drivers die voor het einde van de garantietermijn van deze materialen defect raken. Bij een 'sealed for life' uitvoering vervangt de opdrachtnemer bij deze gevallen het hele armatuur" Wij verzoeken u deze termijn te maximaliseren tot de contracttermijn. Opdrachtnemer wordt tevens verzocht de garantie over te dragen aan de gemeente waardoor de zittende aannemer altijd in staat is garantieclaims op te volgen. Graag uw akkoord.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Bijlage A, paragraaf 3.5.1.2

**Vraag:**

In deze paragraaf schijft u: "De opdrachtnemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde ledunits en led drivers die voor het einde van de garantietermijn van deze materialen defect raken. Bij een 'sealed for life'

uitvoering vervangt de opdrachtnemer bij deze gevallen het hele armatuur"  
Wij verzoeken u deze termijn te maximaliseren tot de contracttermijn.  
Opdrachtnemer wordt tevens verzocht de garantie over te dragen aan de gemeente waardoor de zittende aannemer altijd in staat is garantieclaims op te volgen. Graag uw akkoord.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

Prijzen in bijlage E zijn niet realistisch. De vastgestelde eenheidsprijzen voor leveranties zijn identiek aan uw aanbesteding in 2020 en posten welke arbeid bevatten zijn niet correct geïndexeerd. Graag verzoeken wij u de prijzen in prijzenblad E te herzien. Indien u van mening bent dat de eenheidsprijzen wel kloppen vernemen wij graag uw onderbouwing waarom prijzen niet veranderd zouden zijn ten opzichte van het jaar 2020.

**Antwoord:**

Prijzenblad is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Bijlage A, par 3.6.1.4

**Vraag:**

Wij verzoeken u uitleg te geven waarom QWPK 4x1,0mm<sup>2</sup> toegepast moet worden. De armaturen moeten worden voorzien van Zhaga.

**Antwoord:**

We gaan QWPK 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> hanteren. Bijlage A en E aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Bijlage A, par 3.1.16.3

**Vraag:**

U geeft in paragraaf 3.1.16.3 aan dat een CAR-verzekering moet worden afgesloten op het werk. Een CAR-verzekering dekt de materiële schade die op of rondom de bouwplaats kan ontstaan aan 1) het werk, 2) persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel en of 3) bestaande eigendommen van opdrachtgever. Gezien de aard van het werk kan ten eerste niet worden gesproken van 'een bouwplaats'. Ten tweede is 'het werk' de openbare verlichting en/of de wegvak waar de OVL is geplaatst. Dit valt gewoon onder de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer en een CAR-verzekering dekt deze schade niet.

Ook dient de aannemer bij het afsluiten van een CAR-verzekering de omvang (inschrijfprijs raamovereenkomst) van het "werk" af te geven. Deze is echter geheel een fictieve hoeveelheid als resultaatsverplichting, waarvoor de polis dekking moet bieden. Door de fictieve hoeveelheid is het extreem kostbaar deze af te sluiten en dus disproportioneel. Een doorlopende CAR-

verzekering is niet af te sluiten door een aannemer.  
Tot slot beschikt inschrijver over doorlopende verzekeringen voor aansprakelijkheid en materieel (incl. voor schade aan eigendommen van opdrachtgever), waardoor een aanvullende CAR-verzekering geen extra waarde heeft.

Wij verzoeken u daarom de in deel III de desbetreffende paragraaf voor het afsluiten van de CAR-verzekering te laten vervallen.

**Antwoord:**

Akkoord

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Bijlage A, par 3.1.12.5 lid 1

**Vraag:**

Wij verzoeken u om een post aan te maken voor de eigen risico.

**Antwoord:**

Zie antwoord bij vraag 40.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Bijlage A, par 3.1.11.1 lid f

**Vraag:**

Wilt u bevestigen dat alle informatie die u in het kader van de installatieverantwoordelijkheid beschikbaar stelt juist en volledig is en dat, mocht er toch sprake zijn van een onjuistheid of onvolledigheid deze niet voor rekening en risico van de inschrijver zijn.

**Antwoord:**

Correct

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

50

**Onderwerp:**

Bijlage A, par 3.1.11.1 lid f

**Vraag:**

Betreffende de laatste bullit verzoeken wij u om een aparte post toe te voegen voor het uitvoeren van een 0-meting alvorens wij de installatie overnemen.

**Antwoord:**

Zie vraag 15.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
51

**Onderwerp:**  
Bijlage A, par 3.1.11.1 lid a

**Vraag:**

Wij verzoeken u te bevestigen dat de omschrijving alleen geldt bij de afgegeven deelopdrachten.

**Antwoord:**  
Zie vraag 15.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
52

**Onderwerp:**  
Bijlage A, par 3.1.4.1

**Vraag:**

Wij verzoeken u om een aparte post toe te voegen voor het maken van klic meldingen aangezien men niet in elke post een klicmelding kan zetten. Hierdoor zouden het aantal klic meldingen niet evenredig kunnen zijn met de werkelijke aantallen.

**Antwoord:**  
Post click melding toegevoegd.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Bijlage A, par 3.1.1.3

**Vraag:**

Wij verzoeken u om een aparte post toe te voegen betreffende de voorgeschreven (revisie)tekeningen. Indien u van mening bent deze niet toe te voegen vernemen wij graag u onderbouwing hierover.

**Antwoord:**

Geen aparte post noodzakelijk, hoort in de arbeid te zitten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Bijlage A, par 3.1.1.3

**Vraag:**

Wij verzoeken u om een aparte post toe te voegen betreffende de huur van opslagplaatsen en of magazijnen voor de tijdsduur van het bestek aangezien deze niet in andere besteksposten verwerkt kunnen worden. Indien u van mening bent deze niet toe te voegen vernemen wij graag u onderbouwing hierover.

**Antwoord:**

Er komt geen aparte post dit moet in uw totale inschrijving zitten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Bijlage A, M 8.15 en 8.16

**Vraag:**

Een zweefzekering mag niet toegepast worden in een aansluitkast van Liander.

Wij verzoeken u om dit ook aan te geven in de betreffende post.

**Antwoord:**

Correct. Aanpassen in Bijlage A

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

56

**Onderwerp:**

G2.3 Relatie met opdrachtgever en eindklanten

**Vraag:**

Op welk moment wordt aan de beoordelaars bekend gemaakt welke partij welk plan heeft ingediend aangezien het plan van aanpak anoniem dient te

zijn. Doet u eerst de beoordeling van het plan van aanpak en later pas de opening van de kluis van het prijzendeel, om zo een transparante beoordeling te hebben?

**Antwoord:**

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de subgunningscriteria afzonderlijk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

57

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

Per 1 juli 2026 wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd. Dit heeft aanzienlijke prijsconsequenties. Aangezien het definitieve tarief per kilometer nog niet bekend is, verzoeken wij u te bevestigen dat u instemt met verrekening van deze wijziging na aanbesteding. Zie voor achtergrondinformatie: [rijksoverheid.nl-vrachtwagenheffing](http://rijksoverheid.nl-vrachtwagenheffing).

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
58

**Onderwerp:**  
3.1 Uitsluitingsgronden

**Vraag:**

U geeft aan dat de voorlopige gegunde partij de gedragsverklaring, belastingdienst en eventuele overige bewijsmiddelen moet aanleveren, indien wij dit hebben aangegeven. Om vervaring te voorkomen, kunt u ook expliciet opsommen welke eventuele overige bewijsmiddelen u dan opvraagt?

**Antwoord:**

Wij controleren de getekende UEA, uittreksel handelsregister, verklaring omtrent rechtmatigheid, inschrijfbiljet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
59

**Onderwerp:**  
Bijlage I

**Vraag:**

Als men het document opent, staat hier Bijlage 5 op. Kunt u deze formulieren hetzelfde noemen?

**Antwoord:**

Wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting**Beantwoord op:** 27 nov 2025**Ref.nr.**

60

**Onderwerp:**

3.1.7.3 Kortingen

**Vraag:**

De kortingen zijn per incident weliswaar beperkt maar in totaal onbeperkt. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag 5 oktober 2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:11869 bepaalt dat de gemeenten daarmee van haar opdrachtnemer een wat de hoogte betreft ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis verlangt. Dat is in strijd met voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit (vergelijk Commissie van Aanbestedingsexperts 29 april 2016, Advies 331). Wilt u per korting ook een proportioneel maximum opnemen?

**Antwoord:**

Correct, maximale van +/-15% zoals aangegeven in bijlage E met uitsluitel van de tabbladen armaturen en masten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting**Beantwoord op:** 27 nov 2025**Ref.nr.**

61

**Onderwerp:**

3.4.2.7 OVL-beheersysteem

**Vraag:**

U geeft aan dat beide gemeenten een OVL-beheersysteem via een internetapplicatie gebruiken en dat de opdrachtnemer met dit systeem moet werken. Kunt u aangeven: welk(e) OVL-beheersysteem(en) (leverancier, productnaam en versie) u momenteel gebruikt; of beide gemeenten in één

gezamenlijke omgeving werken of dat er twee gescheiden omgevingen zijn; en of er in de contractperiode wijzigingen in het OVL-beheersysteem voorzien zijn (bijvoorbeeld migratie of upgrade)?

**Antwoord:**

Moon wordt door beide gemeenten nu gebruikt. Er zijn nu geen wijzigingen te voorzien.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

62

**Onderwerp:**

Offerteaanvraag pag. 8-9

**Vraag:**

De offerteaanvraag bepaalt: "Het vergelijk moet worden gemaakt met armaturen uit het huidige areaal."

en

"Indien de Aanbestedende Dienst oordeelt dat de aangeboden materialen niet gelijkwaardig zijn of de bewijsmiddelen voldoen niet aan het gevraagde, kan de inschrijving door de Aanbestedende Dienst terzijde gelegd worden.

Aangezien de inschrijver geen bestek conforme inschrijving heeft gedaan."

Welke marges hanteert de Aanbestedende Dienst bij de beoordeling van de genoemde criteria zonder dat dit leidt tot favoriseren van specifieke producten?

**Antwoord:**

Zolang het product voldoet aan de eisen van de meervoudig onderhandse aanbesteding wordt de inschrijving op de beste prijs kwaliteit verhouding beoordeeld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

63

**Onderwerp:**

Offerteaanvraag 1.2 DE OVEREENKOMST

**Vraag:**

De offerteaanvraag bepaalt: “Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor diensten met een geraamde waarde van € 2.200.000,00 exclusief BTW over de maximale looptijd van 4 jaar. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze raming.”

Vraag: Kunt u toelichten hoe dit door gegadigden geïnterpreteerd moet worden in het licht van artikel 2.15 Aanbestedingswet en het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018 en het arrest van het Europees Hof van Justitie van 17 juni 2021) en Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.3A.

De offerteaanvraag bepaalt: “Deze raamovereenkomst kan worden opgezegd door Opdrachtgever indien de maximale waarde van € 2.800.000 exclusief BTW is bereikt of deze door een eerstvolgende opdrachtverstrekking dreigt te worden overschreden, dan wel indien de geraamde hoeveelheid/omvang zoals Offerteaanvraag Europees openbare aanbesteding Onderhouden vervanging Openbare Verlichting beschreven in de offerteaanvraag zodanig is/wordt overschreden dat naar de opvatting van ons sprake zou kunnen zijn van een wezenlijke wijziging. Deze opzegging vindt plaats zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.”

Vraag: Kunt u toelichten hoe dit door gegadigden geïnterpreteerd moet worden als gekeken wordt naar de bepalingen die betrekking hebben op de wezenlijke wijziging? Bij een opgegeven geraamde waarde van € 2.200.000 kan bij een toegestane afwijkingsmarge van 10% toch nooit een waarde van € 2.800.000 gehanteerd worden?

**Antwoord:**

Bij de waarde van de opdracht is geen rekening gehouden met toekomstige indexaties. Er is alleen gekeken naar onderhoud en de nieuwbouw projecten die gepland zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

64

**Onderwerp:**

Bestek 1.8 Aansprakelijkheid

**Vraag:**

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade aan zaken en eigendommen van de opdrachtgever en derden, welke te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer of van degenen voor wie hij verantwoordelijk is en/of welke voortvloeit uit de uitvoering van de Raamovereenkomst.”

De aansprakelijkheid is onbeperkt, maar ziet vooral op materiele schade. We kunnen een vraag stellen over de gevolgschade maar ik stel voor om dat niet te doen. Dan nodigt dat uit om dat uit te breiden. Ik stel voor:

De uitspraak van de Rechtbank Den Haag 5 oktober 2016 ECLI:NL:

RBDHA:2016:11869 bepaalt dat de gemeenten daarmee van haar

opdrachtnemer een wat de hoogte betreft ongelimiteerde

schadevergoedingsverbintenis verlangt. Dat is in strijd met voorschrift 3.9D

van de Gids Proportionaliteit (vergelijk Commissie van

Aanbestedingsexperts 29 april 2016, Advies 331). Wilt u bevestigen dat de

aansprakelijkheid niet verder strekt dan het bepaalde in H. 1.8?

**Antwoord:**

Het bedrag in de aansprakelijkheid is benoemd in hoofdstuk 3.2.2.1 en stekt niet verder.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
65

**Onderwerp:**  
Contract, looptijd, garanties en UAV 2012

**Vraag:**

In paragraaf 1.6 van het onderhoudsbestek is de onderhouds-/garantietermijn zoals bedoeld in paragraaf 11 van de UAV 2012 gesteld op zes maanden, inclusief installatie-onderdelen zoals lampen. In paragraaf 3.1.8.1 wordt voor de gehele installatie en alle onderdelen een garantietermijn van twaalf maanden genoemd. Kunt u aangeven welke garantietermijn van toepassing is op welke onderdelen en situaties (bestaand areaal, vervangingsprojecten, nieuwe masten/armaturen)?

**Antwoord:**

Zes maanden op alles conform UAV2012.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
66

**Onderwerp:**  
Contract, looptijd, garanties en UAV 2012

**Vraag:**

Kunt u de rangorde van de contractstukken expliciet bevestigen, in het bijzonder de verhouding tussen: de concept-raamovereenkomst (bijlage G); de Offerteaanvraag; het onderhoudsbestek en bijlagen (waaronder Handboek OVL 2025, Handboek kabels en leidingen, V&G-plan, Mastenboek, etc.); en de UAV 2012 (versie 2025)? Welke bepaling is leidend bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen deze documenten?

**Antwoord:**

De rangorde wordt bepaalt in de overeenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting**Beantwoord op:** 27 nov 2025**Ref.nr.**

67

**Onderwerp:**

Organisatie opdrachtgever en overlegstructuur

**Vraag:**

In paragraaf 1.2 staat dat beide gemeenten elk een eigen directievoerder aanwijzen en dat bouwvergaderingen gecombineerd worden gehouden met één gezamenlijke voorzitter. Kunt u toelichten: met welke frequentie u deze bouwvergaderingen voor ogen heeft; welke functionarissen standaard namens elke gemeente aanwezig zijn (bijvoorbeeld beheerder OVL, contractmanager, verkeerskundige, vergunningverlener, etc.); en of u daarnaast nog separate overlegmomenten per gemeente voorziet (bijvoorbeeld over beleidsmatige keuzes, grote vervangingsprojecten of gebiedsspecifieke issues)?

**Antwoord:**

De beide OVL beheerders sluiten samen met een gezamenlijke voorzitter aan bij het directie overleg dat maandelijks wordt georganiseerd. Verder vinden er separate overlegmomenten plaats per gemeente bij (vervangings) projecten, specifieke situaties e.d. Dit is afhankelijk van de complexiteit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting**Beantwoord op:** 27 nov 2025**Ref.nr.**

68

**Onderwerp:**

Organisatie opdrachtgever en overlegstructuur

**Vraag:**

In het bijgevoegde V&G-plan wordt de organisatiestructuur en coördinatie rondom veiligheid beschreven, maar nog niet volledig ingevuld. Kunt u aangeven: of de opdrachtgever optreedt als V&G-coördinator in de ontwerpfase en/of uitvoeringsfase; welke V&G-taken u expliciet bij de opdrachtnemer belegt; en of u het V&G-plan al in de inschrijving project-specifiek ingevuld wilt zien, of dat dit na gunning gezamenlijk verder wordt uitgewerkt?

**Antwoord:**

ON dient dit in te vullen. Het is een leeg format.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

69

**Onderwerp:**

OVL-beheersysteem, areaaldata en koppelingen

**Vraag:**

Kunt u aangeven: per wanneer de areaalgegevens in bijlage 2 als actueel mogen worden verondersteld (peildatum); of er sinds die peildatum grote vervangings- of uitbreidingsprojecten zijn uitgevoerd die nog niet volledig in de areaaldata zijn verwerkt; en hoe u wilt omgaan met structurele afwijkingen tussen geregistreerd areaal en werkelijke situatie (bijvoorbeeld bij afwijkingen boven een bepaald percentage)?

**Antwoord:**

Hier is geen sprake van.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

70

**Onderwerp:**

Meldingen, storingen, prioriteiten en wachtdienst

**Vraag:**

Voor storingen met prioriteit hoog hanteert u kortingen bij overschrijding. Kunt u per gemeente aangeven: binnen welke tijd een storing met prioriteit hoog minimaal moet zijn veiliggesteld en binnen welke tijd deze volledig moet zijn verholpen; en welke typen situaties standaard als prioriteit hoog worden aangemerkt (bijvoorbeeld een volledig donker wegvak van een gebiedsontsluitingsweg, uitval bij belangrijke oversteekplaatsen, locaties met verhoogd veiligheidsrisico, etc.)?

**Antwoord:**

Dit is in het bestek opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

71

**Onderwerp:**

Meldingen, storingen, prioriteiten en wachtdienst

**Vraag:**

Kunt u verduidelijken welke eisen u concreet stelt aan de wachtdienst: moet er 24/7 een monteur beschikbaar zijn voor directe inzet, of volstaat 's nachts een 24/7 telefonisch meldpunt met opschaling bij prioriteit hoog; en verwacht u een maximale aanrijdtijd (bijvoorbeeld binnen 1 uur binnen het

gehele gebied) en zo ja, hoe luidt deze norm?

**Antwoord:**

Dit is in het bestek opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

72

**Onderwerp:**

Kabels & leidingen, netbeheerder en hybride contract

**Vraag:**

In het bestek staat dat alle aansluitingen op en wijzigingen in het laagspanningsnet door de netbeheerder of diens gecontracteerde aannemer worden uitgevoerd en dat de opdrachtnemer per deelopdracht de administratieve afhandeling en aanvragen verzorgt. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat vertraging of wachttijden bij het inschakelen van de openbare verlichting door het nutsbedrijf voor rekening van de opdrachtnemer zijn. Kunt u toelichten: welke doorlooptijden de netbeheerder op dit moment hanteert voor OVL-aansluitingen en -wijzigingen; in hoeverre u bereid bent om aantoonbare vertragingen door de netbeheerder (buiten de invloed van de opdrachtnemer) als overmacht of anderszins buiten de boeteregeling te houden; en of u bereid bent hierover aanvullende afspraken in de raamovereenkomst op te nemen?

**Antwoord:**

Doorlooptijden van de netbeheerder kunnen niet toegerekend worden aan de ON.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

73

**Onderwerp:**

Kabels & leidingen, netbeheerder en hybride contract

**Vraag:**

Het Handboek kabels en leidingen en de Handboeken Ondergrondse Infrastructuur beschrijven eisen ten aanzien van ondergrondse ordening, bomen, verontreinigde grond, bereikbaarheid en vergunningen. Kunt u bevestigen dat: de grondroerder/opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het opstellen van het benodigde VG&M-plan en voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen (APV/Wabo), zoals in het handboek beschreven; de gemeente uitsluitend toetsend/goedkeurend optreedt bij tracékeuze en verkeersmaatregelen; en er geen aanvullende gemeentelijke regels zijn ten aanzien van het gebruik van mantelbuizen, kabelgoten of combinetracés, naast wat in het handboek is vastgelegd?

**Antwoord:**

Bestek is leidend in deze situatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

74

**Onderwerp:**

Programmasturing vervangingsopgave en projecten

**Vraag:**

In het bestek wordt voor Overbetuwe gesproken over maximaal circa 3.000 masten en 4.000 armaturen, en voor Lingewaard over circa 550 armaturen en 170 masten die gedurende de overeenkomst worden vervangen, mede

afhankelijk van politieke besluiten. Kunt u aangeven: of deze aantallen zijn samengevat in een (concept) meerjarenprogrammering per gemeente; of u verwacht dat de opdrachtnemer zelf een meerjarenvervangingsplan opstelt op basis van areaalconditie en beleidskaders; en hoe u de selectie van projecten boven de drempel van 50 stuks (mini-competitie) in de tijd voor u ziet?

**Antwoord:**

AD wil de projecten gelijkmatig over de contractperiode verspreiden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

75

**Onderwerp:**

Programmasturing vervangingsopgave en projecten

**Vraag:**

U geeft aan dat projecten vanaf 50 stuks via een mini-competitie samen met de geselecteerde aannemer worden bepaald. Kunt u toelichten: of deze mini-competities uitsluitend op prijs worden beoordeeld, of dat kwaliteitscriteria (bijvoorbeeld hinderbeperking, duurzaamheid) meewegen; hoe de besluitvormings- en doorlooptijden er globaal uitzien; en op basis waarvan wordt bepaald of een project in deze mini-competitie-systematiek valt (aantal masten/armaturen, bedrag, type werkzaamheden)?

**Antwoord:**

Beste PKV

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

76

**Onderwerp:**

KPI's, rapportages en relatie met contractverlenging

**Vraag:**

U geeft aan dat u contractmanagement toepast op basis van een dynamische KPI-lijst en dat deze lijst mede bepalend is voor een eventuele contractverlenging. Kunt u aangeven: op welke hoofdthema's u in elk geval KPI's wilt vaststellen (bijvoorbeeld storingsafhandeling, areaaldata/revisie, verkeersveiligheid, klanttevredenheid, duurzaamheid); welke streefwaarden u voor ogen heeft; en hoe de relatie is tussen de KPI-scores en de beslissing om de overeenkomst al dan niet te verlengen?

**Antwoord:**

Dit is een dynamisch document die alle aspecten van het bestek en het door de winnende inschrijver toegezegde in het PVA en interview is genoemd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

77

**Onderwerp:**

KPI's, rapportages en relatie met contractverlenging

**Vraag:**

Naast de KPI-besprekingen in de bouwvergaderingen: welke vaste rapportages verwacht u van de opdrachtnemer (bijvoorbeeld maandelijkse storingsrapportage, kwartaalrapportage schades, jaarverslag OVL-beheer), en in welke vorm (standaardformaten, GIS-overzichten, open data, etc.)?

**Antwoord:**

Zie bestek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

78

**Onderwerp:**

Veiligheid, omgeving en bewonerscommunicatie

**Vraag:**

Het Handboek kabels en leidingen en de verwijzingen naar CROW 96b leggen nadruk op bereikbaarheid, veiligheid en hinderbeperking. Kunt u aangeven: welke rol u van de opdrachtnemer verwacht bij bewoners- en ondernemerscommunicatie (bij storingen, vervangingsprojecten, langdurige wegafsluitingen); of er vaste gemeentelijke formats of kanalen zijn (nieuwsbrieven, webpagina, social media, etc.) waar de opdrachtnemer op moet aansluiten; en of u verwacht dat de opdrachtnemer per project proactief communicatieplannen opstelt?

**Antwoord:**

Dit is per situatie/project verschillend. ON dient dit altijd met de OG af te stemmen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
79

**Onderwerp:**  
Bijlage E

**Vraag:**

Leveranciers van telemetrie hanteren geen bruto prijzen alleen maar netto prijzen, waardoor men hier geen kortingspercentage voor afgeeft. Hoe dient hiermee om te gaan? Ook verzoeken we graag een post op te nemen voor het configuratie/ inregelen/ implementatie ect van de telemetrie. Deze wordt meestal per deelopdracht gedaan en niet gerelateerd aan enkelvoudige stuks

**Antwoord:**

U geeft dan het of 0% korting of een + getal op waardoor er een opslag op de nettoprijs ontstaan en dat de prijs is waarmee u inschrijft.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
80

**Onderwerp:**  
Bijlage E

**Vraag:**

De prijzen in bijlage E lijken niet realistisch. Eenheidsprijzen komen overeen met uw aanbesteding van 2020 en arbeidsgelateerde posten zoals aangegeven bij K1, K2 en K3 , zijn niet correct geïndexeerd. Deze zijn identiek van 2020. Wij verzoeken u de prijzen te herzien of uw onderbouwing te geven waarom deze ongewijzigd zijn gebleven. Als je de van toepassing zijnde index kijkt, zouden deze minimaal 15% hoger zijn. De huidige prijzen stroken niet met de marktontwikkelingen.

**Antwoord:**

Prijzenblad is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

81

**Onderwerp:**

Bijlage A 3.1.11.1 lid f

**Vraag:**

Kunt u een aparte post toevoegen voor het uitvoeren van de 0-meting?

**Antwoord:**

Zie vraag 15.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

82

**Onderwerp:**

3.1.3 Betalingsregelingen: risicoregeling lid a

**Vraag:**

kunt u een link sturen van de indexering. Deze is nu niet te vinden.

**Antwoord:**

Zouden jullie kunnen aangeven welke bedrijfstak/branche van toepassing is?

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

83

**Onderwerp:**

3,1,12,3 wijze van rapportage

**Vraag:**

Alle rapportage dient schriftelijk, niet handmatig te geschieden. Wat is handmatig in deze?

**Antwoord:**

Handmatig wordt gewijzigd naar mondeling.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

84

**Onderwerp:**

1.1.16.2 Verzekering door opdrachtgever

**Vraag:**

Wilt u bevestigen dat het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is voor rekening van de opdrachtnemer is wanneer de schade aan hem moet worden toegerekend? Het proportionaliteitsbeginsel schrijft voor dat er sprake moet zijn van toerekenbaarheid. Dat volgt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter Den Haag van 5 oktober 2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:11869;

**Antwoord:**

Correct

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

85

**Onderwerp:**

OVL-beheersysteem, areaaldata en koppelingen

**Vraag:**

Is er voor het OVL-beheersysteem een API of andere gestandaardiseerde koppelinterface beschikbaar waarmee de opdrachtnemer: storingen, meldingen en werkorders kan synchroniseren met het eigen onderhoudssysteem; areaalmutaties (nieuwe masten/armaturen, wijzigingen, vervangingen) automatisch kan terugmelden; en rapportages (KPI's, prestatieoverzichten) kan voeden? Zo ja, kunt u de beschikbare koppelopties en bijbehorende datamodellen kort beschrijven?

**Antwoord:**

Nee, dit is aan de ON. Er is duidelijk gesteld dat men moet werken met het systeem van de AD of dat er een real-time verbinding moet zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

86 Meldingen, storingen, prioriteiten en wachtdienst

**Vraag:**

Kunt u het proces van melding tot afhandeling schematisch toelichten: via welke kanalen burgers en derden storingen en schades kunnen melden (bijvoorbeeld KCC, webformulier, telefoon, buiten kantooruren, politie, etc.); wie de eerste triage uitvoert, inclusief de toekenning van prioriteit hoog /normaal; en hoe en op welk moment meldingen uiteindelijk bij de opdrachtnemer terechtkomen (altijd via het OVL-beheersysteem als één kanaal, of ook telefonisch/e-mail)?

**Antwoord:**

De opdrachtgever kan via verschillende kanalen melden. Burger meld via OVL-beheersysteem.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Perceelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

87

**Onderwerp:**

Contract, looptijd, garanties en UAV 2012

**Vraag:**

Kunt u aangeven vanaf welke datum u verwacht dat: de raamovereenkomst ingaat; de onderhoudsprestaties en KPI's worden gemeten (bijvoorbeeld per 1 mei 2026 of een andere datum); en boete- en kortingsregelingen ingaan?

**Antwoord:**

Aanvang dienstverlening is 1 mei 2026.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

88

**Onderwerp:**

1.4 - Algemene Beschrijving

**Vraag:**

"Van het areaal zijn 80% Lingewaard en 97% Overbetuwe aangesloten op Liander Netwerk. Voor werkzaamheden aan het Liander Netwerk zijn geen posten opgenomen.

Hoe worden deze kosten verrekend?"

**Antwoord:**

Deze kosten vallen onder post D 3.3 van bijlage E.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

89

**Onderwerp:**

2.3 – Specificatie Prijzenblad

**Vraag:**

"Op Blz 8 wordt aangegeven dat de kosten voor "Overleg en coördinatie met Netbeheerder mbt het maken van een aansluiting op of vanaf Energienet in de af te prijzen bestekposten opgenomen moet zijn.

Het is naar onze mening niet logisch deze kosten bij alle bestekposten op te nemen, omdat ze dan ook in posten worden opgenomen waar sprake is van een "eigen net". (Bijvoorbeeld een post als aanbrengen verlichtingsobject, kan op Liandernet zowel als "eigen net").

Graag een aparte post voor "Overleg en coördinatie netbeheerdersaanvragen

opnemen”

**Antwoord:**

Deze kosten vallen onder post D 3.3 van bijlage E.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

90

**Onderwerp:**

2.3 – Specificatie Prijzenblad

**Vraag:**

"Meerdere punten die in Bijlage A worden genoemd zijn niet opgenomen in Bijlage E.

Hoe moeten wij omgaan met dit soort posten waarvan op voorhand niet altijd even duidelijk is of ze noodzakelijk zijn?

Bijvoorbeeld:

- D3.4 – Inzetten meetwagen- in te zetten bij een specifiek soort storing
- D3.5 – KlickMelding – Het aantal klikmeldingen is o.a. afhankelijk van de grote van het werkgebied en/of de doorlooptijd van de werkzaamheden "

**Antwoord:**

Correct, toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

91

**Onderwerp:**

Bijlage A Onderhoudsbestek openbare verlichting 2026-2030 Bijna DEF

**Vraag:**

Kunt u aangeven waarom dit document opgeslagen staat als Bijna DEF. Wat ontbreekt er in dit document?

**Antwoord:**

Dit is een fout. Er is geen wijziging, het is een definitief document.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025

**Ref.nr.**

92

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

Kunt u alle formules goed en verwijzingen nalopen. Deze zijn niet overal op de juiste manier verwerkt.

**Antwoord:**

Correct

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
93

**Onderwerp:**  
Bijlage A en Bijlage E

**Vraag:**  
Niet alle beschreven posten vanuit Bijlage A zijn opgenomen in het prijzenblad Bijlage E. Verzoek om dit na te lopen en te corrigeren.

**Antwoord:**  
Correct

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**  
94

**Onderwerp:**  
Bijlage E

**Vraag:**  
Voor de masten kunnen we geen kortingspercentages opgeven. Mastleveranciers geven alleen netto prijzen. Gaarne aan te geven hoe hiermee om te gaan.

**Antwoord:**  
Zie vraag 30.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

95

**Onderwerp:**

Bijlage A, par 3.1.1.3

**Vraag:**

Kunt u een separate (week/maand) post toevoegen voor de huur van opslagplaatsen en/of magazijnen voor de opslag van de te verwerken vrijkomende materialen? Aangezien we de omvang per maand onbekend is aan uit te voeren werkzaamheden en leveringen, is dit onmogelijk om dit in separate bestekposten af te prijzen.

**Antwoord:**

Er komt geen aparte post dit moet in uw totale inschrijving zitten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

96

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

Kunt u een post toevoegen in Bijlage E (week/maand) voor werkvoorbereiding, uitvoering, uitvoeringskosten en projectmanagement? U heeft geen staartposten opgenomen en kunnen wij ze nu niet kwijt.

**Antwoord:**

Niet akkoord. Gelieve dit inclusief aan te bieden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

97

**Onderwerp:**

Bijlage A

**Vraag:**

Kunt u D 3.4 inzetten meetwagen eigen net en D 3.5 klic melding aan bijlage E toevoegen?

**Antwoord:**

Toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

98

**Onderwerp:**

Bijlage E

**Vraag:**

De prijzen die zijn opgenomen in Bijlage E zijn niet marktconform. Kunt u deze met 25 a 35% verhogen zodat de door u gewenste kwaliteitsniveau in Bijlage A uitgevoerd kunnen worden?

**Antwoord:**

Prijzenblad is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:** 27 nov 2025

**Ref.nr.**

99

**Onderwerp:**

Offerteaanvraag 5.4 G2.3

**Vraag:**

In de aanbestedingsstukken staat vermeld dat het Plan van Aanpak volledig geanonimiseerd moet worden, waarbij alle persoonsgegevens en verwijzingen naar de bedrijfsnaam verwijderd dienen te worden. Wij verzoeken u dit voorschrift te heroverwegen. Het opnemen van de bedrijfsnaam en relevante context in het Plan van Aanpak biedt namelijk meerdere voordelen:

Transparantie: beoordelaars kunnen de aanpak direct koppelen aan de inschrijver en zo beter begrijpen hoe de voorgestelde werkwijze aansluit bij de organisatie.

Verifieerbaarheid: verwijzingen naar eerdere projecten en referenties zijn geloofwaardiger wanneer duidelijk is welke organisatie deze heeft uitgevoerd.

Risicobeheersing: door de bedrijfsnaam te vermelden kan de aanbestedende dienst beter inschatten of de inschrijver daadwerkelijk de capaciteit en ervaring heeft om het project succesvol uit te voeren.

Kunt u bevestigen dat het toegestaan is om het Plan van Aanpak niet te anonimiseren, zodat de inschrijver zijn bedrijfsnaam en relevante context kan opnemen en de beoordeling vollediger en transparanter kan plaatsvinden?

**Antwoord:**

Inschrijver hoeft het Plan Van Aanpak niet te anonimiseren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Onderhoud Openbare Verlichting

**Beantwoord op:**

27 nov 2025