

LEGENDA

Gebou voorzien van een noodverlichtingsinstallatie. De gehele noodverlichting voldoet aan het gestelde in paragraaf 5.2.1 t/m 5.6 van NEN-EN 1838, uitgave 1999

Gebou voorzien van een ontspanningsinstallatie type B. De gehele ontspanningsinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2575, uitgave 2000.

Gebou voorzien van een brandmeldinstallatie. De gehele brandmeldinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2535, uitgave 1996 en NEN 2535/A1, uitgave 2002.

Brandmeldinstallatie draadloos constructie t.m.b. zijkanten, 60 minuten


Blusmiddelen zichtbaar opgehangen en markeren met pictogrammen als bedoeld in NEN 3011:20

Vluchtrouteaanduidingen conform NEN 6088, uitgave 2002.

Inbraakwerendheid gebouw: Klasse zwart.

Alle verflisurinten integraal toegankelijk

Sanitair netto voorzien van wandtegels/weggevoeren
- gemiddelde wateropname <0.01 kg/(m².s/12) en nergers > 0.2 kg/(m².s/12)



	schaal: 1:100	Datum: 07-11-2012
gewijzigd	A:	C: E:
	B:	D: F: