

Algemene informatie

Aanbesteding: EUOA Raamovereenkomst Asfaltonderhoud
Aanbestedende Dienst: gemeente Westland
Referentie: D2025-01988

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 4 **Onderwerp:**
Beschrijvend Document 4.2 Planning

Vraag:

Hierbij wil ik u toch ook verzoeken de aanbesteding met 2 weken uit te stellen, i.v.m. wintersluiting van inschrijvers. week 2025-52 en week 2026-01 zijn wij volledig gesloten. Week 2 zijn bij ons opleidingen ingepland en sommige bedrijven zijn dan zelfs ook gesloten, zoals onderaannemers.

Antwoord:

De planning wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Perceelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. 5 **Onderwerp:**
132, 133, 134 en 135 Frezen en opbreken asfaltverhardingen

Vraag:

Volgens bestekposten 132, 133, 134 en 135 dient er 292.450m² asfaltverharding te worden gefreesd en opgebroken. Ten aanzien van de te asfalteren bestekposten wordt er ongeveer 156.000m² geasfalteerd. Deze

hoeveelheden wijken erg af. kunt u deze op elkaar afstemmen?

Antwoord:

Nee, het betreft een contract met fictieve hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestekpost 139110 en 139120

Vraag:

Er dient beide bestekposten totaal 52.600ton asfalt te worden afgevoerd. Er 16.160ton asfalt aangebracht en 14.885ton geleverd. Kunt u deze hoeveelheden op elkaar afstemmen?

Antwoord:

Nee, het betreft een contract met fictieve hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

132 Frezen asfaltverhardingen

Vraag:

Kunt u aangeven volgens welke bestekposten het schoonmaken van de gefreesde oppervlakken dient plaats te vinden?
Dient dit in de freesposten te worden meegenomen of wordt dit verrekend via bestekposten 4135 en 4136?

Antwoord:

Dit dient in de freesposten te worden verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestekpost 322130

Vraag:

Volgens welke bestekpost moeten deze kolken worden opgenomen om via deze bestekpost opnieuw te stellen?

Antwoord:

Met opnieuw stellen wordt bedoeld opnieuw op hoogte stellen en recht stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestekpost 484320

Vraag:

Betreft hier een halve dikformaat. Klopt deze hoeveelheid? Deze staat niet in verhouding tot de hele steen?

Antwoord:

Deze bestekpost komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestekpost 851110

Vraag:

Perceel 1 geeft aan dubbele rij rijplaten. Is de hoeveelheidresultaatsverplichting 50m dubbelle rij = 100m totaal?
Of is het 50m totaal delen door 2 rijen = 25m
Zelfde geldt voor ook Perceel 2, met andere hoeveelheden.

Antwoord:

Dit betreft 50 meter dubbele rijplaat (=100m).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

25-0118828 Beschrijvend document

Vraag:

In hoofdstuk 7. Gunningscriterium en Beoordeling geeft u in de laatste Alinea aan: "Daarnaast moet u bij inschrijving een RSX en ZSX bestand bijvoegen." U vermeldt dit ook (weer) in Bijlage 9. - Overzicht in te dienen bewijsstukken, punt 3. (Bijlage 4). Een RSX bestand genereert u als Aanbestedende Dienst. Gegadigden, niet zijnde opstellers / schrijvers van RAW-bestekken, kunnen een RSX bestand niet (re-)produceren. Een ZSX is uiteraard wel mogelijk zoals u ook stelt. Kunt u de RSX laten vervallen?

Antwoord:

Akkoord, u dient alleen een ZSX aan te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

25-0118828 Beschrijvend document

Vraag:

In de laatste Alinea van 6.4 Stap 4. Beoordeling op basis van

Geschiktheidseisen op Pagina 24 van 39 staat met een bullit (zonder verdere tekst en uitleg) SCL certificaat met minimaal trede 4. Dit lijkt ons een omissie, aangezien sinds 2025 trede 3 (pas) verplicht wordt. Wellicht is deze bullit met tekst blijven staan na het kopiëren uit een ander Beschrijvend document. Kunt u dit certificaat / deze eis schrappen of versoepelen naar trede 3? Wellicht zitten wij er met onze gedachte helemaal naast, dan zouden wij heel graag een toelichting / onderbouwing zien van uw keuze, aangezien deze wens het aantal Gegadigden tot een minimum zal beperken(?)

Antwoord:

Nee, deze eis blijft staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

439230 Aanbrengen dwarsvoeg

Vraag:

Normaliter worden aan te brengen voegenovergangen in meters (m1) aangegeven. Kan de opdrachtgever dit aanpassen en/of de gemiddelde dikte van de aan te brengen voegenovergangen aangeven? Kunt u de hoeveelheidresultaatsverplichting naar beneden bijstellen?

Antwoord:

Zie voor antwoord NVI 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

435 Oppervlaktebehandeling

Vraag:

De voorgeschreven onderaannemer stelt de volgende vraag: Kunnen de posten m.b.t. de Thermoflex coating eenvoudiger/gecomprimeerd worden? Het heeft geen toegevoegde waarde voor de prijsvorming om bij perceel 1 24 verschillende posten Thermoflex te omschrijven.

Post 4351 < 1,00 m

Post 4352 1,00 – 2,50 m

Post 4353 > 2,50 m

Bovenstaande kunnen samengevoegd worden tot één. Kunnen de hoeveelheden naar beneden bijgesteld worden?

Antwoord:

Nee, het betreft een contract met fictieve hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Beschrijvend Document 7 Gunningscriterium en beoordeling

Vraag:

Eenmalige kosten mogen negatief of nul zijn.
Er zijn geen eenmalige kosten in inschrijfstaten opgenomen. Wordt bestekpost 919990 Korting hiermee bedoeld?
Zo niet, waar mag inschrijver wel een negatief bedrag of nul invullen?

Antwoord:

Het geven van korting en/of het noteren van negatieve bedragen is NIET toegestaan. Ook niet in bestekpost 919990.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Algemeen asfalt frezen, opbreken en asfalteren

Vraag:

In Perceel 2.

De oppervlakte te frezen en op te breken asfalt staat niet in verhouding tot de aan te brengen hoeveelheid asfalt, zowel in tonnen als oppervlaktes.

De hoeveelheid af te voeren asfalt staat in geen enkele verhouding tot de te leveren hoeveelheid asfalt.

Doordat er zoveel posten zijn opgenomen in bestek staan deze op geen enkele mogelijkheid in verhouding tot elkaar.

Kunt u dit op elkaar afstemmen?

Antwoord:

Nee, het betreft een contract met fictieve hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bestekpost 821110

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven hoe een deelopdracht door opdrachtgever wordt aangeleverd bij aannemer?

M.a.w. worden hoeveelheden door opdrachtgever aangeleverd of moet aannemer dit uitzoeken?

Worden benodigde tekeningen en maatvoering door opdrachtgever aangeleverd?

Antwoord:

Zie vraag 41.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestekpost 821110

Vraag:

Kunt u aangeven waar een deelopdracht uit bestaat?

Bestaat dit uit 1 weg, of een deel van een weg, of een wijk of buurt?

Antwoord:
Zie vraag 41.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. 19
Onderwerp: Bestekposten 842 Perceel 1

Vraag:
Perceel 1 geeft klein onderhoud weer. De omschrijving lijkt gekopieerd uit Perceel 2 en lijkt mij niet relevant voor Perceel 1.
Bijvoorbeeld 1e fase 8weken???? Lijkt mij voor Perceel 1 erg lang.

Antwoord:
Het betreft een rekenvoorbeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bestekpost 853110

Vraag:

Hoe wordt deze bestekpost verrekend?
per bouwhek = 1 stuk of per 3 bouwhekken is 1 stuk resultaatsverplichting?

Antwoord:

3st bouwhek is 1 stuks resultaatsverplichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bestekpost 853120

Vraag:

Hoe wordt deze bestekpost verrekend?
per bouwhek = 1 stuk of per 4 bouwhekken is 1 stuk resultaatsverplichting?

Antwoord:

Zie vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud

(LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bestekpost 853130

Vraag:
Kunt u aangeven hoe deze post wordt verrekend?
per stuk per dag of per stuk per week?

Antwoord:
Zie bestekspost.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud
(LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bestekpost 852160

Vraag:
Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting van 1000m?
er wordt in post 852140 slechts 100m aangebracht.

Antwoord:
Hoeveelheid word aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestekpostgroep 8623

Vraag:

Kunt u aangeven volgens welke bestekposten de mobilisatie van deze materieelstukken wordt verrekend?

Antwoord:

Mobilisatie is niet van toepassing op deze bestekpostgroep.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestekpostgroep 84

Vraag:

Moeten de verkeersmaatregelen voldoen aan de nieuwe Westlandse richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegebouwprojecten en evenementen 3.0, welke 1-1-2026 van kracht wordt?
Zo ja, kunt u deze beschikbaar stellen?

Antwoord:

Ja, dat klopt. Het document "Westlandse richtlijn voor verkeersmaatregelen

bij wegen(bouw)projecten en evenementen 3.0" wordt aangeleverd. Dit geldt voor zowel Perceel 1 als Perceel 2. Zie document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestekpost 861170

Vraag:

Inzetten van werknemer.

Wordt hier een uitzetploeg van 2 man bedoeld of alleen 1 uitzetter?

Antwoord:

Ter keuze aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestekpost 8631

Vraag:

Betreffen deze bestekposten een toeslag per persoon of voor de gehele ploeg?

Antwoord:

De gehele ploeg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestekpost 482410 + 482450

Vraag:

In betreffende bestekposten wordt aangegeven: rood met 3% extra kleurstof. T.o.v. wat moet 3% extra kleurstof worden toegevoegd?

Antwoord:

Ten opzichte van een standaard mengels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bestekpostgroep 444

Vraag:

Hoeven deze streklagen, rollagen en goten niet in specie te worden
aangebracht?

Antwoord:

Nee. Indien materialen in specie zijn aangebracht, worden ze geacht niet
herbruikbaar te zijn en is er dus ook geen sprake van herstraten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud
(LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Algemeen Perceel 2

Vraag:

Door de grote hoeveelheid bestratingsposten is de verhouding tussen
asfaltwerk en bestratingsposten compleet zoek. Posten met elementen
verharding oppervlakken groter dan 2000m²?

Het lijkt erop dat dit bestek voor complete bestratingsreconstructies gebruikt
kan worden, terwijl dit een raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen
betreft.

Kunt u hoeveelheden straatwerk aanpassen naar reele werkzaamheden en
hoeveelheden?

Antwoord:

Herziene inzichten hebben ertoe geleid dat het opbreken en aanbrengen van
elementenverhardingen en kantopsluitingen zijn verwijderd of hoeveelheden
resultaatsverplichtingen zijn gewijzigd. Ook de daaraan gekoppelde

besteksposten zijn verwijderd en/of gewijzigd.
Dit geldt voor zowel Perceel 1 als Perceel 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestekposten 435

Vraag:
Van onze onderaannemer heb ik de vraag gekregen of de posten mbt de Thermoflex coating eenvoudiger/gecompimeerd kunnen worden?
Het heeft geen toegevoegde waarde voor de prijsvorming om bij perceel 1 24 verschillende posten Thermoflex te omschrijven.
Post 4351 < 1,00 m
Post 4352 1,00 – 2,50 m
Post 4353 > 2,50 m

Bovenstaande kunnen samengevoegd worden tot één.

Bovenstaande geldt ook voor Perceel 2

Antwoord:
Indien noodzakelijk, worden benodigde bestekposten aan een deelopdracht toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bestekposten 435

Vraag:

In Perceel 1 staan oppervlakken genoemd <10m2 en 10-25m2 en 25-50m2. De kosten om dit uit te voeren zullen dusdanig groot zijn, dat dit onzinnig is om uit te voeren.

Kunt u deze bestekposten laten vervallen?

Antwoord:

Bestekposten blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bestekposten groep 4825

Vraag:

In de bestekposten 4825xx wordt een deklaag van geel asfalt gevraagd. Geel asfalt is alleen te realiseren door toepassing van blank bindmiddel. Aan blank bindmiddel kleven diverse nadelen die de branche hebben doen besluiten de toepassing hiervan uit te faseren en er volledig mee te stoppen. Een en ander is reeds in 2021 door Bouwend Nederland aangekondigd, zie bijgevoegd schrijven. Vriendelijk verzoeken we u hier een alternatief voor alle posten met blank bindmiddel op te nemen in het bestek.

De productie hiervan wordt momenteel uitgefaseerd.

Hierbij het verzoek deze bestekposten te laten vervallen?

Antwoord:

Bestekposten met betrekking tot levering van geel asfalt zijn vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestekpost groepen 4824 en 4825

Vraag:

In het kader van LVO waarop Perceel 1 is gebaseerd is het zeer de vraag of reparaties met rood of geel asfalt uitgevoerd gaan worden.

Kunt u deze bestekposten laten vervallen?

Antwoord:

Bestekposten blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestekpost groep 822110 + 822120 + posten toeslagen 8631

Vraag:

In Perceel 1 worden de mobilisatiekosten voor een grote asfaltploeg genoemd. Perceel 1 leent zich niet voor de inzet van een grote asfaltploeg. Eerde zal er op diverse plaatsen een fietspad ploeg of een hotboxploeg worden ingezet.

Kunt u hier bestekposten voor aanpassen en of toevoegen?

Antwoord:

Beide ploegen zijn van toepassing op perceel 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Hoeveelheden bestek Perceel 1 en 2

Vraag:

Er zijn vele posten in bestekken opgenomen welke niet uitgevoerd gaan worden. Volgens RAW systematiek moeten de fictieve hoeveelheden een zo goed mogelijke inschatting zijn van de werkzaamheden die gedurende de initiele looptijd van het contract zullen worden verwerkt.

Op basis van deze hoeveelheden kan de aannemer een inschatting maken van de capaciteit die hij in moet zetten.

De mogelijke verlengingen worden dus niet meegenomen.

Gezien de vele staffels met bijbehorende hoeveelheden voldoen de beide bestekken hier niet aan. Kunt u de werkzaamheden en hoeveelheden aanpassen naar reele waarden?

Antwoord:

Nee, het betreft een contract met fictieve hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Beschrijvend Document 7 Gunningscriterium en Beoordeling

Vraag:

In laatste alinea dient bij inschrijving een RSX en een ZSX bestand bijgevoegd worden.

Een RSX bestand kunnen wij niet maken en dus ook niet aanleveren.

Kunt u het aanleveren van een ZSX bestand aanpassen naar: aanleveren na voorlopige gunning?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Beschrijvend Document 7 Gunningscriterium en beoordeling

Vraag:

in de 5e alinea wordt gevraagd om een onderbouwde, open begroting van werkzaamheden door onderaannemers.

De aannemer moet hiervoor zorgen.

A. zolang er geen gunning is, is er geen aannemer.

B. diverse onderaannemers geven aan geen openbegroting te overleggen.

Kunt u deze eis laten vervallen, i.p.v. een antwoord formuleren van zoek maar een andere onderaannemer die dit wel doet?

C. kunt u de termijn van 1 werkdag na versturing proces verbaal aanpassen naar 5 werkdagen na versturen proces verbaal?

Antwoord:

Eis onderaannemers blijft staan. De termijn voor de inschrijver met de laagste prijs, na versturen proces verbaal, voor het aanleveren van een open begroting wordt gewijzigd van 1 werkdag naar 2 werkdagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Beschrijvend Document 7 Gunningscriterium en beoordeling

Vraag:

In de 4e alinea wordt gevraagd naar een open begroting in excel.

Mag dit ook een pdf bestand zijn, daar een export naar excel er niet altijd goed uitkomt?

Antwoord:

Open begroting dient in excel te worden aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestekposten 132 en 133

Vraag:

In beide bestekken zijn posten opgenomen voor frezen niet teerhoudend, wel teerhoudend, bakfrezen niet teerhoudend en bakfrezen wel teerhoudend. Het betreft een overvloed aan asfaltfreesposten, waarbij de freesdieptes, breedtes en oppervlakken elke keer het zelfde blijven. Kunt u de dubbelingen in bestekposten laten vervallen?

Antwoord:

Nee, het betreft een contract met fictieve hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Opstellen Deelopdracht Perceel 1

Vraag:

Kan opdrachtgever meer duidelijkheid geven waar inschrijver vanuit moet gaan bij het afprijzen van de hoeveelheden?
Onduidelijk is waar een deelopdracht uit bestaat.
Bestaat een deelopdracht uit één weg met meerdere reparaties?
Bestaat een deelopdracht uit een buurt of wijk met meerdere reparaties?
Kunnen meerdere deelopdrachten gecombineerd worden om inzet beter af te stemmen?
Mag inschrijver rekening houden met volle dag producties?
Hoe gaat Opdrachtgever ermee om als er slechts één vak <10m2 moet worden gerepareerd? Of mag inschrijver/aannemer dit samenvoegen met andere deelopdracht?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van de werkzaamheden. Inschrijver mag rekening houden met minimaal 1 volle dag productie per deelopdracht en/of combinatie van deelopdrachten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestekpostengroep 822

Vraag:

In bestekpostgroep 822 Mobiliseren wordt aangegeven incl. verplaatsen van het materieel bij gecombineerde deelopdrachten".

Kunt u aangeven hoeveel keer verplaatsen moet worden meegenomen?
Of kunt u bestekposten voor verplaatsen toevoegen?

Antwoord:

Nee, die kunnen we niet opnemen en is nu niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Beschrijvend document 7 Gunningscriterium en beoordeling

Vraag:

'Eenmalige kosten mogen negatief of nul zijn'. Om manipulatieve inschrijvingen te voorkomen adviseren wij u zeer om het geven van kortingen en het noteren van negatieve bedragen te verbieden, ook bij post 919990. Kunt u dit uitgangspunt wijzigen naar: Het geven van korting en/of het noteren van negatieve bedragen is NIET toegestaan.

Antwoord:

Zie vraag 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

- Op beide Raamovereenkomsten is de UAV 2012 versie 2025 van

toepassing, echter u heeft ook een word document verstrekt met de titel concept raamovereenkomst. Hierin stelt u in artikel 4 dat de AIV van gemeente Westland van toepassing is. Dit is tegenstrijdige informatie. Gegadigde verzoekt deze bepaling te wijzigen naar UAV 2012 versie 2025.

Antwoord:

De verwijzing naar de algemene inkoopvoorwaarden is niet juist en komt bij deze te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op:

10 dec 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestek perceel 1 en 2

Vraag:

Bij de uitwerking van de raamovereenkomst perceel 2 komt gegadigde veel hoger uit dan het maximaal te besteden bedrag wat Opdrachtgever volgens de leidraad heeft aangegeven als maximum te besteden (€ 7.500.000). De raamovereenkomst bevat o.a. diverse beschreven werkmethodes voor dezelfde hoeveelheden. De inschrijfstaat is dus geen correcte afspiegeling van wat opdrachtgever heeft voorzien qua omzet. Gegadigde verzoekt Opdrachtgever om slechts de besteksposten te voorzien die hij beoogt te gaan gebruiken om een zo correct mogelijke afspiegeling te verkrijgen van de te realiseren werkzaamheden.

Antwoord:

Zie vraag 30.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 11 dec 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestek deel 3: 01.01.14

Vraag:

Percentage Uitvoering + AK+WR bij offerte en afwijking bedragen respectievelijk, 14% en 12% volgens 01 01 14. Dit is geen realistische opslag. Gegadigde verzoekt Opdrachtgever deze te verhogen naar 17%

Antwoord:

Opdrachtgever verhoogt het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bij offerte naar 17%. Opdrachtgever verhoogt het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bij afwijking naar 15%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 11 dec 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Besteksposten onder hoofdstuk 822

Vraag:

Het mobiliseren van materieel&personeel is incl. verplaatsen. Met hoeveel verplaatsingen (van beide percelen) dient er rekening te worden gehouden?

Antwoord:
Zie vraag 42.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 11 dec 2025

Ref.nr. 48 **Onderwerp:** Beschrijvend document ROK Asfaltonderhoud

Vraag:
Hoofdstuk 3.9 Social return:
Bij deze opdracht eist de gemeente dat de opdrachtnemer gedurende deze opdracht 5% van de loonsom inzet op Social Return. Een nadere toelichting en verklaring op dit thema vindt u terug in Bijlage 6 MVOI thema Social Return. Deze bijlage dient u bij inschrijving ondertekend in te dienen.

Gaarne het verzoek om deze eis te laten vervallen, de werkzaamheden onder dit contract zijn allemaal asfalttechnische gerelateerde werkzaamheden dat er geen invulling gegeven kan worden voor Social Return.

Antwoord:
Deze eis komt niet te vervallen. Verwijzend naar bijlage 6 zijn er ook andere vormen om invulling te geven aan SROI.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bepaling 01.01.14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

Vraag:

01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 14% bij afwijking rapporten / meer en minderwerk op basis van offerte.

02 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 12% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk bij afwijking.

Deze percentages zijn achterhaald en niet meer marktconform. Gaarne het verzoek deze percentages aan te passen.

Antwoord:
Zie vraag 46.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Levensduur verlengend onderhoud (LVO)
P2 Perceel 2: Groot onderhoud asfalt (GO-asfalt)

Beantwoord op: 11 dec 2025