

Bijlage 1 Nota van Inlichtingen 2

Betreft: Europese Aanbesteding Gebouwonderhoud
Kenmerknummer: TN 520630
Datum: 11-6-2025
Versie: 1



Nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1			Zo hebben jullie een toestel overzicht van Tiel en een overzicht van Geldermalsen opgestuurd maar zijn er ook assetoverzichten. Zijn die toesteloverzichten aanvullend op de assetlijst? Welke adressen zijn het? Wat moet hiervoor aangehouden worden?	Assetoverzicht kan uit het MJOP gehaald worden, toesteloverzicht puur ter informatie. U kan op afspraak zelf gaan kijken naderhand.
2			Jullie geven aan dat kolken out of scope zijn, maar vallen daar ook rioolputten of lijngoten onder?	Ja ook de rioolputten en lijngoten zijn out of scope.
3			We missen Weegbruggegevens?	Ook de weegbruggen zijn out of scope (weegdek, weegapparatuur). Behalve het bijbehorende gebouw en installaties.
4			Filters dienen periodiek gereinigd te worden; wat is periodiek?	Uitgaande van 1x per jaar. Mocht het meer zijn dan is het meerwerk.
5			Doorspuiten van de binnen riolering inclusief afvoer buiten op basis van klachten; wat dient hiervoor aangehouden te worden?	Niet opnemen, dit is in scope maar alleen uitvoeren indien nodig als meerwerk. Indien nodig wordt dit bij u aangevraagd door Opdrachtgever.
6			Hoe zouden jullie perceel 1 in combinatie met perceel 2 ingediend willen zien?	Het liefst zien we dit in combinatie ingediend.