




OPMERKING: - VOOR RENVOOI ZIE TEK. REN-01

ALLE REGELKLEPPEN IN DE NIEUWE TOEVOERKANALEN, AFTAKINGEN INDIETUEINETS EN ROOSTERS VOORZIEN VAN CONSTANT VOLUMELEGAAR.
(LEVERING HOMU, FAIR, TROX TYPE: VFL)

ALLE REGELKLEPPEN IN DE RETOURKANALEN VOORZIEN VAN HANDEREGELKLEPPEN (LEVERING ABIP)

HOOFDTRANSPORTKANALEN MONTEREN TEGEN OK DEK.

Status : **BEVRIE** Bouwkundige onderlegger dd : DATUM: 14-10-07 2000 LIG: 03 200

Project:	Vernieuwbouw
----------	--------------

Gemeentehuis Roerdaal

Luchttechnische installaties

UCC C - Verdieping		www.homij.nl	
Datum : 07-07-2011	Schaal : 150	Gel. : C.K.	Geç. : F.V.

Projectnr.: 18 0 115

TECHNISCHE INSTALLATIES BV

Table 1. *Salmonella* serotypes and phage types isolated from the 1997-1998 salmonellosis outbreak in the Netherlands