

## Tweede Nota van Inlichtingen

Behorende bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure 'Onderhoud liften, automatische deuren en roltrappen Gemeente Etten-Leur'

Kenmerk: K011763

Datum:	maandag 2 februari 2026
Aantal vragen:	2

### Inleiding

Deze tweede Nota van Inlichtingen, behorende bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure van de aanbesteding 'Onderhoud liften, automatische deuren en roltrappen Gemeente Etten-Leur' d.d. 26 november 2025, met kenmerk: K011763', bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de tweede Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de Europese openbare aanbestedingsprocedure verstrekken.

### Aanvullingen vanuit de aanbestedende dienst:

De aanbestedende dienst heeft geconstateerd dat er bij verschillende partijen behoefte is aan een schouwmoment, anders dan het reeds verstreken moment in december jl. Er is derhalve een tweede schouwmoment gepland, alsmede een derde nota van inlichtingen voor het eventueel stellen van vragen naar aanleiding van de schouw. Voor deze schouw gelden de volgende voorwaarden:

*Er wordt een schouw georganiseerd op woensdag 11 februari 2026. De schouw vindt individueel plaats. Het exacte tijdstip van de schouw wordt bepaald in overleg tussen de aanbestedende dienst en de potentiële inschrijver. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht.*

*De schouw zal plaatsvinden op de volgende locaties:*

*Stadskantoor gemeente Etten-Leur*

*Parkeergarage centrum Etten-Leur*

*Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw middels een e-mail aan Bas Janssen van de gemeente Etten-Leur (e-mail: bas.janssen@etten-leur.nl) tot uiterlijk 10 februari 2026 om 12:00 uur. Er mogen maximaal twee (2) personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan. Voor het stellen van vragen naar aanleiding van de schouw wordt verwezen naar de alinea "Nota van Inlichtingen" van deze aanbestedingsleidraad.*

### De planning van het nadere traject wordt derhalve als volgt aangepast:

Aanmelden schouw	10 februari 2026 vóór 12:00 uur
Schouw	11 februari 2026, tijdstip in overleg
Stellen van vragen	13 februari 2026 vóór 9:45 uur
Nvl 3	24 februari 2026
Inschrijvingen	9 maart 2026 vóór 9:45 uur

De tweede Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de aanbestedingsdocumenten en eerste Nota van Inlichtingen. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met de informatie, gegeven in de aanbestedingsdocumenten, dan prevaleert de informatie gegeven in de tweede Nota van Inlichtingen.

### **Vragen en antwoorden**

Nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
13	Nvl 1 - Onderhoudsbestek - herkeuringen (Nvl 1)	Verzoek tot aanpassen van de omschrijving omtrent de herkeuringen, uw antwoord in Nota van Inlichtingen 1 is niet volledig in zijn omschrijving. Graag opnemen in uw aanvraag: herkeuringen en werkzaamheden buiten installatietechnische oorzaak zijn uitgesloten.	Naar mening van de aanbestedende dienst is het antwoord uit de eerste nota van inlichtingen wel volledig. De enige oorzaak, die niet valt onder een installatietechnische oorzaak, is in de optiek van de aanbestedende dienst namelijk vandalisme, danwel mollest. Deze werkzaamheden vallen buiten deze opdracht en mogen derhalve separaat worden gefactureerd.
14	Nvl 1 - 80.11.10-a (Nvl 1)	U stelt dat de putten niet bouwkundig droog en geïmpregneerd zijn. Dienen deze werkzaamheden aangeboden te worden binnen deze aanvraag?	Ja, deze werkzaamheden dienen aangeboden te worden binnen deze aanvraag.

### **Bijlagen**

n.v.t.

Indien er naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen zijn, of antwoorden verder verduidelijkt dienen te worden, dan zien wij deze graag tegemoet in de derde vragenronde. De termijn voor het stellen van vragen sluit:

**Vrijdag 13 februari 2026 om 9:45 uur**