



Aan : Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK)
T.a.v. : Evert Hoekstra

Van : Bosman Watermanagement B.V.
: Ruud van Eck

Onderwerp : Inspectie gemaal Helsdeur pomp No.1
Datum : 01-06-2011
Inspecteurs : Gert Klein en Jaap Nobel

Pomp 1:

Pomp heeft halfjaar stilgestaan
Veel roest op de slijtring
Geen cavitatie
Conservering is goed

Schoep	Intrede	Midden	Uittrede
1	1,8	0,6	1,0
2	1,2	1,9	0,9
3	1,6	1,5	1,0

