



2^e Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31212908

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud / Programma's, Projecten en Onderhoud

Met diverse bijlagen:

- Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed
- 05 31212908 VVS VSE V2.1.pdf

2^e Nota van inlichtingen behorend bij het contract met zaaknummer 31212908 verstrekt aan gegadigden voor het project Ontwerpen en Uitvoeren van Vervanging Verlichting Schipholtunnel (VVS).

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed
- **Nota ID 62:** De gegadigde heeft in de eerste instantie getracht een vraag in te dienen onder vraag 14. Per abuis is deze vraag weggevallen. De gegadigde heeft de aanbestedende dienst middels de berichtenmodule van TenderNed verzocht de vraag alsnog in behandeling te nemen. Gezien de relevantie van de vraag en het antwoord voor de inschrijvingen, heeft de aanbestedende dienst dit verzoek gehonoreerd. Het bericht is als volgt ontvangen: "*Per abuis is een deel van onze vraag weggevallen (V&A 14). Graag zouden we de mogelijkheid krijgen deze alsnog te stellen en door u te laten te beantwoorden, omdat het niet gebruikelijk is dat bij het vervangen van een deelinstallatie/LFV een overkoepelend systeem zoals een syslogserver wordt uitgevraagd. Mede omdat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt als dit hier wel gewenst wordt. Zo ja, dienen in dat geval de syslogberichten van alle overige deelsystemen ook geactiveerd te worden aan aangeboden of alleen de berichten van deze nieuwe LFV verlichting.*"

Onze volledige vraag:

In de eis staat: Voor de ICT en IA van het Systeem dient een (centrale) syslog server ingericht te zijn die syslog events verzamelt en toegankelijk maakt voor analysedoeleinden en automatische waarschuwingen door een Security Information & Event Management (SIEM) systeem en/of een Security Operations Centre (SOC) conform paragraaf 2.6 "Maatregelen logging en monitoring" en bijlage CSR 10 "Logging" van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].

Moet er daadwerkelijk een syslog server geplaatst worden of bedoelt de aanbesteder hier iets anders?"

De aanbestedende dienst heeft hier het volgende antwoord op geformuleerd:

De eis SYS-01639 is per abuis toegevoegd aan de Vraagspecificatie Eisen (VSE) en komt te vervallen. Reden hiervoor is dat de Schipholtunnel al is aangesloten op een Security Operation Centre (SOC) en daarmee reeds is voorzien van de gewenste functionaliteit. De VSE zal hierop worden aangepast.



B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- N.v.t.

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- In de VSE is de eis VSE SYS-01639 m.b.t. syslog server komen te vervallen.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- N.v.t.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- N.v.t.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Haarlem op 19-02-2026,

Projectmanager

Michel Oude Essink