gemeente Houten

Nota van Inlichtingen 3

Betreffende de aanbesteding van
Asfaltonderhoud 2026 t/m 2029

Zaaknr 864824

1. INLEIDING

Tot 6 oktober 2025 8:00 uur was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

In dit document zijn de ontvangen vragen verwerkt.

2. VRAGEN EN ANTWOORDEN

De gestelde vragen ten aanzien van deze aanbesteding zijn onderstaand met de antwoorden geanonimiseerd weergegeven. Daar waar mogelijk zijn de vragen gerubriceerd.

Vraag 45: Vraag 30 NvI 2: U geeft hier wel een minimum m2 aan maar geen maximale. Kunt dit nog aangeven

Antwoord: **Dit betreft klein onderhoud freesvakken, dus kleine freesvakken op diverse locaties en gebundeld per deelopdracht. De minimale maat is maatgevend voor de prijsopbouw.**

Vraag 46: NvI 2 330060: U geeft hier een heel specifiek mengsel op dat niet door alle molens geproduceerd wordt. Mogelijk een andere omschrijving zodat er niemand uitgesloten aken worden: SMA 11B met 3 tot 5% SBS-type polymeermodificatie en Steenslag 3". Graag deze tekst aanpassen.

Antwoord: **Het gaat ons om een type SMA deklaag met polymeerbitumen en geschikt voor intensieve belasting. Bestekspost wordt tekstueel aangepast met de tekst "of gelijkwaardig, ter beoordeling van de directie op basis van het productblad".**

Vraag 47: Is het toegestaan om asfaltmengsels toe te passen welke conform Asfaltkwaliteitsloket (CROW) zijn gevalideerd op TRL 9?

Antwoord: **Nee, indien aanpassing in eisen vanuit duurzaamheid worden doorgevoerd, wordt dit met de aannemer die het werk gegund krijgt afgestemd.**

Vraag 48: NvI 330060: In bestekpost 330060 wordt een heel specifiek mengsel van een bepaalde leverancier gevraagd. Kan de OG aangeven op basis waarvan de gelijkwaardigheid van een alternatief aangetoond kan worden?

Antwoord: **Zie antwoord vraag 46.**

Vraag 49: In artikel 81 22 06 lid 13 worden temperaturen van 130 en 140 graden genoemd. Gezien de looptijd van het onderhoud zou de transitie naar WarmMixAsfalt in Nederland al gemaakt zijn. Mag er met WarmMixAsfalt ingeschreven worden ondanks hetgeen in artikel 81 22 06 lid 13 staat?

Antwoord: **Nee, indien aanpassing in eisen vanuit duurzaamheid worden doorgevoerd, wordt dit met de aannemer die het werk gegund krijgt afgestemd.**

Vraag 50: Kunt u een post toevoegen voor de leverantie van het benodigde straatzand en ook het profileren en verdichten van de zandbanen t.b.v. de bestrating?

Antwoord: **Bestekposten 102020, 102030, 102040, 102120, 102130 en 102140 toegevoegd voor verdichten, profileren en aanbrengen straatlaag.**

Vraag 51: Bestekspost 101110 en 101120: Is er een reden waarom de afmeting van de tegels in de twee posten anders zijn vermeld? Bij opbreken 300*150*70 en bij aanbrengen 150*300*70

Antwoord: **Geen specifieke reden, afmetingen zijn gelijk.**

Vraag 52: Bestekspost 101110: Met hoeveel percentage breuk dienen we rekening te houden?

Antwoord: **Bestekspost is volledig opbreken en afvoeren. Geen rekening houden met hergebruik.**

Vraag 53: Bestekspost 101330 en 101340: U geeft aan een totale breedte tot 0,80 m.
Kunt u een percentage aangeven van een breedte van 40cm en een breedte van 80 cm?

Antwoord: **Uitgangspunt is een breedte van 2 stenen dus 80 cm breedte.**

Vraag 54: In de posten vallend onder 1101 en 1102 verwijst u naar de post 113010 t.b.v. vervoer en stortkosten. Echter deze post bestaat niet. Graag toevoegen

Antwoord: **Dit is bestekspost 110410, verwijzing in de desbetreffende besteksposten aangepast.**

Vraag 55: Bestekspost 131510: Kunt u de tonnen bitumenemulsie en de tonnen brekerzand in de kolom ter inlichtingen nakijken? Wij denken dat de emulsies en brekerzand beide 2500 kg moet zijn.

Antwoord: **Nee, zie antwoord op vraag 28 in Nvl 2.**

Vraag 56: Vraag 42 Nvl 2: In de beantwoording van vraag 42 ontbreekt een deugdelijke motivering. Er wordt door de aanbestedende dienst afgeweken van de geldende wet- en regelgeving en leidt tot een disproportionele administratieve last voor inschrijvers. Deze afwijking is niet gerechtvaardigd. Hierbij nogmaals het verzoek om de aanbestedingsregels correct toe te passen en het onderdeel 'open begroting' te laten vervallen.

Antwoord: We verlangen een gespecificeerde "open begroting" per bestekspost, en passen dit aan. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een onderbouwing hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vraag 57: Bestekpost 330110:
1. Wij verzoeken OG de bestektekst overeenkomstig bestekpost 330010 kloppend te maken. Deze klopt niet.
2. Is dit zwart of rood (teervrij) freesasfalt?

Antwoord:
1. Bestektekst is nagelopen en klopt.
2. Rood

Vraag 58: Bestekpost 330120:
1. Wij verzoeken OG de bestektekst overeenkomstig bestekpost 330020 kloppend te maken. Deze klopt niet.
2. Is dit zwart of rood (teervrij) freesasfalt?

Antwoord:
1. Bestektekst is nagelopen en klopt.
2. Zwart

Vraag 59: Bestekpost 340020:
1. Wij verzoeken OG de bestektekst kloppend te maken. Deze klopt niet.
2. Is dit zwart of rood (teervrij) freesasfalt?

Antwoord:
1. Bestektekst is nagelopen en aangepast.
2. Zwart

Vraag 60: Bestekpost 340080:
1. Wij verzoeken OG de bestektekst kloppend te maken. Deze klopt niet.
2. Is dit zwart of rood freesasfalt?

Antwoord:
1. Bestektekst is nagelopen en aangepast.
2. Zwart

Vraag 61: Bestekpost 360040:
1. Wij verzoeken OG de bestektekst kloppend te maken. Deze klopt niet.
2. Is dit zwart of rood (teervrij) freesasfalt?

Antwoord:
1. Bestektekst is nagelopen en aangepast.
2. Zwart

Vraag 62: Bestekpost 602070: OG vraagt een tarief voor de inzet van een hotbox incl. bediening.
1. Wat dient er in de hotboxploeg bij inbegrepen te zijn; kan OG dit specificeren?
2. Bedoelt OG een hotbox op een vrachtauto of op een aanhanger?

Antwoord:
1. Het gaat om materieel en bediening, inzet ter keuze aannemer. Verwerkingsploeg voor het asfalt uit de hotbox wordt via bestekpost 601020 verrekend.
2. Inzet materieel ter keuze aannemer.

Vraag 63: Bestekpost 603: OG vraagt een tarief voor leverantie van asfalt van de ingezette hotbox en/of handploeg. Bij asfaltleverantie voor een handploeg dient er een auto ingezet te worden en bij een hotbox op een auto niet. Wij verzoeken u onderscheid te maken tussen een handploeg óf hotbox. De asfaltleverantie voor een handploeg of hotbox is niet gelijk.

Antwoord: **Het betreft alleen inzet ploeg, en van toepassing op locatie tot 60 m2, en is voor beide werkzaamheden van toepassing.**
Tekstuele toevoeging bestekposten 601, 602 en 603 "Betreft locaties tot 60 m2 op aangeven van de directie en in samenhang met overige posten onder 601, 602 en 603. De opdrachtgever behoudt het recht om deze posten ook op andere werkzaamheden toe te passen".
De inzet van de ploeg heeft betrekking op 601. Tekstuele toevoeging bij bestekspost 601020: "ook t.b.v. verwerken asfalt van de hotbox".

Vraag 64: Bestekpost 606010:
1. Met een nucleaire meting wordt geen samenstelling van de fundering gemeten. Wat bedoelt OG?
2. Hier is geen prijs voor op te geven, omdat niet bekend hoeveel m2 fundering er gemeten dient te worden (RAW2020, proef 3, procedure 3.1.1 t/m 3.1.3). Wat dienen de inschrijvers aan te houden?

Antwoord:
1. De meting betreft inderdaad alleen de verdichting.
2. De post is gelinkt aan besteksposten 402010, 402020 waarbij per deelopdracht de m2's worden bepaald. Uitgangspunt is werkvakken van minimaal 3.000 m2 en 10 metingen per keer. Hoeveelheid wordt aangepast naar 170 keer.

Vraag 65: Bestekpost 620010: OG benoemt hier "klachten protocol". Wij verzoeken OG te specificeren wat OG van de inschrijver verwacht.

Antwoord: **Bij het klachtenprotocol verwachten wij van de aannemer dat de klachten in behandeling worden genomen, afgehandeld, gearchiveerd, en teruggekoppeld naar de gemeente.**
De verzending en adressering van de brieven worden in overleg met de directie per deelopdracht bepaald.

Vraag 66: NvI, vraag en antwoord #6: Op vraag 6 geeft u aan dat het bestek leidend is, echter het bestek verwijst tevens naar de actuele productbladen welke als bijlage zijn toegevoegd. Begrijpen wij u goed dat u bedoelt dat deel 3 voor de bijlagen gaat en dat er in de deklagen dus GEEN PR toegevoegd mag worden?

Antwoord: **Dat is correct.**

Vraag 67: NvI, vraag en antwoord #8: Voor het aanbrengen van rode deklagen geeft u aan dat de maximale aan te brengen breedte niet meer dan 4 meter bedraagt. Voor de aan te brengen deklagen zwart, breder dan 2,50 meter, is niet in te schatten wanneer een 2e spreidmachine ingezet dient te worden. Wij verzoeken u een bestekspost toe te voegen onder de bestekposten 600 t.b.v. de mobilisatie en 602 inzet materieel.

Antwoord: **Dit wordt afhankelijk per deelopdracht bepaald. Op basis van de tekeningen met locaties, kan hiervoor een inschatting worden gemaakt.**
Mobilisatie wordt per deelopdracht verrekend via bestekspost 600010.

Vraag 68-69: Bestekpost 330060: Deze wijziging is opgenomen in het document 2025CT07_Asfaltonderhoud 2026 tm 2029_NvI 2. Wij verzoeken u deze wijziging alsnog met de volgende nota op te nemen.

Antwoord: **Wijziging opgenomen in de nota.**

3. WIJZIGINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER:

Vanuit de opdrachtgever zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Bestekspost:

601020	Tekstuele toevoeging: “t.b.v. verwerken asfalt van de hotbox”.
600010	Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast naar 70 keer.
600020	Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast naar 70 keer.