



Derde Nota van Inlichtingen – ‘Generatoren en transformatoren’

Datum: **12 februari 2026**

In deze derde Nota van Inlichtingen geeft Opdrachtgever antwoord op de in het kader van de hierboven genoemde offerteaanvraag gestelde vragen en geplaatste opmerkingen. Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbesteding “Generatoren en transformatoren” (IUC202501006), d.d. 4 december 2025.

Nr.	onderwerp	Vraag	Antwoord
77.	Bijlage 2e, 2f, 2g en 2h Datasheet	Klopt het dat we uit uw Oil Transformer Specification sheets moeten concluderen dat u alléén interesse hebt in de types transformatoren die in deze sheets staan? Oftewel transformatoren op 6300V?	Wij hebben zowel interesse in transformatoren op 6300V als 10000V. In de eerder gedeelde datasheet stond per abuis enkel 6300V. Met het publiceren van deze Nota van Inlichtingen zijn ook de nieuwe datasheets toegevoegd met de juiste informatie.

- Einde Nota van Inlichtingen -