



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer: 31208124

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Met 1 bijlage:

- Presentatie Inlichtingenbijeenkomst ST CWD 14-01-2026

Nota van inlichtingen **nummer 1** behorend bij het contract met zaaknummer 31208124, verstrekt aan gegadigden voor de Sanering Toplaag Circulaire Werf Duivelseiland (CWD).

A. Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- N.v.t.

B. Door de gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

	Vraag	Gegeven antwoord
1	Dient granulaat ook via water te worden aangevoerd?	Ja, ook granulaat dient via water aangevoerd te worden conform eis SES-003.
2	Waarom zijn optie 1 (Beverburcht verwijderen) en optie 2 (Saneren van de toplaag in de punt) opgesplitst?	Ten tijde van het opstellen van het contract leek er een kans dat Aanbesteder de beverburcht zelf kon laten verwijderen. Echter, de vergunningprocedure is vertraagd en nog niet afgegeven. Indien we de natuurvergunning op tijd ontvangen, kunnen we in april zelfstandig de beverburcht verwijderen. Dan is de optie in het contract niet meer aan de orde. Het bodemonderzoek over de ondergrond in de punt van Duivelseiland loopt nog.
3	Is er goedkeuring van bevoegd gezag voor de sanering?	Nee, er is slechts een meldingsplicht. Toelichting: Het plan en wijze van saneren is besproken met de omgevingsdienst ZHZ (bevoegd gezag) en is in principe akkoord. Voor het saneren is geen vergunning nodig; wel moeten de relevante MBA-meldingen worden gedaan. Afwijkend van hetgeen aangegeven is tijdens de inlichtingenbijeenkomst: de saneringsmelding aan de omgevingsdienst wordt verzorgd door Aanbesteder. De opdrachtnemer dient zelf nog wel een melding te doen om de start van het werk of eventuele wijzigingen te melden, met betreffende contactpersonen.
4	Dient de voorbelasting ook te worden afgevoerd?	Ja. Na de consolidatieperiode dient opdrachtnemer de voorbelasting af te graven tot het te realiseren profiel conform eis SES-056. De voorbelasting dient daarna te worden afgevoerd. Ten overvloede verwijst Aanbesteder naar bijlage 7 (Haalbaarheidsscan) van Annex XII: De Opdrachtnemer mag uitgaan van een consolidatie van 0,8 meter na 6 maanden, dit kan meer of minder zijn.
5	Heeft Rijkswaterstaat ook overwogen om de creosoot alvast zelf weg te halen? En waarom moeten we afstand houden tot de creosoot vervuiling?	Omdat met de omgevingsdienst is besproken dat de creosoot ongeroerd gelaten moet worden totdat het monitoringsonderzoek is afgerond. De creosootvervuiling is en zal daarom geen onderdeel van de scope zijn of worden.
6	Waarom is voor een UAV-gc contract gekozen en niet voor een RAW-contract?	Aanbesteder hanteert contractvoorwaarden UAV-GC en heeft voor deze werkzaamheden ook voor deze contractuele voorwaarden gekozen.



7	Zit er een restzettingseis op?	Nee. Conform de scope van de werkzaamheden hoeft de gegadigde geen rekening te houden met restzettingseisen.
8	De deadline voor het stellen van vragen via Tendered nadert snel. Is er mogelijkheid om dit te verlengen?	Ja, Aanbesteder heeft daartoe de mogelijkheid, mits daarvoor een aanleiding bestaat. Thans ziet Aanbesteder geen aanleiding tot verlenging.
9	Meerdere vragen richten zich op de mijlpalen in relatie tot: <ul style="list-style-type: none">- Boete en bonus;- Consolidatie;- Opleverdossier;- De tijd tussen mijlpalen. Hoe kijkt Rijkswaterstaat hiernaar?	Aanbesteder herkent zich in de vragen die zijn gesteld. Middels een separate mededeling zal Aanbesteder de mijlpalen in de Annex verduidelijken.

C. In de aanbestedingsdocumenten zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

N.a.v. vraag	Onderwerp	Ref.	Was	Wordt
N.v.t.				

D. Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 19 januari 2026,

de heer G. Tabor
Contractmanager Circulaire Werf Duivelseiland