



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer: 31208124

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen **nummer 3** behorend bij het contract met zaaknummer 31208124, verstrekt aan gegadigden voor de Sanering Toplaag Circulaire Werf Duivelseiland (CWD).

Met zes bijlagen:

- Nota van inlichtingen 2026-02-12-1
- 31208124 Aanbestedingsleidraad Sanering Toplaag CWD_12-02-2026
- 31208124 Basisovereenkomst Sanering Toplaag CWD_versie3
- 31208124 Vraagspecificatie Eisen Sanering Toplaag CWD_versie3.2
- 31208124 Vraagspecificatie Proces Sanering Toplaag CWD_versie3
- 31208124 Annexen bij de VSP Sanering Toplaag CWD_versie3
- 31208124 AL Bijlage E - Inschrijvingsbiljet_versie2
- A.1 Tekening BK3251-TEK-001 Ophogen Dei fase 1 Situatie rev03022026
- A.2 Tekening BK3251-TEK-002 Ophogen Dei fase 1 Dwarsprofielen rev 29012026
- VSP Bijlage G - PDC Netwerken CIV v21 voor afnemers

A. Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie de Vraag- en antwoord-module in TenderNed en bijlage Nota van inlichtingen 2026-02-12-1.

B. Door de gegadigden zijn de volgende mondelinge vragen gesteld:

Niet van toepassing.

C. In de aanbestedingsdocumenten zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Voor zover er wijzigingen en/of aanvullingen gedaan moeten worden op basis van een mededeling en/of nota van inlichtingen, dan zijn deze direct in het betreffende antwoord opgenomen en verwerkt in de stukken.



D. Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

Aanbesteder deelt de volgende informatie.

Erkend verwerker

Ten overvloedige deelt Aanbesteder mee dat het Werk vraagt om de verontreinigde grond van Duivelseiland af te voeren naar een 'erkend verwerker'. Aanleiding hiervoor is dat baggerdepot De Slufter en baggerspeciedepot Hollandsch Diep de vervuilde grond (oude baggerspecie) niet als baggerspecie erkennen en daarmee ook niet willen ontvangen. Om die reden wordt een erkend verwerker geëist (SES-0023) als ontvanger van de verontreinigde grond.

Zand klasse industrie of beter

Aanbesteder wil verduidelijken dat het Werk voor het aanvullen en voorbelasten zand vraagt van klasse industrie of beter.

Gelet op de opleverdatum van het Werk past het toepassen van grondstoffen, die weliswaar voldoen aan SES-0032 en SES-0033, waarvoor vergunningen en eventuele monitoringsinspanning zijn vereist, niet bij de Overeenkomst. Aanbesteder merkt op dat Gemeente Dordrecht bijvoorbeeld voor de toepassing van thermisch gereinigde grond aanvullende vergunningen vereist waar aanvullende onderzoeken voor nodig zijn.

Ontgraven van de toplaag

Aanbesteder heeft geconstateerd dat er een mogelijke tegenstelling in eisen bestaat met betrekking tot het ontgraven/ saneren van de bovengrond:

- SES-0020 "ontgraven van kleiige bovenlaag tot op het zand"
- SES-0024 "Een diepte niet dieper dan 10 cm onder de aangegeven diepte op tekening"

Eis SES-0024 dient de basis te zijn voor het berekenen van de hoeveelheden af te graven grond.

De stukken zijn – waar nodig – conform bovenstaande herzien en via TenderNed gedeeld.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 12 februari 2026,

de heer G. Tabor
Contractmanager Circulaire Werf Duivelseiland