

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering en plaatsing speeltoestellen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Huizen
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:
Worden aanvullende visualisaties naast het ene A3-ontwerp (bijvoorbeeld een extra aanzicht) meegewogen, of worden deze buiten beschouwing gelaten?

Antwoord:
Aanvullende visualisaties zijn een toegevoegde waarde die wordt meegewogen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:
Wordt van inschrijvers verwacht dat maatvoering, schaal of legenda in het ontwerp worden opgenomen, of volstaat een schematische weergave ter beoordeling van de kwaliteit?

Antwoord:

Maatvoering en schaal in de legenda wordt verwacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:

In hoeverre dienen de voorgestelde speeltoestellen in het ontwerp visueel herkenbaar en onderscheidbaar te worden weergegeven? Is het toegestaan om productbladen met 3D-aanzicht van de toestellen en technische specificaties als bijlage toe te voegen?

Antwoord:

Het is toegestaan om productbladen met 3D-aanzicht van de toestellen en technische specificaties als bijlage toe te voegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:

Is het toegestaan om op één A3 meerdere aanzichten (bijvoorbeeld een combinatie van plattegrond en aanzicht) op te nemen, mits dit de leesbaarheid ten goede komt.

Antwoord:

Ja, dat word toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:

In Bijlage 6 wordt gevraagd om één ontwerp op A3 ter beoordeling van de kwaliteit. Kunt u aangeven of dit ontwerp een plattegrond dient te zijn, of dat ook een 3D- of perspectiefaanzicht is toegestaan?

Antwoord:

Dit dient een plattegrond in combinatie met 3D te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:

Kunt u bevestigen dat in de prijsaanbieding voor de fictieve casus een A-tot-Z-aanbieding wordt verwacht, dus inclusief het verwijderen en afvoeren van bestaande speeltoestellen en ondergronden, het gebruiksklaar maken van de cunetten en de afwerking na plaatsing van de nieuwe speeltoestellen en ondergronden?

Antwoord:

Ja, dat bevestigen wij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

30 dec 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:

In de huidige situatie zijn twee cunetten aanwezig. Kunt u aangeven hoe wij hier in het ontwerp mee om dienen te gaan, mede in relatie tot de verdeling in drie typen ondergronden?

Antwoord:

Cunetten mogen worden samengevoegd of in andere opzet los van elkaar zijn per ondergrond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:

De ondergrond dient te worden verdeeld in drie gelijke delen. Heeft deze verdeling uitsluitend betrekking op de bestaande zandcunetten, of mogen de cunetten worden aangepast/uitgebreid en vervolgens in drie gelijke delen worden verdeeld?

Antwoord:

Mogen in drie gelijke delen worden verdeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:

Is het toegestaan bestaande elementen van de huidige speelplek te hergebruiken in het nieuwe ontwerp, of is het uitgangspunt dat alle speeltoestellen en ondergronden nieuw worden uitgevoerd?

Antwoord:

Mag hergebruikt worden mits deze nog gegarandeerd 15 jaar mee kunnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 30 dec 2025**Ref.nr.**

10

Onderwerp:

Bijlage 6 fictieve speelplek

Vraag:

De speelplek dient toegankelijk te zijn vanaf de openbare weg. Het zandcunet ligt centraal in het grasveld. Beschouwt u het aanwezige gras als rolstoeltoegankelijk? Indien niet, wordt het realiseren van een toegankelijk pad tot aan de speelplek geacht buiten het budget van de fictieve speelplaats te vallen?

Antwoord:

Gras is niet rolstoel toegankelijk dus een nieuw pad moet er komen. Dit mag halfverharding zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 30 dec 2025**Ref.nr.**

11

Onderwerp:

Bijlage 5 en 6

Vraag:

In de aanbestedingsstukken worden verschillende typen ondergronden genoemd. In "Bijlage 5 Beoordeling ontwerp Speelplaatsen" wordt gesproken over houtschors, kunstgras en zand, terwijl in "Bijlage 6 fictieve speelplaats" zand, kunstgras en rubbertegels worden genoemd. Kunt u

aangeven van welke ondergronden wij moeten uitgaan voor het ontwerp en de prijsopgave?

Antwoord:

Dit moet Houtschors, zand en kunstgras zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

30 dec 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 1 Programma van Eisen

Vraag:

43. Is het uitgangspunt van de gemeente, dat uitkomende grond zo mogelijk ter plaatse verdeeld wordt?

Antwoord:

Als dit in het ontwerp past is dat goed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

30 dec 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 1 Programma van Eisen

Vraag:

35. Indien mogelijk worden toestellen door ons in 1 werkgang en in 1 dag door ons geplaatst. Wel zal b.v. beton dienen uit te harden. Mogen we ervan uitgaan dat we de afsluiting van een toestel mogen offereën in een nadere offerte, b.v. door het opnemen van bouwhekken in de prijsopgave?

Antwoord:

Bouwhekken dienen in de prijs meegenomen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

30 dec 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 8 Social Return

Vraag:

Wij onderschrijven het belang van Social Return en leveren hier ook structureel een bijdrage aan. In de praktijk constateren wij echter dat de SROI-verplichtingen in aanbestedingen de afgelopen jaren zwaarder zijn geworden, wat met name voor kleinere marktpartijen vraagt om een bredere inzet van de beschikbare bouwblokken. In het bouwblokkensysteem in bijlage 8 is bij BOL (stage) geen onderscheid gemaakt naar opleidingsniveau. Mogen wij ervan uitgaan dat alle BOL-stagiairs, ongeacht opleidingsniveau, voor de genoemde waarde meetellen binnen de SROI-verplichting? Een bevestiging hiervan geeft ons voldoende ruimte om op een zorgvuldige en haalbare wijze invulling te geven aan het door u gehanteerde SROI-percentages van 5%.

Antwoord:

U mag ervan uitgaan dat alle BOL-stagiairs, ongeacht opleidingsniveau, voor de genoemde waarde meetellen binnen de SROI-verplichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 22 dec 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

4.2 Bewijsstukken bij UEA: de verklaring van de Belastingdienst staat niet vermeld in het schema bij 2.5. Kunt u bevestigen dat dit een verificatiedocument betreft dat binnen 7 werkdagen na het verzoek door leverancier aangemeld dient te worden?

Antwoord:

Ja, dit betreft een verificatiedocument betreft dat binnen 7 werkdagen na het verzoek door leverancier aangemeld dient te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

2.5 planning aanbesteding: Wij constateren dat de periode tussen het versturen van de Nota van Inlichtingen (14 januari 2026) en de uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen (26 januari 2026) relatief kort is, mede gezien het vereiste om een ontwerp voor een fictieve speelplek uit te

werken.

Aangezien een zorgvuldige uitwerking van dit ontwerp pas mogelijk is na ontvangst van de Nota van Inlichtingen, vragen wij u om te overwegen de uiterste inschrijfdatum te verschuiven naar vrijdag 30 januari 2026.

Antwoord:

We kunnen de inschrijfdatum niet verschuiven. Wel zullen we waar mogelijk de vragen al wel beantwoorden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 22 dec 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Offerteaanvraag

Vraag:

Wordt de omzet van 600.000 euro naar rato over de partijen verdeeld indien er gevallen zijn waarbij geen minicompetitie wordt gebruikt?

Antwoord:

Nee. Voor elke speelplaats wordt drie leveranciers gevraagd een ontwerp te maken. De omwonenden stemmen hierover waarbij de partij met het ontwerp met de meeste stemmen de speelplaats mag realiseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Offerteaanvraag

Vraag:

Wordt er bij elke opdracht een minicompetitie uitgeschreven? vanwege de hoge kosten en de inzet is onze vraag of tot een bedrag van 35K er ook 1 op 1 gegund kan worden i.p.v. een minicompetitie?

Antwoord:

Voor elke opdracht wordt een minicompetitie georganiseerd. Zie ook het antwoord op vraag 17.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 30 dec 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Beschrijvend document, blz 18

Vraag:

U geeft aan dat de inschrijver geen misbruik mag maken van de gunningssystematiek, bijvoorbeeld dmv verschuiving in de kosten tussen diverse posten. Dat vinden wij fijn om te lezen. Kunt u aangeven hoe u dit gaat toetsen?

Antwoord:

Als we vermoeden dat dit speelt nemen we contact op met de betreffende inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

12 jan 2026

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE, 51

Vraag:

U vraagt de houten toestellen te plaatsen op maaiveldniveau in een voet van kunststof of niet roestend metaal. Wij leveren toestellen van hout, met duurzaamheidsklasse 1, die we rechtstreeks in de grond plaatsen zonder dat dit afdoet van de minimale technische levensduur. Is opdrachtgever akkoord om houten toestellen zonder stalen ankers te plaatsen mits de technische levensduur voldoet aan het door de gemeente gestelde?

Antwoord:

Als de technische levensduur geborgd is mag dit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

12 jan 2026

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 6: Casus

Vraag:

U vraagt hier om een totaalprijs bij Prijs op tabblad Gunning. Er is geen bijlage beschikbaar waarin deze kosten kunnen worden opgenomen. Op welke wijze wenst u de offerte te ontvangen? Hanteert u een eigen format, of mogen opdrachtnemers een eigen lay-out gebruiken?

Antwoord:

Hiervoor mogen de opdrachtnemers een eigen layout gebruiken, zolang de informatie die gevraagd wordt maar wordt geleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 12 jan 2026

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage 6: Casus

Vraag:

Voor deze casus is geen plafondbedrag opgenomen. Om de ontwerpen goed me elkaar te kunnen vergelijken en een eerlijk beeld van de opties te kunnen geven, is een plafondbedrag wenselijk. Bent u akkoord om deze voor de casus in te stellen?

Antwoord:

De interne opdrachtgever gaat akkoord met het instellen van een plafond. Dit plafond bedraagt € 35.000.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 12 jan 2026

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Programma van Eisen: Eis 43

Vraag:

Wanneer het overtollig grond niet in de huidige speelplek verwerkt kan worden (gesloten grondbalans), is het mogelijk dat de eventueel vrijgekomen grond wordt afgevoerd naar het gemeentelijk depot?

Antwoord:

Nee, dit is niet mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 12 jan 2026

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Programma van Eisen: Eis 42

Vraag:

in deze eis geeft u aan dat bij zwaar transport rijplaten worden gebruikt. Mogen de kosten hiervan worden geoffreerd aan de opdrachtgever?

Antwoord:

Deze kosten moeten in de totaalprijs meegenomen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 12 jan 2026

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Programma van Eisen: Eis 38

Vraag:

U geeft aan dat toestellen die op locatie gekeurd moeten worden, de certificaten binnen 7 werkdagen na plaatsing dient te worden overhandigd aan de opdrachtgever. Voor het keuren op locatie zijn wij echter afhankelijk van de mogelijkheden van de AKI en de eis van 7 werkdagen is dan ondanks goede samenwerking niet altijd haalbaar. Kunt u deze eis aanpassen dat bij stukskeur op locatie het certificaat per omgaande wordt overhandigd na ontvangst van het certificaat van de AKI?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

12 jan 2026

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Programma van Eisen: Eis 33

Vraag:

In deze eis is opgenomen dat de funderingen van de oude toestellen verwijderd moeten worden. Mogen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever worden geoffreerd?

Antwoord:

Deze kosten moeten in de totaalprijs meegenomen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 12 jan 2026**Ref.nr.**

27

Onderwerp:

Data

Vraag:

Op de voorpagina van de offerte aanvraag staat de datum 15 december 2024, bij 1.6 op pagina 5 staat een ingangsdatum van 1 maart 2025 vermeld. Had dit eigenlijk 15 december 2025 en 1 maart 2026 moeten zijn of is per ongeluk een gedateerde versie gepubliceerd?

Antwoord:

Uw constatering klopt, dit wordt gecorrigeerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 12 jan 2026**Ref.nr.**

28

Onderwerp:

4.5.1. SROI

Vraag:

U hanteert in deze aanbesteding een SROI-verplichting van 5% van de opdrachtsom, terwijl in de markt doorgaans 2% wordt gehanteerd.

Kunt u bevestigen dat een SROI-percentages van 2% volstaat? Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan, ontvangen wij graag een motivering voor het gehanteerde hogere percentage.

Antwoord:

We stellen deze eis bij van 5% naar 2%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

9 jan 2026

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Garantie

Vraag:

Kunnen inschrijvers ervan uitgaan dat de gevraagde garantie door opdrachtnemer wordt verleend, mits opdrachtgever zorg draagt voor juist en tijdig onderhoud conform de onderhoudsvoorschriften van opdrachtnemer?

Antwoord:

Hier kunt u vanuit gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

12 jan 2026

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Fictief project (Rubber tegels)

Vraag:

In het PvE (nummer 53) wordt als ondergrond kunstgras of valdempend zand genoemd, terwijl in het fictieve project ook wordt uitgegaan van 1/3

rubbertegels.

Kunt u verduidelijken welke ondergrond leidend is? Indien ook rubbertegels worden beoogd, verzoeken wij u te specificeren of het EPDM- of SBR-tegels betreft, welke constructieve opbouw vereist is en hoe de opsluiting dient te worden uitgevoerd.

Antwoord:

Er moet worden uitgegaan van kunstgras en niet van rubber tegels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

12 jan 2026

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Beoordelingsformulier

Vraag:

In het PvE (nummer 53) wordt als ondergrond kunstgras of valdempend zand genoemd, terwijl in het beoordelingsformulier ook wordt uitgegaan van 1/3 houtschors.

Kunt u verduidelijken welke ondergrond leidend is? Indien ook houtschors wordt beoogd, verzoeken wij u te specificeren om welk type houtschors het gaat.

Antwoord:

Er moeten in het ontwerp 3 soorten ondergrond aanwezig zijn: kunstgras, valdempend zand en gedroogde houtsnippers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 12 jan 2026**Ref.nr.**

32

Onderwerp:

Casus ontwerptoelichting

Vraag:

We zouden graag de mogelijkheid krijgen het ontwerp toe te lichten. We verzoeken u daarom toe te staan dat er een A4 toelichting bijgevoegd mag worden.

Antwoord:

Die mogelijkheid bieden we.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 12 jan 2026**Ref.nr.**

33

Onderwerp:

Casus - ondergrond

Vraag:

U geeft aan dat de ondergrond uit drie gelijke delen moet bestaan. Geldt dit puur voor de gebieden waar valdemping benodigd is en dat waar dit niet benodigd is bijvoorbeeld het huidige gras behouden kan blijven?

Antwoord:

Dit geldt voor de gebieden waar valdemping benodigd is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 12 jan 2026

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Casus - pad

Vraag:

U geeft in vraag 10 aan dat er een halfverhardingspad mag komen. In de beschrijving van de casus geeft u aan dat de ondergrond uit 3 gelijke delen moet bestaan. Klopt het dat het pad niet meetelt in de beschikbare m2 ondergrond?

Antwoord:

Het klopt dat het pad niet meetelt in de beschikbare m2 ondergrond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 12 jan 2026

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Diverse NVI vragen in te dienen documenten casus

Vraag:

U beantwoordt dat aanvullende visualisaties een meerwaarde hebben, vervolgens antwoordt u bij vraag 4 dat meerdere aanzichten zoals een combinatie van een plattegrond en aanzicht op de A3 toegestaan zijn en bij vraag 5 dat het de plattegrond met 3D's moet zijn. Om duidelijkheid te hebben in wat ingediend mag worden en dit niet aan de vrije interpretatie

van inschrijvers over te laten verzoeken wij u aan te geven hoeveel pagina's gebruikt mogen worden voor; * de plattegrond met maatvoering, schaal en legenda en * de aanvullende aanzichten / 3D's

Antwoord:

We laten het aan de inschrijvers hoeveel pagina's er ingeleverd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bijlage 6 projectgebied

Vraag:

Klopt het dat het b vormige gearceerde deel het projectgebied is en hierbuiten niets ondernomen mag worden?

Antwoord:

Het deel spelen mag maximaal twee meter worden uitgebreid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.

Onderwerp:

37

Bijlage 6 fictieve speelplaat - beoordelingsformulier:

Vraag:

In het beoordelingsformulier staat dat de speelplek uit zand, kunstgras en schors moet bestaan. In bijlage 6 staat zand, kunstgras en rubber tegels. Welke is juist?

Antwoord:

Zand, schors (gedroogde houtsnippers) en kunstgras.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

38

Onderwerp:

PVE Eis 69: onderhoud

Vraag:

U geeft aan dat het onderhoud na de garantieperiode buiten de scope van de opdracht valt. Dit houdt in dat binnen de garantieperiode het onderhoud binnen de scope valt. Dit lijkt eerdere beweringen tegen te spreken. Kunt u aangeven wanneer onderhoud wel/niet binnen de raamovereenkomst valt? Als onderhoud (buiten garantiegevallen) wel behoort tot de scope, klopt het dan dat de kosten hiervoor in de nadere opdrachten opgenomen moeten worden?

Antwoord:

Alleen garantiegevallen vallen binnen de scope.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
39

Onderwerp:
PVE Eis 61 kunstgras

Vraag:

U geeft aan dat tussen kunstgras/maairand en het naastgelegen oppervlakte geen naad mag zitten. Er zal altijd een naad zitten tussen verschillende materialen. Hoe ziet u dit zich voor u?

Antwoord:

Minimale naden zijn toegestaan wanneer deze uit twee kunstgras delen bestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
40

Onderwerp:
PVE eis 56/61 Naden in kunstgras

Vraag:

U eist naadloos kunstgras. Bij een valzone breder dan 4 meter is dit niet mogelijk. We verzoeken u de eis aan te passen dat er minimaal naden toegepast worden.

Antwoord:

Minimale naden zijn toegestaan wanneer deze uit twee kunstgras delen bestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.

41

Onderwerp:

PVE eis 50 houtsoorten

Vraag:

U geeft aan dat robiniahout duurzaam vervaardigd moet zijn. Wat verstaat u hieronder? Worden andere, niet duurzaam vervaardigde, houtsoorten wel geaccepteerd?

Antwoord:

Nee, andere, niet duurzaam vervaardigde, houtsoorten worden niet geaccepteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.

42

Onderwerp:

PVE Eis 45 garantie

Vraag:

U eist voor bewegende delen een hogere garantie dan in de markt gebruikelijk is. De garantie voor bewegende delen wordt normaal gesteld op 2 jaar. We verzoeken u dit hier ook te doen.

Antwoord:

We honoreren uw verzoek. Voor bewegende delen is 2 jaar garantie voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

43

Onderwerp:

PVE Eisen 45-49: Garantie

Vraag:

Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen en ondergronden plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?

Antwoord:

Hier kunnen de opdrachtnemers vanuit gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

44

Onderwerp:

PVE Eisen 45-49: Garantie

Vraag:

Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?

Antwoord:

Correct, normale slijtagesporen en vandalisme vallen niet onder de garantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

45

Onderwerp:

PVE Eisen 45-49: Garantie

Vraag:

We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?

Antwoord:

Dit is correct, garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
46

Onderwerp:
PVE Eis 30 klic-melding

Vraag:

U eist dat de kosten voor de Klic melding voor opdrachtgever zijn. De Klic-melding betreft een melding voor een gehele locatie. Om die reden is dat geen standaard onderdeel van de toestelprijs. Immers, bij meerdere toestellen zou u dan ook meerdere Klic-meldingen betalen terwijl er maar één nodig is. Het is gebruikelijk in onze branche de Klic-melding in de nadere offerte op te nemen. We verzoeken u dat ook hier toe te staan.

Antwoord:

Per speellocatie is 1 Klic-melding voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
47

Onderwerp:
PVE eis 18 basis en catalogusassortiment

Vraag:

Hoe onderscheid een basisassortiment zich van het catalogussortiment? Bedoelt u hier mogelijk juist dat er een basisassortiment moet zijn dat door zijn modulaire systeem eenvoudig naar wens aan te passen is?

Antwoord:

Ja, dat is wat we bedoelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 14 jan 2026**Ref.nr.**

48

Onderwerp:

PVE eis 17 vandalisme

Vraag:

We begrijpen dat u toestellen wenst die gemaakt zijn om vandalisme te ontmoedigen en die tegen een stootje kunnen. Geen enkel materiaal is 100% hufferproof. We nemen aan dat bij vandalisme dit ook op deze wijze beoordeeld wordt. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja, dat bevestigen wij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 14 jan 2026**Ref.nr.**

49

Onderwerp:

PVE Eis 6 aansluiting op omgeving

Vraag:

In sommige situaties is sprake van wortelopdruk of andere oorzaken waardoor het omliggende maaiveld niet vlak/gelijk is. Het verantwoordelijk stellen van opdrachtgever voor het aansluiten op het bestaande maaiveld kan hierdoor disproportioneel zijn. We adviseren de eis als volgt aan te passen: Opdrachtnemer draagt bij het plaatsen van de veiligheidsondergronden, in het geval van een vlak/egaal maaiveld, zorg voor een passende aansluiting op de verharding/ondergrond van de speelplaats, waarbij geen hoogteverschillen voorkomen, die kunnen leiden tot struikelen of losraken

van de verharding/ondergrond. Indien opdrachtnemer hier niet aan kan voldoen door omstandigheden op locatie dient dit opgenomen te worden met opdrachtgever

Antwoord:

Wij gaan akkoord met de door u voorgestelde aanpassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.

50

Onderwerp:

PVE Eis 6 aansluiting op omgeving

Vraag:

Wat bedoelt u met aansluiting op de omgeving.

Antwoord:

Geen ongelijkheden maar een gelijkmatige overgang in hoogte.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.

51

Onderwerp:

PVE Eis 4 - Participatie

Vraag:

We begrijpen dat participatie belangrijk is voor u als gemeente. Aangezien u 3 partijen per locatie selecteert zijn wij benieuwd hoe u de participatie voor u ziet. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat alle partijen afzonderlijk participatie opstarten. Een partij de participatie vrijblijvend laten verzorgen waar de andere partijen bij aanschuiven lijkt ons inziens tevens niet de bedoeling. Vandaar dat we u vragen hier een toelichting op te geven.

Antwoord:

De leveranciers doen de participatie niet. Dat doet de gemeente Huizen zelf.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Leidraad en PVE - Reparaties

Vraag:

In de leidraad geeft u aan dat reparaties buiten de scope van de opdracht vallen. In het PVE geeft u bij eis 2 aan dat deze binnen de scope vallen. Wat is juist?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 38.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
53

Onderwerp:
4.5.1 SROI

Vraag:

Bij leveringen van diensten is het gebruikelijk 5% SROI te eisen i.v.m. het grote loonaandeel van de opdrachtsom. Daar deze opdracht hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van producten en materialen en maar voor een klein deel bestaat uit een loonsom is het gebruikelijk in de gemeentelijke aanbestedingen 2% SROI te eisen. We verzoeken u het voorbeeld van vele andere gemeenten te volgen en dit ook hier van toepassing te laten zijn. De geëiste 5% is disproportioneel binnen een opdracht als deze.

Antwoord:

We stellen deze eis bij van 5% naar 2%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 9 jan 2026

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Leidraad 4.4.2 CAR verzekering

Vraag:

Het is ongebruikelijk in onze branche een CAR verzekering af te sluiten. De risico's zijn beperkt en te overzien. We verzoeken deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

We laten deze eis vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 9 jan 2026**Ref.nr.**

55

Onderwerp:

Leidraad 4.4.1 financiële draagkracht

Vraag:

U eist dat de laatste afgegeven accountantsverklaring geen continuïteitsparagraaf mag bevatten. De meeste gegadigden zijn niet controleplichtig en hebben hierdoor geen door een accountant afgegeven accountantsverklaring. Andere gemeenten accepteren hiervoor in de plaats een solvabiliteitsverklaring van deze inschrijvers. We verzoeken u dit ook toe te staan.

Antwoord:

Een solvabiliteitsverklaring zal ook worden geaccepteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 9 jan 2026**Ref.nr.**

56

Onderwerp:

Leidraad 4.1

Vraag:

U geeft aan dat als er een uitsluitingsgrond van toepassing is de bij herbeoordeling op nummer één geëindigde inschrijver de opdracht gegund krijgt. We nemen aan dat dit geldt voor de nummer 1 t/m 8 aangezien u acht

partijen wenst te contracteren. Klopt dit?

Antwoord:

Per speelplaats worden 3 leveranciers uitgenodigd een ontwerp te maken. Zijn er in een jaar 3 speelplaatsen te renoveren en er zijn 8 leveranciers in de overeenkomst, dan komt de nummer 1 dus voor twee ontwerpen in aanmerking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
57

Onderwerp:

leidraad 4 UEA

Vraag:

Het is gebruikelijk een UEA van een onderaannemer te overleggen als een beroep gedaan wordt de draagkracht van van de betreffende onderaannemer m.b.t. de vereiste geschiktheidseisen. Indien geen beroep gedaan wordt op de onderaannemer volstaat normaliter het invullen van deel IID. Dienen wij dit ook als zodanig hier te interpreteren?

Antwoord:

Ja, het invullen van deel IID is in dit geval voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
58

Onderwerp:
leidraad 3.1 - NVI

Vraag:

Antwoorden in de NVI kunnen wijzigingen voortbrengen aan de aanbestedingsdocumenten, het contract en de betreffende bijlagen. Neemt u volledige verantwoording voor het doorvoeren van deze wijzigingen?

Antwoord:

We zullen de documenten aanpassen en vervangen op Tendered indien nodig. Wel prevaleren de antwoorden op de vragen in de NvI en de informatie op Tendered boven de door u genoemde documenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Leidraad 2.3 in te dienen documenten

Vraag:

U heeft in dit overzicht niet de verklaring van de belastingdienst opgenomen. Dit vraagt u wel bij 4.2. Dienen we deze wel bij verificatie te overleggen?

Antwoord:

Ja, deze moet wel worden overlegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 14 jan 2026**Ref.nr.**

60

Onderwerp:

Leidraad 1.8 nadere procedure

Vraag:

U geeft aan dat telkens een minicompetitie wordt gehouden tussen 3 opeenvolgende opdrachtnemers binnen de raamovereenkomst. Wij adviseren u hier ook past performance toe te passen. Hierbij kan uw uitgangspunt grotendeels gehandhaafd worden waarbij de keuze voor uit te nodigen partijen naast evenredige opvolging ook bepaald wordt door de geleverde kwaliteit van de opdrachtnemers. Zo kunt u bij bijvoorbeeld (blijvende) tekortkoming van een partij kiezen deze partij minder toe te bedelen en de goed presterende partijen meer. Op deze wijze houdt u opdrachtnemers scherp en bent u altijd verzekerd van maximale inzet van alle opdrachtnemers. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, hiermee gaan wij niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 14 jan 2026**Ref.nr.**

61

Onderwerp:

Bijlage 6, Casus

Vraag:

Voor de casus mag er 1 A3 worden ingediend. Aangegeven wordt dat er o.a. op afmetingen beoordeeld wordt. Ter verduidelijking van het ontwerp verzoeken wij de aanbestedende dienst te bevestigen of het is toegestaan om

naast het ontwerp op 1x A3 een aanvullende A3 toe te voegen met technische gegevens, dus max. 2x A3. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja, hiermee gaan wij akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Planning

Vraag:

"Gezien het aantal en de aard van de gestelde vragen verwachten wij dat een aanvullende vragenronde noodzakelijk zal zijn. In verband hiermee verzoeken wij de aanbestedende dienst om de indientermijn te verlengen, zodat inschrijvers voldoende tijd hebben om eventuele verduidelijkingen zorgvuldig te verwerken in hun inschrijving.

Kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat?"

Antwoord:

De inschrijftermijn is verlengd van 26 januari naar 6 februari. Een tweede vragenronde is vooralsnog niet nodig, de meeste vragen hebben een eenduidig antwoord en zullen geen nieuwe vragen opwerpen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 9 jan 2026

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Beschrijvend document, 5.2 Beoordelingscommissie en werkwijze, Prijs

Vraag:

Beschreven staat de formule: (Laagste prijs/prijs inschrijver) * 20 = punten P – prijs. Wat is het in te vullen getal bij prijs. OF kunt u een voorbeeld geven. Zoals wij het zien geeft deze formule namelijk geen uitkomst

Antwoord:

De formule is (Laagste inschrijfprijs/prijs inschrijver) * 20 = het aantal punten. De tekst "P-prijs" is geen deel van de formule. Wel zal het bij volgende aanbestedingen anders worden geformuleerd om het duidelijker te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

9 jan 2026

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Beschrijvend document, 4.4.2 Verzekering

Vraag:

Een CAR verzekering is vrij ongebruikelijk in de markt, daarnaast is het bedrag uitzonderlijk hoog. De bouwwerken kennen vaak een limiet van 50000 euro in de meeste gevallen waarom zouden we een dergelijk zware polis moeten aangaan voor deze onvereenkomst. Is de opdrachtgever bereid de CAR verzekering te schrappen? Of in ieder geval het verzekerd bedrag naar 50000 euro te laten zakken

Antwoord:

We laten deze eis vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 9 jan 2026

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bijlage 6, Casus

Vraag:

Aangegeven is dat de speelplaats goed bereikbaar moet zijn voor mensen (begeleiders) met een beperking. Kunt u bevestigen dat ook alle toestellen goed bereikbaar moeten zijn voor de begeleiders?

Antwoord:

Ja, dat bevestigen wij. Niet alle toestellen kunnen goed bereikbaar zijn voor kinderen met een beperking. Dus ook niet voor begeleiders. En niet elke beperking is hetzelfde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bijlage 6, Casus

Vraag:

Mag er rondom het cunet/ speelplaats ook groen worden toegevoegd om zo de speelwaarde op een natuurlijke manier te kunnen vergroten?

Antwoord:

Nee, dit is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bijlage 6, Casus

Vraag:

Klopt het dat er naast de tafeltennistafel er geen oude toestellen aanwezig zijn en we dus uit kunnen gaan van een leeg cunet?

Antwoord:

U kunt hiervan uitgaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bijlage 5 en Bijlage 6, Casus

Vraag:

In bijlage 5 wordt benoemd dat het zand cunet mag worden uitgebreid met

een strook van 2 meter breed. Dit staat echter niet benoemd in bijlage 6. Mag dit wel worden toegepast?

Antwoord:

Ja, dit mag worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bijlage 5 en Bijlage 6, Casus

Vraag:

Gemeente stelt hier twee tegenstrijdige eisen, in bilage 5 wordt gevraagd om houtschors en in bijlage 6 wordt gesproken over rubber tegels. Wat wil de gemeente hebben toegepast in de fictieve speelplaats?

Antwoord:

Geen rubber tegels maar gedroogd houtschors.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

Onderwerp:

70 Bijlage 1, Programma van Eisen, Nr. 54 + Bijlage 5 en Bijlage 6, Casus

Vraag:

In het programma van eisen worden alleen kunstgras of valdempend zand als mogelijke valondergrond benoemd. In bijlage 5 en 6 worden ook houtsnippers en rubber tegels benoemd. Wat wil de gemeente handhaven?

Antwoord:

In deze fictieve opdracht moeten drie soorten ondergrond worden toegepast. Kunstgras, Zand en houtschors (gedroogd).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bijlage 1, Programma van Eisen, Nr. 54

Vraag:

Hier wordt geëist dat ondergronden van kunstgras of valdempend zand zijn. Bedoeld de opdrachtgever hier mee dat er altijd valdempende ondergronden moeten worden toegepast op een speellocatie en dat toestellen nooit in het gras geplaatst mogen worden?

Antwoord:

Ja, dat bedoelen wij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Bijlage 1, Programma van Eisen, Nr. 38

Vraag:

Er wordt geëist dat er binnen 7 dagen na plaatsen een certificaat van een locatiekeuring moet worden overhandigd. Momenteel is het erg druk bij de keuringsinstanties en daarnaast hebben wij geen invloed op deze instanties. Wij verzoeken u deze eis te laten vallen.

Antwoord:

Wij laten deze eis niet vervallen maar we verlengen de termijn van 7 dagen naar 2 maanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bijlage 1, Programma van Eisen, Nr. 10

Vraag:

De NEN-EN1021 voor brandpreventie is niet van toepassing op speeltoestellen. Wij verzoeken u deze eis te laten vallen.

Antwoord:

We laten deze eis vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 9 jan 2026

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bijlage 1, Programma van Eisen, Nr. 8

Vraag:

In deze eis wordt de NEN-EN-1176-2008 benoemd, dit moet de NEN-EN-1176-2017 zijn. Dit is de meest recente versie van de norm. Wij verzoeken u deze norm versie over te nemen.

Antwoord:

Dit moet inderdaad de NEN-EN-1176-2017 zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bijlage 6, casus

Vraag:

Gevraagd wordt om een gedetailleerde kostenopstelling en een ontwerp op 1xA3. Om het ontwerp inhoudelijk toe te lichten en de gemaakte keuzes te verduidelijken, verzoeken wij u om een toelichting van max. 3x A4 aan de inschrijving toe te voegen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Een toelichting van 1 x A4 is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Beschrijvend document, 2.3 In te dienen documenten

Vraag:

Aangegeven is dat Bijlage x Prijzenblad moet worden ingediend. Kunt u bevestigen dat hiermee de offerte wordt bedoeld zoals omschreven in hoofdstuk 5.5 Gunningscriterium inschrijfprijs?

Antwoord:

Ja, dat bevestigen wij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Beschrijvend document, 2.3 In te dienen documenten

Vraag:

Aangegeven is dat ISO certificeringen na voorlopige gunning en op verzoek van Aanbestedende dienst moeten worden ingediend. Er staat niet gespecificeerd om welke ISO certificeringen dit gaat. Betreft dit zowel de

ISO9001 als de ISO14001?

Antwoord:

Ja, dit betreft zowel de ISO9001 als de ISO14001.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Casus Beoordeling

Vraag:

De tekst komt niet overeen met de tekst uit Bijlage 6 'fictief project speelplaats'. In bijlage 6 wordt gesproken over ondergronden rubbertegels, zand en kunstgras in de beoordeling staat houtsnippers, zand en kunstgras.

Antwoord:

Er moeten in het ontwerp 3 soorten ondergrond aanwezig zijn: kunstgras, valdempend zand en gedroogde houtsnippers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

9 jan 2026

Ref.nr.

Onderwerp:

79

Casus

Vraag:

Is er een mogelijkheid om uitkomende grond bij de Gemeente werf te storten?

Antwoord:

Nee, dit is niet mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Casus

Vraag:

De totale gebruikte valondergrond moet in 3 delen worden gedeeld, moet dit in drie gelijken hoeveelheden? Dus als er in totaal 300m2 wordt gebruikt moet dit dan 100m2 kunstgras, 100m2 rubbertegels en 100m2 zand zijn of mag dit ook licht afwijken?

Antwoord:

Een lichte afwijking is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Casus

Vraag:

Mogen toestellen met een valhoogte lager dan 1,5 meter in het gras geplaatst worden?

Antwoord:

Nee, toestellen met een valhoogte lager dan 1,5 meter mogen niet in het gras geplaatst worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
82

Onderwerp:
casus

Vraag:

Worden de banken en prullenbak door de gemeente op de speelplek geleverd of is de leverancier daar verantwoordelijk voor binnen/buiten budget?

Antwoord:

Deze worden door de gemeente Huizen geleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
83

Onderwerp:
casus

Vraag:

Is een dwg beschikbaar voor het ontwerpen?

Antwoord:

Ja, deze is beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
84

Onderwerp:
casus

Vraag:

Dienen/mogen de heuvels behouden te blijven en mogen we uitgaan van schone grond?

Antwoord:

De heuvels mogen behouden te blijven en u mag uitgaan van schone grond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
85

Onderwerp:
ontwerp

Vraag:

Het betreft een groot ontwerp wat zich niet op 1 A3 laat presenteren. Mogen we verschillende aanzichten tonen op maximaal 4x A3?

Antwoord:

Dit is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op: 14 jan 2026

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Inschrijving

Vraag:

Zou het mogelijk zijn om de inschrijfdatum 3 weken te verlengen zodat we tot een goede inschrijving kunnen komen, er zijn wat onwerkbare dagen als gevolg van Kerst, Nieuwjaar, winters weer/deels thuiswerken.

Antwoord:

Na overleg hebben we besloten de inschrijfdatum te verplaatsen van 26 januari 2026 naar 6 februari 2026.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 14 jan 2026**Ref.nr.**

87

Onderwerp:

Casus Beoordeling

Vraag:

Er wordt in de beoordeling een strook van 2m breed beschreven. Zijn er maar bepaalde gebieden die wij mogen gebruiken van de speelplek om ondergronden toe te passen?

Antwoord:

Met die 2 meter wordt bedoeld dat de speelplaats met twee meter mag worden uitgebreid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing speeltoestellen**Beantwoord op:** 14 jan 2026**Ref.nr.**

88

Onderwerp:

Kunstgras pve

Vraag:

Kunstgras moet met houten of kunststof planken opgesloten worden, zijn betonbanden ook toegestaan?

Antwoord:

Betonbanden met een afmeting van 10x20x100 zijn toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Casus versus PvE

Vraag:

Ondergrond zijn van kunstgras of valdempend zand', maar in de casus wordt nog een derde ondergrond genoemd mag de derde ondergrond wel toegepast worden in de casus?

Antwoord:

De derde ondergrond is houtschors (gedroogd).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Correctie antwoord vraag 39, PVE Eis 61 kunstgras

Vraag:

U geeft aan dat tussen kunstgras/maairand en het naastgelegen oppervlakte geen naad mag zitten. Er zal altijd een naad zitten tussen verschillende

materialen. Hoe ziet u dit zich voor u?

Antwoord:

Het kunstgras dient opgesloten te zijn. Naadloos naar de naastgelegen maaitegel of betonband met een afmeting van 10X20x100.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing speeltoestellen

Beantwoord op:

14 jan 2026