

2 Beheersmaatregelen

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke beheersmaatregelen genomen moeten worden. Voor elk soort maatregel wordt een lijst gegeven met de componenten waarop de maatregel van toepassing is en met welke frequentie de maatregel uitgevoerd moet worden.

2.1 Spoelen

2.1.1 Spoelen wekelijks

De onderstaande punten moeten wekelijks gespoeld worden om ze te voorzien van vers water. De spoelinstructie is: spoelen tot de temperatuur constant is en dan nog 10 seconden door laten stromen.

Frequentie Wekelijks
Uitleg + instructie Zie hiervoor § 3.7.1

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
3	0	Algemene keuken A002g	Hoofdleiding (drinkwater)	K	tijdelijk
5	0	Algemene keuken A002g	Slangwartelkraan	K	tijdelijk
93	0	Toiletruimte sportzaal, C007	Toilet	K	tijdelijk
94	0	Toiletruimte sportzaal, C007	Fontein	K	tijdelijk
96	0	GAAT BINNENKORT WEG Keuken opslag sportzaal, C011	Aanrecht (mengkraan)	K en W	
162	1	Bezoekzaal. A114	Koffieautomaat	K	tijdelijk

P1

(2)

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
165	1	Bezoek zonder toezicht, A123	Toilet ✓	K	
166	1	Bezoek zonder toezicht, A123	Wastafel ✓	K en W	
168	1	Bezoek zonder toezicht, A124	Toilet ✓	K	
169	1	Bezoek zonder toezicht, A124	Wastafel ✓	K en W	
170	1	Bezoek zonder toezicht, A124	Douche ✓	K en W	
210	1	Toiletruimte werkzaal 3, B113	Toilet ✓	K	tijdelijk
211	1	Toiletruimte werkzaal 3, B113	Urinoir ✓	K	tijdelijk
212	1	Toiletruimte werkzaal 3, B113	Fontein ✓	K	tijdelijk
218	1	IBT ruimte, B112	Oogdouche IS OF BEN AUTOMAAT SPOELING ✓		
242	1	Toiletruimte, E118	Fontein ✓	K	
415	2	Doucheruimte, C206	Urinoir ✓	K	tijdelijk
479	2	Doucheruimte D206	Urinoir ✓	K	tijdelijk
511	2	Kapper, E215	Aanrecht (mengkraan) ✓	K en W	
565	3	Doucheruimte B306a	Toilet ✓	K	tijdelijk
657	3	Doucheruimte, C306	Toilet ✓	K	tijdelijk
659	3	Doucheruimte, C306	Slangwartelkraan ✓	K	tijdelijk

RABP: PI LZO Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 01-12-2020

P1

(3)

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
710	3	Doucheruimte, D306	Toilet ✓	K	tijdelijk
784	4	Was/ doucheruimte, A402	Oogdouche ✓	K	
786	4	Was/ doucheruimte, A402	Aansluiting Ligbad ✓	M	
795	4	Isoleercel 3, A415	Toilet ✓	K	tijdelijk
805	4	Technische ruimte E404	Urinoir verwijderd	K	tijdelijk

Wanneer er naast bovenstaande punten nog tappunten zijn die een week niet gebruikt worden, dan moeten deze o worden geregistreerd.

2.2 Desinfectie

2.2.1 Desinfectie wekelijks

Onderstaande punten moeten wekelijks gedesinfecteerd worden. De instructie is: 20 minuten doorspoelen met wat

Frequentie Wekelijks

Desinfectie wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
118	0	Plafond werkkast, C021	Mengventiel RADA	K	AUTO SPOEL WERKEN
190	1	Toiletruimte dames, A136	Mengventiel		

RABP: PI LZO Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 01-12-2020

PI

4

Desinfectie wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
563	3	Opslagruimte, A334	Mengventiel	K H	
576	3	Werkkast doucheruimte, B309	Mengventiel	K H	
665	3	Berging, C308	Mengventiel	K H	
719	3	Was/ droogruimte, D308	Mengventiel	K H	
791	4	Berging, A409	Mengventiel	K H	

RABP: PI LZO Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 01-12-2020

PI

5

2.3 Temperatuur meten

De temperatuur van onderstaande punten moeten periodiek gemeten of afgelezen worden.

De meetinstructie is: meet de temperatuur tot deze constant is en noteer de tijd die nodig was om deze te bereiken. Bij een koudwatertemperatuur hoger dan 25°C dient gezocht te worden naar de oorzaak. Tot deze gevonden is, moet het punt dagelijks gespoeld worden.

Frequentie: Zie tabel

Uitleg + instructie Zie § 3.7.2

2.3.1 Maandelijks temperatuur meten en aflezen

Temperatuur meten maandelijks - koud (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
13	0	Kleedkamer heren A007	Wastafel ✓	
80	0	Toiletruimte personeel, werkzaal 2, B010	Fontein ✓	
94	0	Toiletruimte sportzaal, C007	Fontein ✓ verwijderd.	
140	0	Toiletruimte personeel, D013	Fontein ✓	
242	1	Toiletruimte, E118	Fontein ✓	
273	2	Was/ droogruimte, A206	Uitstortgootsteen ✓	
292	2	Toiletruimte dames, A229	Fontein ✓	

RABP: PI LZO Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 01-12-2020

P1

6

Temperatuur meten maandelijks - koud (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
338	2	Doucheruimte, B206	Wastafel ✓	
536	3	Recreatie ruimte, A302	Wastafel ✓	
546	3	Kolkamer, A325	Fontein ✓	
573	3	Toiletruimte, B307	Fontein ✓	
664	3	Toiletruimte personeel, C307	Fontein ✓	
720	3	Was/ droogruimte, D308	Uitstortgootsteen ✓	
788	4	Was/ doucheruimte, A402	Wastafel ✓	

Temperatuur meten maandelijks - warm (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
13	0	Kleedkamer heren A007	Wastafel ✓	
273	2	Was/ droogruimte, A206	Uitstortgootsteen ✓	
338	2	Doucheruimte, B206	Wastafel ✓	
536	3	Recreatie ruimte, A302	Wastafel ✓	
720	3	Was/ droogruimte, D308	Uitstortgootsteen ✓	
788	4	Was/ doucheruimte, A402	Wastafel ✓	

RABP: PI LZO Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 01-12-2020

v

PI

(7)


Temperatuur meten maandelijks - warm (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
808	4	Technische ruimte E404	Indirect gestookte boiler	WOORDT OP AFBAND GEGE
809	4	Technische ruimte E404	Indirect gestookte boiler	— 11 —
810	4	Technische ruimte E404	Indirect gestookte boiler	— m
811	4	Technische ruimte E404	Indirect gestookte boiler	— m
813	4	Technische ruimte E404	Meervoudig circulatiesysteem	— m
817	0	Schacht E05 (DR, bg, Blok A)	Deelcirculatieleiding	— m
818	0	Schacht E05 (DR, bg, keuken blok A)	Deelcirculatieleiding	— m
820	0	Schacht E05 (DR, circulatie blok A)	Deelcirculatieleiding	— m
821	0	Schacht E10 (DR bg blok E centraalpost)	Deelcirculatieleiding	— m
822	0	Schacht E07 (DR bg blok C)	Deelcirculatieleiding	— m
826	0	Bouwdeel D, t.b.v. voormalige tandarts	Deelcirculatieleiding	— m
830	1	Schacht E107 (DR, 1e verd+ cellenblok c)	Deelcirculatieleiding	— m
831	1	Bouwdeel C 1e, t.b.v. sanitairgroepen 2e /3e	Deelcirculatieleiding	— m

RABP: PI LZO Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 01-12-2020

P1

8

Temperatuur meten maandelijks - warm (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
832	1	Bouwdeel C 1e, t.b.v. keukens teamkamer 2e /3e	Deelcirculatieleiding	WORDT OP AFSTAND GEGELEN
833	1	Schacht E108 (DR, 1e verd.+ cellenblok D)	Deelcirculatieleiding	
834	1	Bouwdeel D 1e, links	Deelcirculatieleiding	
835	1	Bouwdeel D 1e, rechts	Deelcirculatieleiding	
836	1	Schacht E106 (DR cellen en arbeid blok B)	Deelcirculatieleiding	
837	1	Bouwdeel B 1e, t.b.v. keukens teamkamer 2e/ 3e	Deelcirculatieleiding	
838	1	Bouwdeel B 1e, t.b.v. sanitairgroepen 2e/ 3e	Deelcirculatieleiding	
839	1	Schacht E105 (DR 1e verd.+ cellenblok 2e +3e kant+ Iso, blok A)	Deelcirculatieleiding	
840	1	Schacht E105 (DR kantine (keuken)	Deelcirculatieleiding	

RABP: PI LZO Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 01-12-2020

BBA

9

2.1.2 Spoelen wekelijks

De onderstaande punten moeten wekelijks gespoeld worden om ze te voorzien van vers water.

De spoelinstructie is: spoelen tot de temperatuur constant is en dan nog 10 seconden door laten stromen.

Frequentie

Wekelijks

Uitleg + instructie

Zie hiervoor § 3.7.1

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
7	0	Pantry 010-24	Aanrecht (mengkraan) ✓	K en W	
9	0	Werkkast 010-15	Uitstortgootsteen ✓	K en W	tijdelijk
14	0	Pantry personeel 010-03	Slangwartelkraan In pantry ✓	K en W	tijdelijk
27	0	Slaapwacht 010-09	Douchemengkraan thermostatisch ✓	K en W	
30	1	Zit/ slaapkamer 011-16	Fontein ALLEN BIJ LEGSTAND		
32	1	Zit/ slaapkamer 011-17	Fontein u	K	
33	1	Zit/ slaapkamer 011-18	Fontein u	K	
34	1	Zit/ slaapkamer 011-19	Fontein u	K	
35	1	Zit/ slaapkamer 011-20	Fontein u	K	
36	1	Zit/ slaapkamer 011-21	Fontein u	K	
63	2	Zit/ slaapkamer 012-17	Fontein u	K	
64	2	Zit/ slaapkamer 012-18	Fontein u	K	
66	2	Zit/ slaapkamer 012-19	Fontein u	K	
67	2	Zit/ slaapkamer 012-20	Fontein u	K	
68	2	Zit/ slaapkamer 012-21	Fontein u	K	

RABP: PI POI Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 23-11-2020

BBA

(10)

Spoelen wekelijks					
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Soort water	Opmerkingen
69	2	Zit/ slaapkamer 012-22	Fontein RUGEN BY LEEGSTAND		
74	2	Zit/ slaapkamer 012-05	Fontein u	K	
75	2	Zit/ slaapkamer 012-06	Fontein u	K	
76	2	Zit/ slaapkamer 012-07	Fontein y	K	
77	2	Doucheruimte 012-08	Toilet ✓	K	
78	2	Doucheruimte 012-08	Toilet ✓	K	
79	2	Doucheruimte 012-08	Douche ✓	M	
80	2	Doucheruimte 012-08	Douche ✓	K en W	
81	2	Doucheruimte 012-08	Wastafel ✓	K en W	
86	2	Was/droogruimte 012-10A	Mengventiel Plafond ✓?	K en W	RADA INSTALATIE.

Wanneer er naast bovenstaande punten nog tappunten zijn die een week niet gebruikt worden, dan moeten deze o worden geregistreerd.

2.2 Temperatuur meten

De temperatuur van onderstaande punten moeten periodiek gemeten of afgelezen worden.

De meetinstructie is: meet de temperatuur tot deze constant is en noteer de tijd die nodig was om deze te bereiken. Bij een koudwatertemperatuur hoger dan 25°C dient gezocht te worden naar de oorzaak. Tot deze gevonden is, moet het punt dagelijks gespoeld worden.

Frequentie: Zie tabel
Uitleg + instructie Zie § 3.7.2

2.2.1 Maandelijks temperatuur meten en aflezen

Temperatuur meten maandelijks - koud (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
7	0	Pantry 010-24	Aanrecht (mengkraan) ✓	
32	1	Zit/ slaapkamer 011-17	Fontein	ALLEEN BIJ LEGSTAND
55	2	Technische ruimte 012-14	Indirect gestookte boiler	WORDT AUTOMATISCH UITGELEZEN
81	2	Doucheruimte 012-08	Wastafel ✓	

Temperatuur meten maandelijks - warm (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
7	0	Pantry 010-24	Aanrecht (mengkraan) ✓	
54	2	Technische ruimte 012-14	Meervoudig circulatiesysteem	AUTO AFLEZEN

RABP: PI POI Roermond

3191P0011.16 versie: 1.0, datum: 23-11-2020

Temperatuur meten maandelijks - warm (vast)				
Tappunt nr.	Verdieping	Ruimte	Omschrijving tappunt	Opmerkingen
55	2	Technische ruimte 012-14	Indirect gestookte boiler	AUTO' AFUEZEN
81	2	Doucheruimte 012-08	Wastafel ✓	