

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting 2026-2030
Aanbestedende Dienst: gemeente Soest
Referentie: REA202506

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Overzicht toe te rekenen kortingen Armaturen

Vraag:

In het overzicht van toe te rekenen kortingen worden een aantal leveranciers genoemd. Bij deze het verzoek om Nedelko/Prolumia in het overzicht toe te rekenen armaturen toe te voegen, aangezien Nedelko/Prolumia voor masten onder de 4m en boven de 4m geschikte armaturen kan leveren.

Antwoord:

Verzoek wordt niet overgenomen. Nedelko is geen huidige leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Beheersysteem

Vraag:

Onder 34 13 03 punt 11 geeft u aan een aantal wensen/eisen te hebben. Om zeker te zijn dat we begrijpen waar uw behoefte ligt hebben we nog twee vragen:

1) Wordt met deze eis bedoeld dat het systeem IMGeo 2.0-conforme objectstructuren kan inlezen en uitwisselen via mapping?

2) Welke data moet opgehaald worden vanuit de BGT?

Antwoord:

Nee er hoeft geen koppeling te komen, de data moet 1 of 2x per jaar volgens een vast format aangeleverd te worden bij de databeheerder

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 27 jan 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

3 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS

Vraag:

De prijzen van 2026 zijn nog niet bekend, kunt u bevestigen dat de prijzen van 2025 ingevuld moeten worden?

Antwoord:

Dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

201010 Aanbrengen verlichtingsobject.

Vraag:

Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.verdichten). m2 50,00 .L
Welke materiaal levering dient hier in de post te zijn inbegrepen? Als het om zand gaat is 50m3 wel heel veel voor 50 masten. zie ook de posten 201020 / 201030

Antwoord:

U moet rekening houden met straatstenen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 1.

Beantwoord op:

21 jan 2026

Ref.nr.

5

Onderwerp:

2020

Vraag:

Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.verdichten). m2 50,00 .L
Welke materiaal levering dient hier in de post te zijn inbegrepen? Als het om zand gaat is 50m3 wel heel veel voor 50 masten. zie ook de posten 202020 /202030. Bij post 202040 ontbreekt de levering.

Antwoord:

U moet rekening houden met straatstenen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.
6

Onderwerp:
2030

Vraag:

Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.verdichten). m2 100,00 .L
Welke materiaal levering dient hier in de post te zijn inbegrepen?

Antwoord:

U moet rekening houden met straatstenen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.
7

Onderwerp:
206

Vraag:

Kunt u bevestigen dat met "rechttop zetten lichtmast" u bedoeld de
scheefstand te herstellen?

Antwoord:

Dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.
8

Onderwerp:
209 SCHILDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

Vraag:

Kan de inschrijver rekening houden met een minimale aantal te schilderen masten per deelopdracht?

Antwoord:

Dat zullen er minimaal 50 zijn

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.
9

Onderwerp:
212030

Vraag:

Waar dienen de borden opgehaald te worden?

Antwoord:

Deze komen vrij bij een handeling van u bijvoorbeeld vervangen mast, anders bij de gemeentewerf

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek post 101012

Vraag:

Wij verzoeken u om de storingsen aan te leveren van de afgelopen 3 boekjaren. Deze kunnen eenvoudig uit uw LMS beheer systeem gehaald worden. De zittende partij heeft deze gegevens wel en kan daardoor efficiënter de nodige kosten bepalen en heeft daardoor een voordeelpositie. Zo nee, kunt u aangeven waarom dit niet wordt verstrekt en dat het level playing field verstoord wordt.

Antwoord:

Deze gegevens zijn als bijlage bijgevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek 1010

Vraag:

Wij verzoeken u om een post aan te maken voor het verrekenen van storingsen per stuk.

U geeft in de post 101012 aan dat de storingsen maximaal 6% zijn maar u geeft niet aan dat inschrijvers verplicht zijn om de 525 storingsen te berekenen en de partij die wel gegevens heeft van het type storing en trends ed heeft een significant voordeel. Na analyse van uw areaal is 6% niet representatief in de verhouding LED/conventioneel. Daarnaast is gegadigde

niet op de hoogte van uw vervangingsbeleid en kan geen rechten ontleen aan hoeveelheden genoemd in het bestek met fictieve hoeveelheden. Mogelijk dat u uw vervangingsbeleid en aantallen te vervangen per jaar openbaar kan maken zodat er een inschatting gemaakt kan worden. Juist deze inschattingen maakt dat de gegadigde het risico draagt wat niet juist is en zoals de gids proportionaliteit voorschrijft kan u het risico het best beheersen door eenvoudig een bestekpost per stuk aan te maken. Graag uw begrip en het volgen van de afspraken zoals door de tweede kamer geëffectueerd is.

Antwoord:

Het betreft een prestatie contract. Daar past simpelweg een eenheid per stuk niet in. Naar aanleiding van de data is een inschrijving goed te maken. De aantallen zijn fictief maar met de grootste zorg samengesteld en dus representatief

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek 1010

Vraag:

Het afkopen van het aantal storingsen wordt in geheel Nederland niet toegepast, gewoonweg omdat dat niet past binnen de RAW systematiek en de gids proportionaliteit. Behalve bij bestekken van Bureau 33 is dit het geval. Wij verzoeken u geheel volgens de afgesproken regels in Nederland een bestekpost aan te maken voor storingsen per stuk. Uw voordeel is tevens dat bij een verlaging van de storingsen u ook niet teveel betaald. De storingsaantal op 6% zetten is niet representatief in uw areaal en de daarbij horende toekomstige vervangingen naar LED. Graag uw aanpassing.

Antwoord:

Uw conclusie is niet geheel juist, maar het is wel degelijk een juiste vorm en en vele malen vaker toegepast. Zie verder antwoord vraag 10 en 11. En let op, materialen worden niet afgekocht en kunnen per termijn in rekening

worden gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek 7 verkeersmaatregelen.

Vraag:

Wij verzoeken u om de standaard verkeersmaatregelen te beschrijven?
Bedoelt u de vaste bebording op een hoogwerker en een hekje met kegels bv.

Antwoord:

Graag deel III paragraaf 62 tot u nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek post 103020

Vraag:

Uw hoeveelheid is 10 keer, u beschrijft in uw post met een maximum van 10 uur. Om voor alle gegadigde gelijke uitgangspunten te creëren verzoeken wij

u de post in uren op te geven. of zoals u beschrijft in post 103030 een duur per keer op te geven. Gegadigde kan dit nu niet beprijzen en u zorgt voor een gelijk speelveld.

Antwoord:

Uw vraag is totaal niet helder voor de AD. Per deelopdracht kunnen de coördinatiekosten maximaal 1 keer in rekening worden gebracht met een maximum van 10 uur (specificatie van uren verplicht per 30 min bij reclamatie van overschrijding van de uren)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 1.

Beantwoord op:

21 jan 2026

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek posten 210

Vraag:

U geeft aan dat ook Graffiti verwijderd dient te worden, deze activiteit is niet gelijk als het reinigen van een verlichtingsobject en kan hoge extra kosten met zich meebrengen. Wij verzoeken u om graffiti verwijderen uit de posten te halen. Gegadigde kan dit niet inschatten.

Antwoord:

Het verwijderen van Graffiti is wel degelijk te calculeren. U moet uitgaan van max 5% Graffiti op een mast. BP wordt niet aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestek posten 306 16C

Vraag:

Bij welke partij wordt het WV schap belegd? Indien bij de opdrachtnemer verzoeken wij u om hiervoor een stukspost per object aan te maken. Tevens verzoeken wij u hoe een nieuwe aansluiting gaat aanvragen en mag gegadigde dit zelf gaan uitvoeren voor Stedin?

Antwoord:

Graag de NEN tot u nemen. U dient de WV-er te leveren. Het IV-schap is aan de opdrachtgever. Een nieuwe aansluiting vraagt de ON aan via post 30 50 10 op naam de ON. U mag dat doen (mits Stedin dit aan u opdraagt) als u een OOR overeenkomst heeft met STEDIN (Dit is een eis uit de RO)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek posten 2023 en 550020

Vraag:

De hoeveelheden vervangen van de driver is significant anders dan het aantal te leveren, dit kan leiden tot een zogenoemde stapelpost? Wij verzoeken u om de aantallen representatief te maken.

Antwoord:

Post 2023 is alleen in opdracht Directie. In post 10 10 10 kunt u ook drivers moeten uitwisselen. Vandaar het verschil.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Leidraad Wachtkamerovereenkomst

Vraag:

De door u gevraagde periode is 2 jaar, dat kan betekenen dat wij maximaal 2 jaar het contract mogen dienen. De initiële kosten voor de contractinrichting zijn dan niet in verhouding. Wij verzoeken u een wachtkamerovereenkomst van 6 maanden op te nemen.

Antwoord:

Verzoek wordt niet overgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek 01 01 11 lid 02

Vraag:

Uw kortingstabellen hebben ons inziens een andere formule dan genoemd in het bestek, welke formule is juist?

Antwoord:

Uw aannname is onjuist. U moet wel het kortingspercentage pakken wat in kolom I staat

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek 01 01 16 lid 3

Vraag:

Geeft u hiermee ook aan dat de werkverantwoordelijk ook in het bezit moet zijn van de aanwijzing WV schap vanuit Stedin? Dat een inschrijvende partij het openbaar bod van Stedin en aan alle verplichtingen heeft geaccepteerd en ingericht bij start van de overeenkomst?

Antwoord:

Dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Verzoek verruiming inschrijftermijn

Vraag:

Op 19 december 2025, de laatste werkdag voorafgaand aan de kerstvakantie, is de aanbesteding gepubliceerd. In de huidige planning lijkt geen rekening te zijn gehouden met deze vakantieperiode. Daarnaast constateren wij dat er op dit moment een uitzonderlijk groot aantal aanbestedingen in de markt staat. Dit kan ertoe leiden dat potentiële inschrijvers, vanwege beperkte capaciteit tijdens en vlak na de vakantieperiode, afzien van deelname bij de huidige doorlooptijd.

Om een zorgvuldige, kwalitatief goede inschrijving mogelijk te maken en een gelijk speelveld te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk de inschrijfdatum van 5 februari 2026 met minimaal twee weken te verruimen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw overweging en zien uw reactie graag tegemoet.

Antwoord:

Verzoek wordt niet overgenomen. Planning voldoet aan alle gestelde eisen hieromtrent.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 1.

Beantwoord op: 21 jan 2026

Ref.nr.

23

Onderwerp:

coating

Vraag:

De leverancier vraagt zich af waarom er nu 2 laags coating 120 micron geleverd dient te worden. Er is altijd 1 laags geleverd in Soest en dat staat in het bestek 34 16 01 laagdikte 80 micron.

Antwoord:

Er dient ingeschreven te worden met 2 laags coating 120 micron, Deel III 34 16 01 is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 1.

Beantwoord op:

27 jan 2026