

Algemene informatie

Aanbesteding: Brandverzekering Gemeente Lansingerland
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lansingerland
Referentie: -

Toelichting:

Mededelingen

Ref.nr.	Onderwerp:
M1	Vraag 9 eerste Nota van Inlichtingen

Inhoud mededeling:

Vraag: Zijn de aanbevelingen uit het inspectierapport uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Op dit moment is onze installateur (fa. Basro) bezig met de laatste handelingen om geconstateerde afwijkingen uit de NEN3140-keuring op te lossen. Er wordt nog gewacht op de revisietekeningen, waarmee dan alle punten zijn opgelost en het gereed wordt gemeld.

Percelen:	P1 Perceel 1
Aangemaakt op:	12 nov 2025