

Bijlage D - Inspectielijst

Straatnaam	Lichtmastnummer	Controle kwaliteitsniveau	Controle mastdeur	Controle aansluitkast	Controle stand mastdeur	Controle trekontlasting	Controle stabiliteit	Controle scheefstand	Controle beschadigingen	Controle corrosie	Controle conservering	Controle onderdelen	Controle objectnummer	Controle zand	Controle condenswater	Controle stand armatuur	Controle conditie armatuur	Controle gegevens areaal	Opmerkingen.
Hier invullen aan welk kwaliteitsniveau het verlichtingsobject voldoet.			Hier invullen de eventuele opmerkingen na uitgevoerde controles.																
Controle mastdeurtje op deugdelijke sluiting en invetten van alle bewegende delen met zuurvrij vet, kopervet of "never seez". Indien deugdelijk en alles ingevet een "0" invullen. Indien niet deugdelijk en/of ingevet een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.			Controle van de gegevens in het bestand met de werkelijkheid. Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																
Controle van aansluitkast, externe voorschakelapparatuur en/of overige apparatuur. Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.			Controle conditie (is deze schoon) armatuur. Indien schoon een "0" invullen. Indien vies een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																
Controle mastdeurtje op positie t.o.v. de rijbaan Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.			Controle stand armatuur t.o.v. de rijbaan. Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																
Controle trekontlasting kabels/snoeren en bevestiging. Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.			Controle op afwezigheid van condenswater. Indien afwezig een "0" invullen. Indien aanwezig een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																
Controle stabiliteit (staat deze los of vast in de grond) van het verlichtingsobject. Indien stabiel een "0" invullen. Indien niet stabiel een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.			Controle of verlichtingsobejct voldoende is gevuld met zand. Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																
Controle scheefstand verlichtingsobject. Indien recht een "0" invullen. Indien scheef een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.			Controle op leesbaarheid lichtmastnummer. Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																
Controle op beschadigingen verlichtingsobject. Indien geen beschadigingen een "0" invullen. Indien beschadigingen een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.			Controle of alle onderdelen deugdelijk vastzitten. Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																
			Controle visueel op conservering bovengronds deel verlichtingsobject. Indien akkoord een "0" invullen. Indien niet akkoord een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																
			Controle op roestvorming (op maaiveldhoogte, inwendig, rondom mastdeurtje en mastdeurtje zelf). Indien geen roestvorming een "0" invullen. Indien roestvorming een "1" invullen en bij opmerkingen aangeven waarom.																