Nota van Inlichtingen II

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst):
			Bijlage 6 Calculatieblad	
1.	Vervangen onderhoud - OBS Het Avontuur	17 - terreininrichting	Kunnen er specificaties worden gegeven voor de te vervangen houten bergingen? Zijn deze open of gesloten, afmetingen, afwerking, type dak	**De houten berging is verwijderd uit het calculatieblad** **Het aangepaste calculatieblad zal samen met de Nota van Inlichtingen II worden verstuurd.**
			Overige Bijlagen	
2.	Calculatieblad	De Boekanier	Bij **De Boekanier** staat vermeld: *"Pluvia vervangen"* In de kolom met hoeveelheden wordt echter **1.204 m²** opgegeven in plaats van een aantal stuks. Kunt u aangeven of het hier daadwerkelijk gaat om het **vervangen van Pluvia hemelwaterafvoeren (per stuk)**, of dat de **1.204 m²** betrekking heeft op het **dakoppervlak** waarvoor dit geldt? En volgens de **assetlijst (Bijlage 9)** staat bij *De Boekanier* zowel *"Bitumen dakbedekking"* als *"Dakgoten en hemelwaterafvoeren"* vermeld met **conditie 3**. Kan er worden uitgegaan dat de genoemde *"Pluvia vervangen"* betrekking heeft op de hemelwaterafvoeren binnen deze post (NL/SfB 3050)?	**Het vervangen van de pluvia is verwijderd uit het calculatieblad** **Het aangepaste calculatieblad zal samen met de Nota van Inlichtingen II worden verstuurd.**
3.	Calculatieblad	**OBS Het Kompas** en **OBS De Pleiaden**	Voor **OBS Het Kompas** en **OBS De Pleiaden** wordt gesproken over het **vervangen van APP-bitumineuze dakbedekking (excl. isolatie)**. Kun je bevestigen of deze posten **inclusief randafwerking, opstanden en dakdoorvoeren** dienen te worden opgenomen in de eenheidsprijs?	**Bij OBS Het Kompas staat geen dakbdekking vermeld. Er wordt er vanuit gegaan dat de dakbedekking bij KC de Marel wordt bedoeld.** **De posten dienen inderdaad volledig afgeprijsd te worden dus inclusief randafwerking, opstanden en dakdoorvoeren. Aantallen en eenheden zijn toegevoegd aan het calculatieblad om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de prijzen van de Inschrijvers.** **Het aangepaste calculatieblad zal samen met de Nota van Inlichtingen II worden verstuurd.**
4.	**Nota 1**	**Vraag 2**	**In de Nota van Inlichtingen (vraag 2) wordt vermeld dat bij veel gelijke klachten het onderhoud mogelijk wordt gebundeld of**	**Er zullen in overleg responstijden gehanteerd worden wanneer meldingen worden gebundeld en samen uitgevoerd. De bepaling van het bundelen van**

			vervroegd uitgevoerd. Wanneer dit zich voordoet worden hiervoor vaste responstijden gehanteerd binnen de SLA?	**werkzaamheden en de afhandelingstijd die hieraan hangt is uitsluitend te bepalen door Opdrachtgever.**