

## **Algemene informatie**

**Aanbesteding:** Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Amersfoort  
**Referentie:** -

### **Toelichting:**

De bij deze NvI behorende aangepaste documenten kunt u terugvinden onder de map 'documenten, NvI'.

## **Vraag en antwoord**

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      Vragen voor de nota van inlichtingen

### **Vraag:**

In de leidraad is te vinden dat er SROI-verplichting is van 2% van de opdrachtsom, aangezien 90% van het werk bestaat uit levering van het werk lijkt dit ons erg veel. Zou dit verlaagd kunnen worden naar 5% van de loonsom

### **Antwoord:**

Het huidige SROI beleid gaat uit van 5% van de opdrachtsom. Vanwege de hoge component materiaal is in deze aanbesteding de inspanningswaarde reeds verlaagd naar 2%. Het huidige SROI beleid biedt een scala aan mogelijkheden om invulling te geven aan een SROI verplichting. Het WSP weet in overleg met opdrachtnemers altijd een goede invulling te vinden. Het percentage van 2% van de opdrachtsom blijft dan ook ongewijzigd.

### **Fase:**

Inschrijffase

### **Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

### **Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**                                      P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**                              22 jan 2026

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                      Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

142080

Welke molgoten moeten het zijn en mogen ze afwijken van de maat?

**Antwoord:**

Voor de afmetingen zie de bestekspost. Gelijkwaardigheid wordt getoetst op de breedte van 500 mm en een holling van 1,5 cm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

Bestek 111010

Met hoeveel m3 afval per are dienen wij te tellen?

**Antwoord:**

Er dient te worden gerekend met totaal maximaal 10 m3 afval.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

Bestek 112010

Met hoeveel vrijkomend materiaal dienen wij te tellen?

**Antwoord:**

Er dient te worden gerekend met 15 ton.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

Bestek 121010

Uitgaande van 3 meldingen?

**Antwoord:**

Alle voor de uitvoering van het werk, dit is ter inschatting aannemer. Voor de uitvoering van het grondwerk dient u rekening te houden met één melding.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

Bestek 123010/20

Kunt u het depot op tekening aangeven of de rijafstand vermelden?

**Antwoord:**

Er kan op dit moment nog geen exacte locatie voor het depot op tekening worden aangeven. De aannemer mag ervan uitgaan dat het depot binnen een straal van 1 km van het project is. De definitieve locatie wordt door de directie aangewezen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

verzoek u toch om vragen te behandelen in de tweede nota die geen betrekking hebben om antwoorden uit de eerste nota van inlichtingen. kunt u hiermee akkoord gaan?

**Antwoord:**

We gaan daarmee akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

Is binnen het werkterrein of binnen een straal van 150 m van het werkterrein een openbare (snel)laadvoorziening voor elektrische voertuigen? Wij zijn hard op weg te elektrificeren, dit biedt onze medewerkers die al geëlectrificeerd rijden de mogelijkheid te laden gedurende de werkzaamheden. En tevens voor evt. al beschikbaar elektrisch materieel en machines.

**Antwoord:**

Openbare laadpalen van de gemeente Amersfoort zijn terug te vinden op de website: <https://amersfoort.kaartviewer.nl/?website=KaartViewer%20Amersfoort&x=155323.330187839&y=464409.93567741505&zoom=8.0000&catalogus=0&bookmarkpresentatieids=132,46&v=5>

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, 6.5

**Vraag:**

"Voorwaarden SROI. U vraagt 2% van de aanneemsom/gefactureerde waarde. Dit percentage is niet te realiseren omdat het werk, financieel gezien, voor het grootste deel bestaat uit leveringen van materialen. De verwerking wordt uitgevoerd door

gespecialiseerde teams om aan de hoge kwaliteit eisen te kunnen voldoen. Er is dus geen ruimte voor SROI inzet omdat we in deze arbeids-poule over het algemeen geen specialisten kunnen werven.

Bij komend aspect is dat met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt er ook geen of amper SROI inzet te werven is. Wij vragen u de SROI inzet te verlagen naar maximaal 2% van de loonsom of deze geheel te laten vervallen."

**Antwoord:**

zie de beantwoording van vraag 1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bestek deel 1, 05 Tijdsbepaling

**Vraag:**

Wij nemen aan dat onwerkbaar weersomstandigheden ook leiden tot een verlenging van de bouwtijd, is dat juist?

**Antwoord:**

Ja, dat is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Bestek deel 1, 05 Tijdsbepaling

**Vraag:**

Wij achtten we korting erg hoog. Gelieve deze aan te passen naar een korting per werkdag met een bedrag van €500,-

**Antwoord:**

Het bestek wordt niet gewijzigd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Bestek deel 1, 05 Tijdsbepaling

**Vraag:**

Waarom dergelijke strakke opleverdata als Hockey gedurende die tijd stil ligt.

**Antwoord:**

Dit houdt verband met de overgang vanaf twee bestaande accommodaties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
Bestek deel 1, 11 Duurzaam beton

**Vraag:**  
Gelieve een bestekspost op te nemen voor de coördinatie Moederbestek en verkrijgen certificaat

**Antwoord:**  
Bestekspost 560050 wordt toegevoegd aan het bestek

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
BP 122010-30

**Vraag:**  
Is er een productcertificaat beschikbaar van de te ontgraven M3D-zand dat deze kwalitatief geschikt is voor hergebruik onder de nieuwe sportvelden?

**Antwoord:**  
Ja, er zijn analyseresultaten beschikbaar van het geleverde zand. Deze worden toegevoegd aan het bestek.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

BP 124030

**Vraag:**

Kunt u de locatie depot teelgrond aangeven?

**Antwoord:**

De aannemer mag ervan uitgaan dat het depot binnen een straal van 1 km van het project is. De definitieve locatie wordt door de directie aangewezen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

BP 133010 + 133030

**Vraag:**

Is draineren met een kettinggraver ook toegestaan?

**Antwoord:**

Ja, dat is ook toegestaan

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

BP 133040

**Vraag:**

U omschrijft pvc 125mm, op de tekening wordt pvc 160mm benoemd. Gelieve aangeven wat juist is.

**Antwoord:**

Dit betreft PVC 125 mm, de tekening wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

BP 142060-70 + BP 342060 + BP 442070

**Vraag:**

Doelt u hier op het klemsysteem dat het klemsysteem tussen de band en de 40x60 tegel geplaatst wordt, of bedoeld u toch het klemsysteem vastboren aan de binnenzijde aan de 10x20 opsluitband?

**Antwoord:**

Betreft een klemsysteem aan de voorzijde van de band. De details worden aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

BP 142080 + BP 442080

**Vraag:**

Op de uitvoeringstekening worden molgoten van 2m werkende lengte benoemd, bestek 1m werkende lengte. Mogen wij aannemen dat bestek leidend is?

**Antwoord:**

Ja, dat is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

BP 142090

**Vraag:**

Deze strek zien wij niet terug op de uitvoeringstekeningen/dwarsprofielen. Wat is juist?

**Antwoord:**

Profiel F-F wordt aangepast met de strek naast de lijngoot.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

BP 144010-20 + BP 344010-20

**Vraag:**

Is invegen met straatzand ook akkoord?

**Antwoord:**

Nee, het bestek wordt niet gewijzigd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

BP 151030

**Vraag:**

U omschrijft profileren in enveloppeprofiel, echter op de tekeningen wordt een dakprofiel van 2cm aangehouden. Mogen wij aannemen dat een

dakprofiel van 2cm gewenst is?

**Antwoord:**

Ja, dat is correct. Bestekspostnrs. 151030, 351030 en 451030 wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

BP 531010

**Vraag:**

Wij achten 200m1 voor fase 1 als te weinig. Gelieve de hoeveelheid te verhogen naar 350m1

**Antwoord:**

Bestekspostnrs. 531010 en 531040 wordt aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

BP 532010

**Vraag:**

Wij achten 100m1 voor fase 1 als te weinig. Gelieve de hoeveelheid te verhogen naar 150m1

**Antwoord:**

Bestekspostnrs. 532010 en 532040 wordt aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

BP 560010

**Vraag:**

Is de aannemer van de verlichting reeds bekend? Zo ja, zou u dit willen delen met de inschrijvers.

**Antwoord:**

Nee, dit is nog niet bekend

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
BP 560020

**Vraag:**

Is de aannemer van de berekening reeds bekend? Zo ja, zou u dit willen delen met de inschrijvers.

**Antwoord:**

Nee, dit is nog niet bekend

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
Deel 3 01.01.12

**Vraag:**

Gelieve de vergoeding wel instand te houden bij wijziging in waterstanden. Dit is voor een aannemer niet in te schatten, zeker niet bij een werk met deze uitvoeringstermijn tot en met 2027

**Antwoord:**

De opdrachtgever wil, tijdens de bouwfase voor dit onderdeel, geen onverwachte kosten doorberekend krijgen. Het artikel wordt niet uit het bestek verwijderd. Mocht tijdens het werk blijken dat de aannemer van oordeel is dat er sprake is van kostenverhogende omstandigheden wordt er verwezen naar paragraaf 47 van de UAV

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
Deel 3 01.04.02

**Vraag:**

Gelieve de vergoeding wel instand te houden bij wijzigingen. Dit is voor een aannemer niet in te schatten, zeker niet bij een werk met deze uitvoeringstermijn tot en met 2027

**Antwoord:**

De opdrachtgever wil, tijdens de bouwfase voor dit onderdeel, geen onverwachte kosten doorberekend krijgen. Het artikel wordt niet uit het bestek verwijderd. Mocht tijdens het werk blijken dat de aannemer van oordeel is dat er sprake is van kostenverhogende omstandigheden wordt er verwezen naar paragraaf 47 van de UAV

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Deel 3 01.11.01

**Vraag:**

Kunt u aangeven wat de verwacht bouwperiode is van het nieuwe clubhuis?

**Antwoord:**

De doorlooptijd ongeveer 42 weken. De aanbesteding daarvan wordt naar verwachting 1 april 2026 gestart.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Deel 3 01.27.02

**Vraag:**

Gelieve de eis van dagrapporten te laten vervallen de wekrapporten aan te houden conform 01.27.03

**Antwoord:**

Het bestek wordt niet gewijzigd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Deel 3 71.24.02 + 71.24.03 lid 6

**Vraag:**

Gelieve de afbouw evenredig aanpassen dat in het 10e jaar 0% is.

**Antwoord:**

Nee, het bestek wordt niet gewijzigd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Deel 1, punt 10-11-13

**Vraag:**

Wat wij opmaken uit de punten 10,11 en 13 deel 1 Bestek, is dat de opdrachtgever het project aanmeldt voor de registratie van SEB (Schoon Emisieloos Bouwen) en dat opdrachtnemer de registratie op de betreffende website moet bijhouden, klopt dit?

**Antwoord:**

De gemeente meldt het project niet aan. In de volgende nota wordt inzicht gegeven in de benodigde bewijslast die gebruikt kan worden voor de monitoringsmodule/MKI-berekening die gemeente hanteerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Deel 1, punt 11

**Vraag:**

"Daarnaast dient opdrachtnemer ook nog productcertificaten van de betonmaterialen te overleggen. Moeten deze certificaten niet op de site ge-upload worden bij de registratie? (Indien beiden moet alles dubbel en dat verhoogt de administratieve last weer, waarvan het algemene streven is deze te verminderen.

Graag aangeven hoe dit verwerkt moet worden."

**Antwoord:**

zie antwoord op vraag 32.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Deel 1, punt 13

**Vraag:**

Wij constateren dat u volgens punt 13 de contracteisen op basisniveau 2025 van de SEB van toepassing zijn. Wanneer wij naar de publicatie van het convenant kijken blijkt de gemeente Amersfoort te ontbreken bij de ondertekenaars. Klopt dit?

**Antwoord:**

Nee, Amersfoort heeft in 2024 het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekend op niveau basis. Zie ook deze website, waar de gemeente Amersfoort wordt genoemd: Convenant SEB | Schoon en Emissieloos Bouwen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
35

**Onderwerp:**  
BP 113010+213010

**Vraag:**

In Bijlage 3 heeft Ecologisch Adviesbureau Viridis reeds een ecologisch werkprotocol en ontheffing opgesteld/geregeld omtrent het gehele plangebied. Is het hier niet verstandig om als Gemeente Amersfoort de regie omtrent deze in de hand te houden en de ecologische begeleiding tijdens de projectuitvoering door dezelfde partij uit te laten voeren onder contract van de Gemeente Amersfoort? Zo ja, wilt u dit dan toevoegen als stelpost

**Antwoord:**

Nee, het bestek wordt niet gewijzigd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

deel 3 01 01 12

kunt u toch een stelpost opnemen voor lage of hoge waterstand, het eenzijdig neerleggen van dit risico en zeker bij een lange doorlooptijd vinden wij buitenproportioneel.

**Antwoord:**

Nee, zie antwoord vraag 27

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

deel 3 01 03 06

u geeft aan dat er maximaal 10% mag worden verrekend voor meer en minderwerk, dit is voor geen enkele aannemer toereikend en verzoek dit aan te passen naar 15%.

**Antwoord:**

Nee, het bestek wordt niet gewijzigd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**

Bestek deel 3, artikel 01.04.02

U geeft hier aan dat de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de

Standaard niet van toepassing is. De laatste jaren zijn wij allen geconfronteerd met prijsstijgingen door gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer liggen. Het lijkt ons dat het eenzijdig bij de opdrachtnemer wegleggen van het risico van prijsstijgingen als gevolg van conflicten of handelsbeperkingen strijdig is met het beginsel van redelijkheid en billijkheid. Wij vragen u daarom het niet-van-toepassing-zijn te laten vervallen

**Antwoord:**

Zie antwoord vraag 28

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocumenten

**Vraag:**

In de aanbestedingsdocumenten is geen beperking van aansprakelijkheid opgenomen, wat niet proportioneel en bovendien niet verzekeraar is. De Gids Proportionaliteit adviseert een redelijke beperking van aansprakelijkheid, passend bij de aard en omvang van de opdracht. Wij verzoeken u daarom de aansprakelijkheid te beperken tot tweemaal de opdrachtsom.

**Antwoord:**

In bijlage F bij de aanbestedingsleidraad is de beperking van de aansprakelijkheid opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

560010/560030 Coördinatiewerkzaamheden:  
Kunt u al aangeven welke leveranciers de veldverlichting, berekening en toegangspoorten gaan uitvoeren?

**Antwoord:**

Dit is op het moment nog niet bekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

137210 Bemalingsplan, Artikel 01 10 02 deel 3 Vergunningen/ontheffingen  
“De aannemer is zelf verantwoordelijk voor aanvraag benodigde vergunningen, toestemming e.d. De kosten zijn voor rekening aannemer.”  
Aangezien wij afhankelijk zijn voor de vergunningen van derden, hebben wij geen invloed op de tijdstermijnen en de datum van het verkrijgen van de vergunningen.  
Hoe gaat u hiermee om in het kader van de opleverdatum en kortingen?  
Kunt u aangeven welke vergunningen nodig zijn voor het project? Kunt u i.v. m. de planning zelf de vergunningen alvast aanvragen?

**Antwoord:**

De aannemer is alleen verantwoordelijk voor de meldingen voor de toe te passen bemalingen. De overige vergunningen worden door de opdrachtgever aangevraagd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:**

22 jan 2026

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

SROI

**Vraag:**

6.5 SROI-verplichting:

De opdrachtnemer is verplicht om SROI-verplichtingen te leveren ter waarde van 2 % van de gefactureerde opdrachtsom.

Het project bestaat grotendeels uit gespecialiseerde werkzaamheden en inkoop van materialen, waardoor de SROI-verplichting van 2% naar onze mening buitenproportioneel is.

Wilt u de SROI-verplichting aanpassen naar een redelijk en billijk niveau van bijvoorbeeld 5 % van de loonsom?

**Antwoord:**

zie de beantwoording van vraag 1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026

**Ref.nr.**  
43

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

4.1. Tijdschema: De definitieve gunning is 20 maart 2026, Start overeenkomst is 23 maart 2026.

Aangezien we voorbereidingstijd nodig hebben lijkt ons de start van de werkzaamheden minimaal 2-3 weken later.

Kunt u de opdracht al eerder versturen? Zo niet, wilt u de data van oplevering fase 1 in het bestek met minimaal met 2-3 weken verlengen zodat we voldoende tijd krijgen om de materialen te bestellen?

**Antwoord:**

De opleverdatum voor het speelklaar opleveren van hockeyvelden 1, 2 en 3 wordt twee weken verschoven naar 03#07#2026.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Realisatie hockeyvelden HC Eemvallei

**Beantwoord op:** 22 jan 2026