

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud rioolgemalen en beweegbare bruggen & sluisen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Zwolle
Referentie: 25.Z.089

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Bijlage K verklaring kerncompetenties Perceel 2

Vraag:
Gevraagde kerncompetenties punt 2 spreekt van groot elektrotechnisch onderhoud. Dit moet volgens ons mechanisch zijn, waarbij het bedrag ook moet worden aangepast naar 350K.

Antwoord:
De constatering is juist. Op de eerste pagina van Bijlage K was abusievelijk "groot elektrotechnisch onderhoud" vermeld. Dit moet "groot mechanisch onderhoud" zijn met een minimale gefactureerde som van € 350.000 exclusief btw per opdracht.

Bij deze Nota van Inlichtingen is een gecorrigeerde versie van Bijlage K (versie 2) gevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2: Mechanisch

Beantwoord op: 18 feb 2026

Ref.nr. 2
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad

Vraag:
De Inschrijvingsleidraad bepaalt dat, indien voor een perceel slechts één geldige inschrijving wordt ontvangen en er derhalve geen Secundaire Opdrachtnemer kan worden gecontracteerd, Nadere Opdrachten binnen het betreffende perceel met een geraamde waarde van meer dan € 200.000 buiten de scope van deze Raamovereenkomst worden geplaatst en afzonderlijk in de markt worden aanbesteed, teneinde voldoende marktwerking te borgen. Ook in het geval dat slechts één geldige inschrijving is ontvangen, is dit onmiskenbaar het resultaat van marktwerking.

Kunt u toelichten op welke wijze de Opdrachtgever voorkomt dat de Raamovereenkomst hierdoor wordt uitgehouden en hoe dit zich verhoudt tot de verplichting van de aanbestedende dienst om inschrijvers te voorzien van toereikende informatie om een reële inschrijving te kunnen doen, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet?

Antwoord:

De raamovereenkomst blijft van toepassing op het dagelijks onderhoud en op het merendeel van het groot onderhoud. De gekozen systematiek beoogt uitsluitend bij substantiële Nadere Opdrachten (> € 200.000) aanvullende concurrentiestelling toe te passen.

Indien twee opdrachtnemers zijn gecontracteerd, zouden deze opdrachten via een minicompetitie worden gegund. Indien slechts één opdrachtnemer is gecontracteerd, wordt voor deze opdrachten externe concurrentie georganiseerd. In beide situaties wordt bij Nadere Opdrachten boven € 200.000 aanvullende concurrentie toegepast; het verschil betreft uitsluitend de wijze waarop deze concurrentie wordt vormgegeven. De opdrachtnemer uit de raamovereenkomst wordt daarbij steeds uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte.

Conform het geldende Inkoopbeleid worden opdrachten tot € 3.000.000 in beginsel meervoudig onderhands aanbesteed. De kans dat zich opdrachten met een hogere waarde voordoen, acht Opdrachtgever gering. In materiële zin blijft het werkpakket daarmee bereikbaar voor de opdrachtnemer.

Opdrachtgever merkt daarbij op dat het volgens vaste jurisprudentie (o.a. HvJ EU 11 december 2014, Croce Amica) is toegestaan een aanbesteding in te trekken indien het concurrentieniveau onvoldoende is. In dit geval wordt de aanbesteding niet ingetrokken, maar wordt bij grotere opdrachten aanvullende concurrentie georganiseerd.

Van uitholling van de raamovereenkomst is derhalve geen sprake. De gekozen systematiek vormt geen beperking van de toegang tot opdrachten, maar een bewuste en proportionele begrenzing van de reikwijdte van de raamovereenkomst, gericht op het borgen van marktwerking en een doelmatige besteding van publieke middelen. Deze systematiek is vooraf kenbaar opgenomen in de Inschrijvingsleidraad en geldt voor alle inschrijvers op gelijke wijze. Inschrijvers beschikken hiermee over de informatie om een reële inschrijving te kunnen doen, conform de beginselen van transparantie en gelijke behandeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektrotechnisch
P2 Perceel 2: Mechanisch
P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad

Vraag:

De inschrijvingsleidraad bepaalt dat de primaire opdrachtnemer wordt uitgenodigd om een Nadere Offerte Groot Onderhoud uit te brengen op basis van de door OG opgestelde uitvraag. Daarnaast heeft de OG de mogelijkheid om offertes van de primaire opdrachtnemer te toetsen op marktconformiteit, waarbij een Nadere Offerte als niet-marktconform wordt beschouwd indien het totaalbedrag meer dan 10% naar boven afwijkt van de geraamde opdrachtwaarde.

Kunt u toelichten waarop die raming van de opdrachtwaarde is gebaseerd, respectievelijk hoe de offertes worden getoetst op marktconformiteit?

Antwoord:

De raming van de opdrachtwaarde wordt per Nadere Opdracht voorafgaand aan het opvragen en beoordelen van de Nadere Offerte opgesteld door Opdrachtgever. De raming is gebaseerd op basis van een combinatie van:

- historische prijsinformatie uit vergelijkbare uitgevoerde projecten;
- kengetallen en ervaringscijfers uit het eigen areaal;
- de aard en omvang van de gevraagde werkzaamheden, inclusief risico's en complexiteit;
- en, waar relevant, marktinformatie en recente aanbestedingsresultaten.

In specifieke situaties kan een adviesbureau in de arm genomen worden om een raming op te stellen.

Elke raming wordt opgesteld en intern getoetst volgens het vierogenprincipe. De toetsing op marktconformiteit vindt plaats door de ontvangen Nadere Offerte te vergelijken met deze raming. Indien het totaalbedrag meer dan 10% hoger ligt dan de geraamde opdrachtwaarde, kan de offerte als niet-marktconform worden aangemerkt en kan Opdrachtgever besluiten een Nadere Offerte bij de Secundaire Opdrachtnemer op te vragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektrotechnisch
P2 Perceel 2: Mechanisch
P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Paragraaf 12 UAV

Vraag:

Hoe ziet u in dit project de toepassing van artikel 7:758 BW in combinatie met UAV 2012 (versie 2025)?

Antwoord:

Op deze Raamovereenkomsten voor alle percelen zijn de UAV 2012 (versie 2025) van toepassing. In deze versie van de UAV zijn de eerste drie leden van § 12 vervallen waarmee de regeling aansluit bij de gewijzigde wettelijke bepalingen van artikel 7:758 BW.

Dit betekent dat de wettelijke aansprakelijkheidsregeling na oplevering van toepassing is. De aannemer is aansprakelijk voor gebreken aan bouwwerken die bij oplevering niet ontdekt zijn door Opdrachtgever, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer toe te rekenen zijn. Voor zover de onder deze Raamovereenkomsten uit te voeren werkzaamheden kwalificeren als werk aan een bouwwerk in de zin van Boek 7 BW, Titel 12 (artikelen 7:750 t/m 7:769 BW), geldt deze wettelijke

regeling onverkort.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektrotechnisch

P2 Perceel 2: Mechanisch

P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

5

Onderwerp:

3.3.1 inschrijvingsleidraad en artikel 14.1/14/4 overeenkomsten

Vraag:

Bent u ermee akkoord dat het eigen risico voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering € 10.000,- voor zaakschade mag bedragen? Dit eigen risico is gebruikelijk binnen middelgrote en grote concerns en heeft geen enkele invloed op de effectiviteit van de verzekeringsdekking richting derden of de aanbestedende dienst.

Antwoord:

Opdrachtgever past de eis inzake het eigen risico van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan van maximaal € 5.000,- naar maximaal € 10.000,-.

In deze Nota van Inlichtingen is een bijgewerkte versie van de Inschrijvingsleidraad (versie 2) bijgevoegd. Ten opzichte van versie 1 zijn de wijzigingen zichtbaar gemaakt met behulp van de functie 'Wijzigingen bijhouden'. De Raamovereenkomsten zullen bij het definitief afsluiten van de overeenkomst eveneens aangepast worden naar €10.000 waardoor in deze fase van de aanbesteding geen nieuwe versie meegestuurd hoeft te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektrotechnisch

P2 Perceel 2: Mechanisch

P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage O - Prijzenblad P3 R

Vraag:

Voor de storingsdienst 24/7 worden geen tariefstellingen gehanteerd, kan opdrachtnemer er van uitgaan dat storings op regie worden verrekend?

Antwoord:

Ja klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op: 18 feb 2026

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Programma van Eisen P3 Rioolgemalen - Eis 3

Vraag:

Hier wordt gevraagd om een 24/7 storingsdienst. Deze storingsdienst kan niet worden afgeprijsd op het prijzenblad, in tegenstelling tot perceel 1 en 2. Is dit nog een mogelijkheid om toe te voegen?

Antwoord:

Ja, het prijzenblad van perceel 3 is aangepast.

Bij deze Nota van Inlichtingen is een gecorrigeerde versie van Bijlage O (versie 2) gevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op: 18 feb 2026

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Programma van Eisen P3 Rioolgemalen - Eis 1.2

Vraag:

In deze eis wordt verwezen naar de CSIR. Deze zit niet bij de documenten van Perceel 3. Kan deze worden toegevoegd?

Antwoord:

De maatregelen m.b.t. Cybersecurity zijn opgenomen in het PvE (perceel 1 en 3).
Het document CSIR waaruit de maatregelen zijn geformuleerd, is als bijlage aan de Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Deze komt van de website: <https://www.cert-wm.nl/documenten-marktpartijen>

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektrotechnisch
P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad hfst 4.3.2 en 4.3.3

Vraag:

Mogen de bijlages van G2.1 en G2.2 in plaats van een A4 ook een A3 zijn?

Antwoord:

Opdrachtgever stemt hiermee in.

Voor alle percelen geldt dat de bijlage bij het Plan van Aanpak behorend bij G2.1 respectievelijk G2.2 maximaal één (1) enkelzijdige pagina op maximaal A3-formaat mag omvatten.

In deze Nota van Inlichtingen is een bijgewerkte versie van de Inschrijvingsleidraad (versie 2) bijgevoegd. Ten opzichte van versie 1 zijn de wijzigingen zichtbaar gemaakt met behulp van de functie 'Wijzigingen bijhouden'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektrotechnisch
P2 Perceel 2: Mechanisch
P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.**Onderwerp:**

- 10
- Inschrijvingsleidraad hfst 4.3.2 en 4.3.3
- Vraag:**
Mogen wij daarbij ook voorbladen (en inhoudsopgaves) toevoegen?
- Antwoord:**
Het is voor elk perceel toegestaan een voorblad en/of inhoudsopgave op te nemen. Deze tellen niet mee als inhoudelijke uitwerking van het Plan van Aanpak.
- De inhoudelijke tekst waarop de beoordeling plaatsvindt dient echter duidelijk herkenbaar en afgebakend te zijn, zodat Opdrachtgever kan vaststellen dat wordt voldaan aan de gestelde limieten ten aanzien van het maximaal aantal pagina's en/of woorden.
- Een voorblad en/of inhoudsopgave levert geen beoordelingsvoordeel op.
- Fase:**
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**
Vragenronde 1
- Percelen:**
P1 Perceel 1: Elektrotechnisch
P2 Perceel 2: Mechanisch
P3 Perceel 3: Rioolgemalen
- Beantwoord op:** 18 feb 2026
- 11
- Onderwerp:**
Inschrijvingsleidraad hfst 4.3.2 en 4.3.3
- Vraag:**
Mogen wij voor G2.1 en G2.2 in plaats van twee pagina's per plan, drie pagina's A4 gebruiken om uw vragen zo helder en volledig mogelijk te kunnen beantwoorden?
- Antwoord:**
Opdrachtgever stemt hiermee in.
- Voor alle drie percelen geldt dat voor G2.1 en G2.2 de maximale omvang van het Plan van Aanpak wordt aangepast naar maximaal drie (3) pagina's A4 per onderdeel.
- In deze Nota van Inlichtingen is een bijgewerkte versie van de Inschrijvingsleidraad (versie 2) bijgevoegd. Ten opzichte van versie 1 zijn de wijzigingen zichtbaar gemaakt met behulp van de functie 'Wijzigingen bijhouden'.
- Fase:**
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektrotechnisch

P2 Perceel 2: Mechanisch

P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

12

Onderwerp:

2e Vragenronde Nvl

Vraag:

Graag willen wij u verzoeken om een 2e vragenronde in te plannen.

Antwoord:

Opdrachtgever heeft bij het opstellen van de planning ruime termijnen gehanteerd voor het stellen van vragen. In de huidige planning is voldoende gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Opdrachtgever ziet geen aanleiding om een tweede vragenronde in te plannen en handhaaft de gepubliceerde planning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Uitstel

Vraag:

Graag willen wij u verzoeken om 2 weken uitstel. Dit o.a. ivm aankomende vakantieperiodes.

Antwoord:

Opdrachtgever interpreteert het verzoek als een verzoek tot verlenging van de uiterste inschrijftermijn.

De wettelijke minimumtermijn tussen de datum van aankondiging en de uiterste inschrijftermijn bedraagt voor deze aanbesteding 40 dagen. In de huidige planning is een termijn van 63 dagen gehanteerd. Bij het vaststellen van deze termijn is onder meer rekening gehouden met de voorjaarsvakantie.

Opdrachtgever ziet derhalve geen aanleiding om de inschrijftermijn te verlengen en handhaaft de gepubliceerde planning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P3 Perceel 3: Rioolgemalen

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 7

Vraag:

Bijlage 7 is niet WI voor E maar voor gemalen.

Antwoord:

Correct, bijlage 7 betreft Werkinstructie preventief en correctief onderhoud gemalen (perceel 3).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektrotechnisch

Beantwoord op:

18 feb 2026

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bijlage 8

Vraag:

Bijlage 8 - Dit is digitaal geregeld vanuit ons Servicepakket. Dat is anders dan omschreven.

Antwoord:

Een ander (digitaal) format voor Bijlage 08 registratie storingen kunstwerken, wordt geaccepteerd als de inhoud minimaal dezelfde informatie bevat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Elektrotechnisch
P2 Perceel 2: Mechanisch

Beantwoord op: 18 feb 2026

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Software

Vraag:
Update alle Software - zowel OS, Scada, PLC, switch ? Hebben ze contracten met leveranciers?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft geen contracten met leveranciers voor het updaten van software.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Elektrotechnisch

Beantwoord op: 18 feb 2026

Ref.nr.
17

Onderwerp:
STS protocollen

Vraag:
Heeft gem. Zwolle de STS protocollen beschikbaar of moeten die gemaakt worden?

Antwoord:
Opdrachtgever stelt geen protocollen ter beschikking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Elektrotechnisch

Beantwoord op: 18 feb 2026