Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud
Aanbestedende Dienst: Gemeente Moerdijk
Referentie: K011728

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
0 12 04 lid 02 gebruik loopschotten

Vraag:
Kunt u deel 3 10 12 04 lid 02 aanpassen zodat de bereikbaarheid wordt verrekend als loopschot per stuk per dag, zodat de kosten homogeen en onderling vergelijkbaar zijn?

Antwoord:
Dit wordt niet aangepast. Of loopschotten wel/ niet nodig zijn is afhankelijk van de uitvoeringsmethode van de aannemer en niet door OG te bepalen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
2

Onderwerp:
0 12 04 lid 02 gebruik rijplaten

Vraag:
Kunt u deel 3 – 01 12 06 lid 01 aanpassen zodat de rijloper wordt verrekend als rijplaat per stuk per dag, zodat de kosten homogeen en onderling vergelijkbaar zijn?

Antwoord:
Dit wordt niet aangepast. Of loopschotten wel/ niet nodig zijn is afhankelijk van de uitvoeringsmethode van de aannemer en niet door OG te bepalen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
3

Onderwerp:
RSX-bestand post 960010

Vraag:
In het RSX-bestand bij post 950010 staat de tekst “Bijdrage RAW-systematiek (),25 %”. De ingevulde waarde is echter 0,15 en kan niet worden aangepast naar 0,25. Kan dit worden gecorrigeerd

Antwoord:
RSX-bestand en pdf bestek en inschrijfstaat gecontroleerd en hierin staat:
- De RAW-systematiek staat op 0,25%
- De bijdrage fonds fysieke leefomgeving staat op 0,15%
Dit is conform de Standaard RAW betalingen 2025, er is dus niks aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bijlage 3 Minimale eenheidsprijzen

Vraag:
Bestekpost 422350 "leveren tegelpadkolk TBS STR 9301"ontbreekt de eenheidsprijs, staat op 0,00.

Antwoord:
Minimale eenheidsprijs is toegevoegd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Rijksoverheid

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:
Kan de lijst met minimale eenheidsprijzen ook als excel bestand worden aangeleverd bij de nota?

Antwoord:
Ja, wordt bij de nota verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:
Post 422350 prijs per eenheid staat op € 0,-.

Antwoord:
Minimale eenheidsprijs is toegevoegd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
7

Onderwerp:
521110 tm Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.

Vraag:
In deze bestekposten zitten zowel de rechte banden, bochtbanden en hulpstukken in 1 bestekpost.

Rijksoverheid

Kan dit worden opgesplitst?

Antwoord:
Nee. Wordt niet opgesplitst, handeling blijft hetzelfde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
8

Onderwerp:
515110 tm 515260 Aanbrengen molgoot

Vraag:
In deze bestekposten is geen onderscheidt gemaakt tussen de hoeveelheid meters wat moet worden aangebracht per deelopdracht. Hoeveel meter per deelopdracht moeten wij hiervoor uitgaan?

Antwoord:
De opgegeven verrekenbare hoeveelheden dienen door de inschrijver te worden afgeprijsd met inachtneming van normaal te verwachten uitvoeringsomstandigheden. Bij klein onderhoud kan dit ook meerdere korte locaties omvatten, hetgeen binnen de RAW#systematiek gebruikelijk is. Conform de Standaard RAW Bepalingen wordt van de inschrijvende aannemer verwacht dat hij de contractstukken deskundig beoordeelt en alle bijbehorende kosten en risico's in zijn eenheidsprijzen verwerkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
9

Onderwerp:
512110 tm 514180 Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Vraag:
In deze bestekposten zitten zowel de rechte banden, bochtbanden en hulpstukken in 1 bestekpost.

Rijksoverheid

Kan dit worden opgesplitst?

Antwoord:
Nee. Wordt niet opgesplitst, handeling blijft hetzelfde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
10

Onderwerp:
511110 tm 511620 Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Vraag:
In deze bestekposten zitten zowel de rechte banden, bochtbanden en hulpstukken in 1 bestekpost. Kan dit worden opgesplitst?

Antwoord:
Nee. Wordt niet opgesplitst, handeling blijft hetzelfde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
11

Onderwerp:
242010 tm 242030 Opbreken inritbanden.

Vraag:
Bij deze bestekposten is geen onderscheidt gemaakt tussen het aantal meters per deelopdracht, van hoeveel meter per deelopdracht moeten we hiervoor uitgaan?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
12

Onderwerp:
222110 tm 222160 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Vraag:
Bij deze bestekposten van hoeveel meter per deelopdracht moeten we hier uitgaan?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
13

Onderwerp:
221110 tm 221160 Zagen van bitumineuze verharding

Vraag:
Bij deze bestekposten van hoeveel meter per deelopdracht moeten we hierbij uitgaan?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Post 215230 tm 215250 Steenpakketten vormen van BSS & SBS.

Vraag:
Dienen de betontegels van deze bestekposten machinaal te worden gepalleteerd of is dit ook handmatig toegestaan?

Antwoord:
Het bestek schrijft geen specifieke methode voor; zowel machinaal als handmatig palletteren is toegestaan, mits voldaan wordt aan de Arbowet en de Arbo#catalogus Bouw & Infra,
Conform CROW#publicatie 324 is mechanisch werken de norm; handmatig is alleen toegestaan indien mechanische verwerking aantoonbaar niet mogelijk is. De aannemer is verantwoordelijk voor een deskundige onderbouwing van de gekozen methode.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Post 215230 tm 215250 Steenpakketten vormen van BSS & SBS.

Vraag:
In deze bestekposten wordt niet gespecificeerd hoeveel stenen per deelopdracht dienen te worden gepalleteerd. Waar moeten we voor deze bestekposten van uitgaan?

Antwoord:
De bestekspost geeft de totale hoeveelheid en de te leveren prestatie weer. van de inschrijvende aannemer wordt verwacht dat hij deze post deskundig beoordeelt en gebruikelijke spreiding van hoeveelheden binnen klein onderhoud in zijn eenheidsprijs alle normaal te verwachten uitvoeringsomstandigheden verwerkt, waaronder ook variaties in hoeveelheden per deelopdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Post 215210 & 215220 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (BSS & SBS).

Vraag:
In deze bestekpost wordt niet gespecificeerd hoeveel stenen per deelopdracht dienen te worden schoongemaakt. Waar moeten we voor deze bestekpost van uitgaan?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Post 215120 tm 215140 Tegelpakketten vormen voor mech. (her)straten.

Vraag:
Dienen de betontegels van deze bestekposten machinaal te worden gepallateerd of is dit ook handmatig toegestaan?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Rijksoverheid

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Post 215120 tm 215140 Tegelpakketten vormen voor mech. (her)straten.

Vraag:
In deze bestekposten wordt niet gespecificeerd hoeveel betontegels per deelopdracht dienen te worden gepalleteerd. Waar moeten we voor deze bestekposten van uitgaan?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
19

Onderwerp:
post 2155110 bestratingsmateriaal ontdoen van grond (betontegels)

Vraag:
In deze post wordt niet gespecificeerd hoeveel tegels per deelopdracht dienen te worden gepakketteerd/geformatteerd.
kunt u dit toevoegen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 15.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
20

Onderwerp:
deel 3 hfd. 83.13.02 werkplan en logboek bestratingswerk

Vraag:
Het is de taak van de ontwerper en opdrachtgever om er zorg voor te dragen dat straatwerk in

Rijksoverheid

beginsel volledig mechanisch of machinaal kan worden uitgevoerd.
De arbeidsinspectie ziet daar met verscherpte controles op toe.
Wij vragen u een straatwerkplan ontwerp te verstrekken dat inzicht geeft of en in hoeverre het straatwerk mechanisch of machinaal kan worden uitgevoerd en zo nodig te bezien of het ontwerp kan worden verbeterd.

Antwoord:
Het contract voorziet in onderhoud van bestaande verhardingen, nieuwe ontwerpen zijn niet aan de orde.
De mogelijkheid tot mechanisch straten en het bijbehorende straatwerkplan dienen per deelopdracht door de aannemer te worden vastgesteld als onderdeel van de op te stellen deelopdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
21

Onderwerp:
bijlage 3.

Vraag:
U geeft aan dat Bijlage 3 deel uit maakt van de inschrijving echter in bijlage 3 staan buiten de minimale vastgestelde eenheidsprijzen ook een overzicht met in te vullen onderbouwing van deze eenheidsprijzen in arbeid, materieel en materiaal moeten deze in te vullen bladen ook toegevoegd worden bij inschrijving om te voldoen aan de inschrijfvereisten?

Antwoord:
Het is niet nodig deze onderbouwing bij inschrijving in te vullen. Bij het beoordelen van de inschrijfprijzen kan deze onderbouwing wel gevraagd worden indien de ingediende inschrijfprijs hier aanleiding voor geeft.
Bijlage 3 is gewijzigd. De pagina's met onderbouwing zijn verwijderd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Rijksoverheid

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Mededeling aanbestedende dienst

Vraag:
Deel 3 / HFST 83 PAR 13 ART 02Er wordt in het contract verwezen naar de CROW-publicatie 282, deze is vervangen door de Publicatie 324.

Antwoord:
Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW#publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’ en de daarin opgenomen norm dat elementenverharding mechanisch dient te worden aangebracht.” Deel 3, hfst 83 par 13 art02 is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Rijksoverheid