

Nota van inlichtingen 1 - Industrieel reinigen

12 februari 2026



Bijgaand treft u de Nota van inlichtingen 1 inzake de Europese openbare aanbesteding 'Industrieel reinigen' van Waterschap Vallei en Veluwe.

Met vriendelijke groet,
Pro 10 B.V.

Nr.	Perceel	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1.	1. Amersfoort, 2. Harderwijk, 3. Apeldoorn, 4. Ede	Conformiteitenlijst, nummer 11	Tevens garandeert Opdrachtnemer dat hij in geval van een calamiteit binnen een half uur reageert op een calamiteit en binnen 1,5 uur na reactie op de calamiteit op locatie aanwezig is om met de benodigde werkzaamheden aan te vangen. Kan deze termijn worden verhoogd naar 4 uur? Binnen 1,5 uur aanwezig zijn, is erg kort.	Niet akkoord. Binnen 1,5 uur op locatie moet haalbaar zijn voor inschrijvende partijen. Een verhoging naar 4 uur staat bovendien niet in verhouding met de kosten en hinder die Calamiteiten met zich meebrengen. Het is van maatschappelijk belang dat Calamiteiten snel en tijdig worden opgelost.
2.	1. Amersfoort, 2. Harderwijk, 3. Apeldoorn, 4. Ede	Prijzenblad	De post Materieel foampigging per uur (exclusief personeel): is dit inclusief waterauto en slibtrailer? Zo niet, kunt u hiervoor dan aparte posten toevoegen?	Ja, de post 'Materieel foampigging per uur (exclusief personeel)' is inclusief waterauto en slibtrailer. Derhalve worden er geen aparte post toegevoegd in het Prijzenblad.
3.	1. Amersfoort, 2. Harderwijk, 3. Apeldoorn, 4. Ede	Prijzenblad	In de leidraad staat bij "2.4 Aard van de opdracht" vermeld dat camera-inspectie tot de mogelijke werkzaamheden behoort. Dit staat niet vermeld op het prijzenblad. Kunt u dit toevoegen?	Akkoord. Dit is toegevoegd aan de Prijzenbladen die zijn bijgesloten bij deze Nota van inlichtingen.
4.	1. Amersfoort, 2. Harderwijk, 3. Apeldoorn, 4. Ede	Prijzenblad	Kunt u een post toevoegen voor het afprijzen van een materiaalbus voor het geval wij het werk moeten uitvoeren met 3 medewerkers?	Akkoord. Dit is toegevoegd aan de Prijzenbladen die zijn bijgesloten bij deze Nota van inlichtingen.
5.	2. Harderwijk, 3. Apeldoorn	BRL K10014	Dient de inschrijver in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10014? Betreffende perceel 2 en 3.	Dit is niet verplicht, maar wel gewenst.
6.	2. Harderwijk, 3. Apeldoorn	ISCC	Moet het af te voeren vet afgevoerd worden onder ISCC? Betreffende perceel 2 en 3.	Dit is niet verplicht. Het heeft de voorkeur, indien mogelijk, dat het afgevangen vet wordt verwerkt in gistingstank.

EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN 1