

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** EUOA Elementenverharding  
**Aanbestedende Dienst:** gemeente Westland  
**Referentie:** D2025-09348

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 8  
**Onderwerp:** Voorbeeldrevisie riolering

### Vraag:

In de voorbeeldrevisie staan ADO maten aangegeven, dit is echter een heel arbeidsintensief klusje om dit op elke revisie aan te geven terwijl dit met GPS ingemeten wordt. Mogen we er vanuit gaan dat dit voldoende is en niet alle maten handmatig ingevoerd hoeven worden?

### Antwoord:

Nee, revisie aanleveren conform voorbeeldrevisie.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.** 9  
**Onderwerp:** post 100170

### Vraag:

Klopt de breedteaanduiding in deze post? er is al een post voor 1,5 -2,0 dus >2meter zou dekkend zijn.

### Antwoord:

Bestekpost 110170 is aangepast, (let wel bedoelt u post 110170 want post 100170 bestaat niet)

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**  
321110/321210

**Vraag:**

Klopt deze hoeveelheid? De verhouding tussen lengtemeters en het aantal moffen suggereert dat er elke meter een mof moet komen.

**Antwoord:**

Hoeveelheden zijn aangepast zie NSX-bestand.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**  
Post 321240/321320

**Vraag:**

Kloppen deze hoeveelheden? Nu is het aantal boringen niet in verhouding met het aantal inlaten.

**Antwoord:**

Hoeveelheden uit bestekpost 321240 zijn aangepast naar 50.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

12 400010/400020

**Vraag:**

Er zit een gat tussen deze 2 posten qua laagdikte.

**Antwoord:**

Bestekpost 400020 is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

4134

**Vraag:**

Het percentage breuk / onbruikbaar materiaal zou logischer zijn als het ondergebracht wordt bij deze posten en niet bij het vervoeren. Als het op depot geformeerd wordt de uitgebroken hoeveelheid eerst naar depot gereden en geformeerd en daarna wordt teruggereden wat bruikbaar is.

kan dit worden aangepast?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

4134

**Vraag:**

Kunnen de posten voor het formeren gesplitst worden voor gebakken en betonmaterialen?  
Gebakken materialen is duurder omdat er kunnen minder meters op een pallet omdat de pakken dan instabiel worden.

**Antwoord:**

Formateren en palleteren is van toepassing op gebakken materiaal.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

4134

**Vraag:**

Kunnen er ook posten toegevoegd worden voor het formeren en ontdoen van grond van de betontegels?

**Antwoord:**

Bestekposten zijn toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

4140

**Vraag:**

Mogen wij er vanuit gaan dat het hier om een enkele vervoersafstand gaat?

**Antwoord:**

Nee, dubbele vervoerafstand van werk naar depot en van depot naar werk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

4474

**Vraag:**

De witte stenen leveren ontbreken nog bij de toegevoegde posten.

**Antwoord:**

Bestekpost is toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

4403/4413/4423

**Vraag:**

Gezien het huidige standpunt van de arbeidsinspectie mag herstraten alleen in kleine hoeveelheden en anders dient het machinaal uitgevoerd te worden/geformeerd etc.

en van welk percentage breuk dienen wij uit te gaan bij de herstraatposten

Mogen we er vanuit gaan dat dit kleine hoeveelheden betreft? <40m<sup>2</sup>?

**Antwoord:**

Er dient rekening te worden gehouden met maximaal 15 % breuk. Het betreft niet altijd kleine hoeveelheden < 40 m<sup>2</sup>, deze kunnen groter zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

447610

**Vraag:**

Rechte banden hebben doorgaans geen straal :-)

**Antwoord:**

Bestekpost 447610 is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

447810/7820/7830/7840/7890

**Vraag:**

De kleur van de te leveren materialen ontbreekt. Kan dit toegevoegd worden?

**Antwoord:**

Ja, kleuren zijn toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
447890

**Vraag:**

Welke lengte moeten wij aanhouden voor deze elementen?

**Antwoord:**

Bestekpost is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
4481

**Vraag:**

Voor welke materialen gelden deze posten (ook voor de betontegels?) en kan er een splitsing gemaakt worden tussen gebakken en betonmaterialen?

en moet alles gezaagd worden of alleen wanneer de directie dit vraagt?

**Antwoord:**

Bestekposten 448110 en 448120 zijn aangepast, het is voor betontegels bedoeld. Het pasmaken van overige elementen is bijkomend verplichting van de aannemer met uitzondering van het pas maken van betonbanden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

post 862020

**Vraag:**

Hoeveel tekeningen per keer moeten we rekening mee houden? doorgaans moet er per deelfase namelijk een aparte tekening aangeleverd worden. of is dit voor 1 tekening?

**Antwoord:**

Uitgaand van 5 tekeningen per deelopdracht. Daarnaast dient men rekening te houden met één keer aanpassing van het plan conform feedback Bereikbaarwestland.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

lid 01 14 11

**Vraag:**

Deze pagina wordt niet gevonden als hij ingetoetst wordt.

**Antwoord:**

Verwijzing naar de juiste webpagina wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

VISI

**Vraag:**

MOet de aannemer ook de licenties voor de opdrachtgever aanschaffen en zoja hoeveel?

**Antwoord:**

Ja, 3 stuks.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Deel 3 10 01 06

**Vraag:**

De genoemde stelpost bestaat niet. kan deze worden toegevoegd? Kan de aannemer ook de kosten voor het invullen gebruiken van de projectenmodule van moederbestek.nl verrekenen op de stelpost?

**Antwoord:**

komt te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

deel 3 10 02

**Vraag:**

Hier worden diverse eisen gesteld aan emissie, ook voor al het vervoer naar de bouwplaats (alle bestelauto's <3500kg inclusief onderaannemers) en materieel tot 37kw zero emission.

Gezien de grootte en aard van het contract lijkt ons dit niet haalbaar. De beschikbaarheid van deze machines en personeel en onderaannemers met ZE bestelauto's is niet toereikend om dit contract volledig uit te kunnen voeren.

Kan deze bepaling worden geschrapt?

**Antwoord:**

komt te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

deel 3 83 12

**Vraag:**

Hier zitten een aantal tegenstrijdigheden in met het programma van eisen. Welke moeten we aanhouden?

**Antwoord:**

83 12 01 en 83 12 03 zijn aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

4161 Straatlaag

**Vraag:**

Er zijn geen posten opgenomen voor het aanbrengen van een funderingslaag

**Antwoord:**

Klopt, wordt niet opgenomen in het bestek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

10 05 01

**Vraag:**

Op welke post kunnen wij deze kosten verrekenen?

**Antwoord:**

Komt te vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

post 414230

**Vraag:**

Soort/kleur/materiaal en formaat is bepalend voor de opbrengst van het materiaal, kan deze post gesplitst worden voor de verschillende formaten materialen en kleuren?

**Antwoord:**

Ja, zie RSX-bestand.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
440150/440160

**Vraag:**  
Gaaf het hier om elleboogverband of hele tegels?

**Antwoord:**  
Bestekposten 440150 en 440160 zijn aangepast.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 2

**Percelen:** P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:** 25 feb 2026

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
CO2 prestatieladder

**Vraag:**  
U geeft aan minimaal niveau 4.  
Bedoeld u hier de nieuwe norm 4.0 waarbij de oude trede 4 en 5 zijn komen te vervallen en deze worden vervangen door trede 4 of volstaat trede 3 volgens de nog geldende oude norm.  
- Wat is voor u de toegevoegde waarde tussen trede 3 en 4 daar u zelf beslist welke materialen er worden gebruikt en hergebruikt.  
- Volstaat trede 3 van de oude norm  
- Indien u verwijst naar trede 4 van de nieuwe norm sluit heel veel mkb bedrijven uit. Is dit uw bedoeling

**Antwoord:**  
Gezien de markt nog niet voorbereid is op de nieuwe versie van CO2 prestatieladder 4.0, hebben wij tijdens de eerste nota wijzigingen aan paragraaf 3.9 toegevoegd:  
De opdrachtnemer bij aanvang van opdracht beschikt over een CO2 prestatieladder certificaat op minimaal niveau 4. Dit mag ook niveau 3 zijn,  
Voor deze aanbesteding is versie 3.1 van toepassing.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**P1 Perceel 1 Klein onderhoud  
P2 Perceel 2 Groot onderhoud**Beantwoord op:**

25 feb 2026

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

NSX-bestand

**Vraag:**

Goedemorgen,

Is het ook mogelijk om een NSX bestand te ontvangen van de 1ste Nota.  
Dat is het iets fijner te importeren. hoor graag van u.

**Antwoord:**

NSX bestanden van de eerste en tweede nota zijn toegevoegd. Daarnaast is een RSX bestand ook toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Percelen:**

P2 Perceel 2 Groot onderhoud

**Beantwoord op:**

25 feb 2026