

Rapportage isolatieweerstand


Kastnummer :
 Locatie :
 Gemeente :
 Datum uitvoering :
 Uitgevoerd door :
 Gebruikte meetapparatuur :

Aanleiding meting

Op verzoek ☐
 Na storing ☐
 Na uitbreiding ☐
 Nieuwe installatie ☐

Alkmaar/Dijk en Waard

	OV1/N	OV2/A	NUL	DALI 1	DALI 2	Opmerking
Groep 1	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 2	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 3	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 4	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 5	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 6	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 7	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 8	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 9	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 10	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	



beproevingsspanning 500V DC met losgenomen belasting

EO-Ymvdash 5 aders
 DALI INSTALLATIE

Meetrapport afgeven bij beheerder

Onderwerp:
 Algemene voorwaarden openbare verlichting 2022
 Meetrapport isolatieweerstand (bijlage 5)

Auteur: PDJ

Status: Concept

Controle: PDJ

Formaat: A4
 A4

Datum: 06-09-2022

Schaal: n.v.t.