

Luchtbehandelingskast
4.000 m3/h

Warmtepomp LBK (DX)
verwarming 22kW - koeling 27kW





Principe aansluiting bestaande ventilatie

Principe gymzaal
met was-/kleedruimte

RENVOOI

	VENTILATOR, TOERENGEREGELD
	LUCHTFILTER, ZAKKENFILTER
	GELUIDDEMPER
+	VERWARMINGSBATTERIJ
−	KOELBATTERIJ
+ −	CHANGE-OVER BATTERIJ
	DRUPPELVANGER
RK	SECTIE MET GEÏNTEGREERDE REGELTECHNIEK
M	VARIABEL VOLUMEREGELAAR (VAV)
M	MOTORBEDIENDE LUCHTKLEP
	INREGELKLEP
CAV	CONSTANT VOLUMEREGELAAR
TT	TEMPERATUUROPNEMER
PT	DRUKOPNEMER
PdT	DRUKVERSCHILOPNEMER
TZA	VORSTBEVEILIGING
TT	TEMPERATUUROPNEMER
TT / QT	CO2- EN TEMPERATUUROPNEMER

Omschrijving:	Principeschema Ventilatie en warmtepomp	KLICTET	Schijfstraat 12, 5061 KB Oisterwijk, Tel: 0416 - 66 99 99, www.klictet.nl
Project:	Verduurzaming de Schutsboom Rijkevoort	Xref:	
		Formaat: A1	Schaal: n.v.t.
		Datum: 12-12-2025	Wijz.:
			Getekend: JO
			Gecontroleerd: .
Opdrachtgever:	Gemeente Land van Cuijk Louis Jansenplein 1	Fase: VO	Status: Definitief
		Projectnummer: 722002J	Tekeningnummer: W-010

C | B | A | Wijz. Datum | Omschrijving

722002J - W-010.dwg