

Algemene informatie

Aanbesteding: Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
Aanbestedende Dienst: Gemeente Medemblik
Referentie: Z-25-583424

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** Prijsoverzicht verrekenprijzen

Vraag:

Wat wordt er precies bedoel met 'Open-bel niveaubesturing' (37) en 'open bel niveauregeling' (43)? Wat is het verschil tussen deze 2?

Antwoord:

De omschrijving bij post 37 en 43 is aangepast. Een herziene inschrijfstaat is toegevoegd aan de NvI.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

Beantwoord op:

28 nov 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Bijlage 8 Inschrijfstaat Perceel 4

Vraag:

In tabel 1 (Prijsoverzicht reinigen (A)) post nr. 2 worden de bedragen niet doorgerekend.

Antwoord:

Een herziene inschrijfstaat is toegevoegd aan de NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P4 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

Beantwoord op:

27 nov 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 5 Inschrijfstaat Perceel 1

Vraag:

In tabel 4 (prijsoverzicht verrekenprijzen levering (D)) post nr. 2 worden de bedragen niet doorgerekend.

Antwoord:

Een herziene inschrijfstaat is toegevoegd aan de NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

Beantwoord op:

27 nov 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

4

Eis Erkend installatiebedrijf (EVI 2004)

Vraag:

Is het mogelijk deze eis te laten vervallen? Wij vinden deze eis niet echt passen bij het preventief en correctief onderhoud aan gemalen en zijn ook niet in het bezit van deze of een gelijkwaardig certificaat. Tenzij hier ook het certificaat BRL-K14020 volstaat.

Antwoord:

De eis m.b.t. de EVI 2004 komt te vervallen, alle overige eisen blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
P2 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
P3 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
P4 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

Beantwoord op:

27 nov 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

PvE 2.2 / 2.11.1

Vraag:

Hoe worden wijzigingen in onderhouds- en reinigingsfrequenties praktisch afgehandeld?

Antwoord:

Door de opdrachtgever worden de diverse acties aangemaakt binnen de actiemodule van SAM. Aan de hand hiervan is voor de aannemer inzichtelijk

wat de frequentie van het onderhoud en de reiniging per installatie betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

P2 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

P3 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

P4 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

Beantwoord op:

27 nov 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Inschrijfstaat perceel 1

Vraag:

Er wordt in de inschrijfstaat perceel 1 gesproken van ophalen directie geleverde pomp van gemeentewerf en plaatsen, terwijl er in het PvE bij perceel 1 wordt aangegeven dat positie D van toepassing is: namelijk het leveren van materialen / onderdelen. Kunt u aangeven of er wel materialen worden geleverd door de opdrachtnemer en zo ja in % directie en % levering van totale aantal gebruikte materialen / onderdelen?

Antwoord:

Voor perceel 1 geldt dat de minigemaal pomp door de gemeente beschikbaar wordt gesteld (vanaf de gemeentewerf). Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de aannemer deze zelf leveren als de benodigde pomp niet aanwezig is. De hoofdgemaal pompen zijn zelden op voorraad en moeten daardoor meestal door de aannemer zelf geleverd worden. In bijlage 5 vragen wij daarom om beide situaties af te prijzen. Voor de overige onderdelen is positie D uit tabel 3 van het PvE van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

Beantwoord op:

28 nov 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Inschrijfstaat perceel 4

Vraag:

Er wordt in de inschrijfstaat van perceel 4 gesproken over aanbrengen besturing minigemaal, directie levering. Welk type besturing is dit?

Antwoord:

Dit betreft een besturing type 'robuust'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P4 Reiniging, inspectie, preventief en correctief onderhoud gemalen, randvoorzieningen en drukriolering

Beantwoord op:

27 nov 2025