

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Reconstructie Plasweg  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Waddinxveen  
**Referentie:** 19-2025

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1  
**Onderwerp:** Bestek deel 1 artikel 05.1

**Vraag:**  
Wat is de beoogde startdatum van de opdrachtgever?

**Antwoord:**  
Conform UAV par 7 lid 1 zal als datum van aanvang worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop de aannemer het werk middels de brief met definitieve gunning is opgedragen.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reconstructie Plasweg

**Beantwoord op:** 23 feb 2026

**Ref.nr.** 2  
**Onderwerp:** Bestekpost 630010

**Vraag:**  
Is het toegestaan om het wortelscherm in te graven met inzet van een hydraulische graafmachine of dient de benodigde sleuf met een grondzuigwagen gerealiseerd te worden?

**Antwoord:**  
Uitvoeringswijze is ter keuze aannemer. Rekening houdend met de eisen t.a.v. werken bij bomen conform het Handboek Bomen 2022.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reconstructie Plasweg

**Beantwoord op:** 23 feb 2026

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**  
Bestekspost 224061

**Vraag:**

Voor het afvoeren van klei wordt verwezen naar bestekspost 133010, desbetreffende bestek beschrijft het afvoeren van zand. Graag corrigeren.

**Antwoord:**

Bestekspost 133020 voor afvoeren van klei wordt toegevoegd en de verwijzingen in posten 224051, 224053, 224061, 224063, 235021, 235023, 235031 en 235033 worden aangepast. Post 181010 voor het leveren van tekortkomend zand wordt toegevoegd. De grondbalans wordt hier ook op aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reconstructie Plasweg

**Beantwoord op:** 23 feb 2026

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**  
Bestekspost 540010/540020

**Vraag:**

Klopt de hoeveelheid ter inlichtingen voor het leveren van bijpassende deksel/kap?

**Antwoord:**

Hoeveelheden ter inlichting voor het leveren van bijpassende deksel/kap in besteksposten 540010 en 540020 worden aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reconstructie Plasweg

**Beantwoord op:** 23 feb 2026

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Besteksposten hoofdstuk 344 (deklagen asfalt)

**Vraag:**

De deklaag dient naadloos aangebracht te worden conform de besteksposten. Hoe ziet de opdrachtgever het naadloos aanbrengen in relatie tot de gefaseerde uitvoering?

**Antwoord:**

De meeste overgangen van de fasering zitten ter plaatse van bestrate kruisingen. Indien dit niet het geval is dient de deklaag van meerdere fasen in 1 keer aangebracht te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reconstructie Plasweg

**Beantwoord op:**

23 feb 2026

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

bestekspostgroep 80, Tijdelijke verkeersmaatregelen

**Vraag:**

Wij constateren dat de tijdelijke verkeersmaatregelen zijn opgenomen als EURO-posten in het bestek. Deze maatregelen zijn essentieel om de veiligheid op en rondom het project te waarborgen. Door de posten onder te brengen in EURO-posten komen ze in de concurrentiesfeer terecht. Het lijkt ons niet wenselijk dat er bespaard wordt op maatregelen die getroffen moeten worden in het kader van de veiligheid. Daarom hebben wij het volgende verzoek. Kunt u het bestek in overeenstemming brengen met artikel 62.17.03 van de standaard bepalingen?

**Antwoord:**

De kosten voor de tijdelijke verkeersmaatregelen zijn op basis van het faseringsplan af te prijzen op de besteksposten die in het bestek zijn opgenomen. Het bestek wordt hier niet op aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Reconstructie Plasweg

**Beantwoord op:** 23 feb 2026

**Ref.nr.**  
7

**Onderwerp:**  
Postgroep 3213

**Vraag:**

Vanwege inname stop van asfaltgranulaat bij de asfaltmolens zijn de verwerkers genoodzaakt om al het asfalt vanaf 2026 alleen nog maar in te nemen als teerhoudend asfalt. Deze problematiek is in heel Nederland. Daarnaast geven diverse verwerkers aan op dit moment geen asfalt te accepteren. Daarom verzoeken wij u om de acceptatiekosten en transportkosten van (teervrij) asfalt te verrekenen via een stelpost

**Antwoord:**

Dit verzoek wordt niet overgenomen. Een landelijke algehele innamestop van asfaltgranulaat is niet aan de orde. Inname door asfaltmolens of andere verwerkers is mogelijk. De bepalingen zoals opgenomen in het bestek blijven gelden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Reconstructie Plasweg

**Beantwoord op:** 23 feb 2026

## Mededelingen

**Ref.nr.**  
M1

**Onderwerp:**  
Openbare verlichting - Bestekspost 532030

**Inhoud mededeling:**

Bestekspost 532030 vervalt. In besteksposten 532010 en 532020 worden de verwijzingen aangepast en aangegeven dat de verlichtingsarmaturen ter beschikking worden gesteld.

**Percelen:** P1 Reconstructie Plasweg

**Aangemaakt op:** 23 feb 2026