

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
50	Projectmatige werkzaamheden	<p>Selectieleidraad Onderhoud E- W-installatie Par 2.1 opdrachtschrijving</p> <p>In de leidraad wordt vermeld dat de opdrachtnemer in aanmerking kan komen voor de projectmatige werkzaamheden. Binnen onze organisatie beschikken wij over brede expertise en adviseren wij regelmatig klanten. Gezien de verantwoordelijkheid voor de installaties vinden wij het niet wenselijk om alle opdracht onder een bepaald bedrag door veel verschillende partijen te laten verlopen. Hierbij is het wenselijker om projectmatige werkzaamheden tot een bepaalde omvang door ON direct te gunnen.</p> <p>Wij willen OG daarom vragen of opdrachten met een opdrachtwaarde van maximaal €50.000,- rechtstreeks kunnen worden gegund aan de opdrachtnemer van dit onderhoudscontract. Gaat ON hiermee akkoord?</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
51	Aanleveren KPI	<p>Selectieleidraad Onderhoud E- W-installatie Par 2.1.5. Te sluiten overeenkomst</p> <p>Zou een document met de KPI's aangeleverd kunnen worden?</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>

52	Onderhoudsmethodiek	<p>Selectieleidraad Onderhoud E- W-installatie Par 2.1 opdrachtschrijving</p> <p>Kunt u toelichten welke onderhoudsmethodiek/ -filosofie de Da Vinci College toepast?</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
53	NVI I, vraag 24: Beperking aansprakelijkheid	<p>In NVI I heeft Opdrachtgever aangegeven niet bereid te zijn de vrijwaring voor aansprakelijkheid schade te beperken tot een maximum aantal gebeurtenissen per jaar, onder verwijzing naar het feit dat verdere beperking ertoe zou leiden dat een groter deel van de door Opdrachtnemer veroorzaakte schade uit publieke middelen moet worden bekostigd.</p> <p>Een onbeperkte aansprakelijkheid is niet verzekeraar en past niet binnen een proportioneel en beheersbaar risicoprofiel. Dit betekent dat het risico niet kan worden overgedragen aan een verzekeraar en volledig bij de Opdrachtnemer komt te liggen. Een dergelijke risicoverdeling is niet uitvoerbaar binnen een marktconforme inschrijving.</p> <p>Wij verzoeken Opdrachtgever om de aansprakelijkheid voor schade te beperken, tot bijvoorbeeld maximaal twee gebeurtenissen per contractjaar, zodat het risico verzekeraar en marktconform blijft. Zonder een dergelijke beperking ontstaat een niet-afdekbaar risico, dat voor onze organisatie een gegronde reden vormt om van inschrijving af te zien.</p> <p>Graag vernemen wij of de Opdrachtgever bereid is de betreffende bepaling op dit punt alsnog aan te passen.</p>	<p>De aansprakelijkheid en vrijwaring van Opdrachtnemer zijn in de inkoopvoorwaarden (art. 12.6) reeds beperkt tot ten hoogste het verzekerd bedrag. Daarmee is de omvang van het risico materieel begrensd. Van een onbeperkte aansprakelijkheid is dus geen sprake.</p> <p>Wij achten deze regeling proportioneel en gebruikelijk binnen overheidsopdrachten, mede gelet op het uitgangspunt dat schade veroorzaakt door Opdrachtnemer niet ten laste van Opdrachtgever en daarmee publieke middelen behoort te komen.</p>

54	Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 18.2 Forumkeuze (RvA)	<p>In afwijking van de UAV 2012 en de gebruikelijke praktijk wijst de opdrachtgever de gewone rechter aan voor de behandeling van geschillen. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen is echter beter geëquipeerd om geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst en de specifieke technische omgeving, sneller te behandelen. Dit zou in het belang van beide partijen zijn.</p> <p>(a) Op grond van welke voordelen wenst de opdrachtgever om in afwijking van de UAV 2012 en de gebruikelijke praktijk geschillen voor te leggen aan de gewone rechter?</p> <p>(b) Is de opdrachtgever anders bereid om geschillen voor te leggen bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen of een ander instituut?</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
55	Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 11.5 Proceskosten	<p>Op grond van deze bepaling zou de opdrachtnemer ook alle kosten van juridische bijstand van de opdrachtgever en derden moeten dragen. Dat is niet redelijk. Indien en voor zover de opdrachtnemer daartoe gehouden zou zijn, zal dat blijken uit een proceskostenveroordeling in een uitspraak of vonnis.</p> <p>(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer onbeperkt te laten opdraaien voor dergelijke kosten?</p> <p>(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten en zich in voorkomend geval te conformeren aan een vonnis of uitspraak in het betreffende geschil?</p> <p>(c) Is de opdrachtgever bereid om de hoogte daarvan door de rechter of arbiter te laten bepalen aan de hand van het actuele liquidatietarief, de staffel buitengerechtelijke incassokosten, het rapport BGK-integraal en het rapport Voorwerk II?</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>

56	Algemene Inkoopvoorwaarden, art. 11.4 Overmacht	<p>Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden, waaronder begrepen het militair conflict in Oost-Europa en het Midden Oosten, niet redelijk dat de beschikbaarheid van grondstoffen en (half-)fabricaten, vertraagde leveringen en extreme energieprijstijgingen niet als overmacht worden aangemerkt. De opdrachtnemer heeft namelijk geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. Ook in de jurisprudentie wordt onderkend dat dit voor de opdrachtnemer niet voorzienbaar is. De huidige ontwikkelingen zijn excessief ten opzichte van normale marktomstandigheden. Maar ook een pandemie en epidemie vallen buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer:</p> <p>(a) Hoe beoordeelt de opdrachtgever de verplichtingen van de opdrachtnemer ten opzichte van de mondiale ontwikkelingen?</p> <p>(b) Is de opdrachtgever bereid om in geval van deze aspecten een beroep van de opdrachtnemer op overmacht toe te staan?</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
57	Selectieleidraad, par. 3.15 Wachtkamerovereenkomst	<p>Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van twaalf maanden van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbidding. De opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen moet worden:</p> <p>(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dergelijke lange termijn te hanteren?</p> <p>(b) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele periode?</p> <p>(c) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden?</p> <p>(d) Is de opdrachtgever anders bereid bij de oproeping van deze overeenkomst eerst ter zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer?</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>

58	Procedure	Kunt u bevestigen dat in fase 2 geen aanvullende uitsluitings- of geschiktheidseisen worden toegevoegd?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
59	Personeel & toegang	Vervangingsplicht personeel: binnen welke termijn dient vervanging plaats te vinden wanneer opdrachtgever dit verlangt?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
60	Data & AVG	Wordt een standaard Verwerkersovereenkomst (DPA) verstrekt en wanneer?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>

61	Data & AVG	<p>Kunt u aangeven wie eigenaar is van alle data die tijdens de opdracht wordt gegenereerd en opgeslagen in de portal van opdrachtnemer, het GBS en de onderhouds- en keuringsrapportages? Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen of bij beëindiging van de overeenkomst een volledige en onbeperkte data-export (in een open en machine-leesbaar formaat) verplicht is, inclusief de voorwaarden en het te hanteren overdrachtsproces.</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
62	Contract (FSR)	<p>Kunt u aangeven hoe het begrip ‘voorzienbaar meerwerk’ wordt gedefinieerd binnen deze opdracht, inclusief concrete voorbeelden van situaties die hieronder vallen? Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen of het mogelijk is om een tarievenboek en/of beslisboom voor meerwerk vast te leggen om interpretatieverschillen tijdens de uitvoering te voorkomen.</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
63	Contract (FSR)	<p>Kunt u bevestigen of, ondanks het cessieverbod met goederenrechtelijke werking, het cederen of verpanden van vorderingen aan derden wél mogelijk is na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever? Indien dit mogelijk is, verzoeken wij u tevens de voorwaarden en procedure hiervoor te verduidelijken.</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>

64	Contract (FSR)	Kunt u aangeven of, voorafgaand aan het opleggen van de vaste boete van €10.000 bij schending van de geheimhoudingsplicht, een waarschuwing en/of redelijke hersteltijd wordt gehanteerd? Indien dit niet het geval is, kunt u toelichten waarom geen herstelmogelijkheid wordt geboden?	Indien de geheimhoudingsplicht geschonden wordt is een waarschuwing of hersteltijd naar mening van de Aanbestedende dienst niet mogelijk. Het kwaad is dan immers al geschied waardoor een waarschuwing of hersteltijd bieden geen toegevoegde waarde is.
65	Contract (FSR)	Kunt u de volledige procedure toelichten die opdrachtgever volgt bij het toepassen van zelf-herstel, inclusief de voorafgaande reactietermijnen voor opdrachtnemer en de wijze waarop de kostenregie wordt ingericht en gecommuniceerd?	Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag. Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen. In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.
66	Contract (FSR)	Is opdrachtgever bereid de huidige overmachtdefinitie uit de FSR-voorwaarden te verruimen, zodat onder meer supply-chain gerelateerde risico's (zoals extreme levertijdvertragingen of onverwachte materiaaltekorten buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer) als overmacht kunnen worden aangemerkt? Indien dit mogelijk is, verzoeken wij u de aangepaste voorwaarden en criteria hiervoor te verduidelijken.	Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag. Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen. In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.

67	MJOP & duurzaamheid	Hoe worden energiebesparing en CO ₂ -reductie gemeten en welke rol heeft opdrachtnemer in strategische doelen?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
68	MJOP & duurzaamheid	Hoe wordt bepaald of een maatregel projectmatig, planmatig of correctief wordt uitgevoerd en welke gunningscriteria gelden voor projecten?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
69	MJOP & duurzaamheid	Welke horizon en methodiek worden vereist voor (D)MJOP (bijv. NEN 2767, LCC/TCO) en jaarlijkse update?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>

70	KPI's & rapportage	Zijn rapportageformaten (onderhoud/keuringen/storingen/MJOP) gestandaardiseerd en worden deze gedeeld in de inschrijffase?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
71	KPI's & rapportage	Kunt u de volledige KPI-set (definities, meetfrequentie, bonus/malus, uitzonderingscondities) vooraf delen?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
72	Storingen & GBS	Kunt u aangeven welke responstijdnormen en escalatieniveaus gelden binnen de 24/7-storingsorganisatie? Daarnaast verzoeken wij u te verduidelijken op welke wijze opdrachtgever de naleving van deze normen monitort, registreert en toetst.	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>

73	Storingen & GBS	<p>Kan de opdrachtgever bevestigen dat de opdrachtnemer volledige beheerrechten krijgt op het Priva Gebouwbeheersysteem (GBS), inclusief remote access? Indien beperkingen gelden ten aanzien van toegang, functionaliteiten of bevoegdheden, kunt u deze dan specifiek toelichten?</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
74	Storingen & GBS	<p>Kunt u voor de afgelopen drie jaar per locatie de volledige storingshistorie aanleveren, inclusief: het aantal storingen, de verdeling tussen E- en W-installaties, de ernstcategorieën, de geregistreerde responstijden, de hersteltijden en het percentage first-time-fix? Wij verzoeken u tevens aan te geven in welk formaat deze gegevens beschikbaar zijn.</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
75	Scope & demarcatie	<p>Kunt u toelichten hoe grensgevallen worden behandeld wanneer storingen of oorzaken samenhangen met installaties die buiten de scope vallen (zoals BMI, inbraakinstallaties en liften), maar functioneel gekoppeld zijn aan installaties binnen de opdracht? Tevens verzoeken wij u aan te geven wie in dergelijke situaties verantwoordelijk is voor de kosten van diagnose en herstel.</p>	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>

76	Scope & demarcatie	Wanneer wordt de volledige demarcatielijst E- en W-installaties beschikbaar gesteld en wordt deze bindend in de inschrijffase?	<p>Deze vraag betreft geen verduidelijkingsvraag naar aanleiding van een antwoord uit de eerste Nota van Inlichtingen, maar introduceert een nieuwe vraag.</p> <p>Conform paragraaf 3.6 van de selectieleidraad is in deze tweede vragenronde uitsluitend ruimte voor verduidelijkingsvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden in deze fase niet in behandeling genomen.</p> <p>In de inschrijffase mogen in de eerste vragenronde weer nieuwe vragen gesteld worden.</p>
77	1e Nota: 50	Niet beantwoorde vragen kunnen deze in de inschrijffase wel weer worden gesteld?	Dat klopt.
78	Nvl1 vraag / antwoord 3 en 20	Naar aanleiding van het door de Aanbestedende Dienst gegeven antwoord op vraag 3 en 20, waarin de Aanbestedende Dienst bevestigt dat wordt aangesloten bij Richtlijn EU 2016/943 en dat geheimhouding op bedrijfsniveau plaatsvindt, verzoeken wij de Aanbestedende Dienst te bevestigen dat de verplichtingen uit artikel 8.3 t/m 8.8 eveneens voor beide partijen gelden.	<p>Oprachtgever bevestigt dat de geheimhouding wederkerig is. Dat betekent dat de verplichtingen uit artikel 8.3 tot en met 8.8 voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer gelden.</p> <p>De eerder in de 1e Nota van Inlichtingen aangepaste boete van € 10.000,- per overtreding blijft van toepassing.</p>
79	Nota van Inlichtingen 1 antwoord op vraag 42 en 43	<p>Als antwoord op de vragen 42 en 43 geeft u aan om de aansprakelijkheid niet verder te beperken. Wij vragen u om uw antwoorden te heroverwegen.</p> <p>Onze verzekering dekt alleen materiële schade en/of letselschade en daaruit voortvloeiende gevolgschade. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren die ruimer is geformuleerd. Wij zijn opdrachtnemer, maar geen verzekeraar. Als wij aansprakelijkheid accepteren voor schade die verder gaat dan dat is er naar onze mening sprake van een onevenredige risico-verdeling. Wij willen daarom vragen of opdrachtgever haar eerdere antwoorden wil herzien en bereidt is de aansprakelijkheid te beperken zoals hierboven is geformuleerd.</p>	Aanbestedende dienst kan hier niet mee instemmen. De aansprakelijkheid wordt niet verder beperkt.

80	<p>Nota van Inlichtingen 1 antwoord op vraag 40</p>	<p>Op de vraag 40 van de nota van inlichtingen 1 heeft u geantwoord dat u hier niet mee kunt instemmen. Wij willen u toch vragen om u antwoorden te heroverwegen.</p> <p>In artikel 5.7 en 12.7 van de FRS AIV is een brede vrijwaring opgenomen voor boetes die opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Contractueel verlegde boetes zijn niet verzekeraar. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft geoordeeld dat het volledig verleggen van alle boeterisico's naar de opdrachtnemer disproportioneel en onredelijk bezwarend kan zijn. Het is onredelijk dat deze boete bij voorbaat wordt doorgeschoven naar opdrachtnemer (bijvoorbeeld in gevallen wanneer de opdrachtnemer zelf ook een verwijt valt te maken) en wij verzoeken dan ook om deze artikelen te schrappen of aan te passen overeenkomstig het proportionaliteitsbeginsel.</p>	<p>Aanbestedende dienst heeft de vragen opnieuw beoordeeld en blijft bij het besluit om de artikelen 5.7 en 12.7 niet te versoepelen. Belangrijkste overweging hierbij is nog steeds dat het om boetes gaat die het gevolg zijn van handelingen die de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Hier kan Aanbestedende dienst als Opdrachtgever t.z.t. niet voor verantwoordelijk gehouden worden, tenzij voldoende aangetoond kan worden dat de tekortkoming van Opdrachtnemer het directe gevolg is van/verwijtbaar is aan het handelen van Opdrachtgever.</p>
81	<p>Nota van Inlichtingen 1 antwoord op vraag 24</p>	<p>Als antwoord op vraag 24 van de nota van inlichtingen geeft aan de vrijwaring niet te willen beperken. Wij vragen u om uw antwoord te heroverwegen.</p> <p>De aansprakelijkheid en vrijwaring in artikel 11.3 van de FRS AIV is erg ruim geformuleerd en leidt tot ongelimiteerde aansprakelijkheid, wat disproportioneel is en niet verzekeraar. Een vrijwaring is iets anders dan aansprakelijkheid en hierdoor wordt opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk gehouden voor eigen fouten, maar ook voor schade die derden lijden, zelfs als de oorzaak complex is. Volgens de rechtspraak moet een vrijwaring in de regel beperkt blijven tot schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de opdrachtnemer (zie o.a. ECLI:NL:RBZWB:2014:7530). Wij maken dan ook bezwaar tegen deze bepaling en vragen artikel 11.3 te schrappen vanwege strijd met het proportionaliteitsbeginsel.</p>	<p>Artikel 11.3 wordt als volgt aangepast: De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet juist nakomen van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever slechts voor aanspraken van derden voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van een aan de Opdrachtnemer, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar handelen of nalaten. De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 12 zijn op deze vrijwaring van overeenkomstige toepassing.</p>