

Algemene informatie

Aanbesteding: Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Aanbestedende Dienst: Gemeente Brummen

Referentie: Z123456

Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 11 **Onderwerp:** Bestek

Vraag:

18. De groenstrook langs Het Haagje heeft in het huidige bestemmingsplan de functie groen. Met de aanleg van de weg wijzigt de functie. Wordt het bestemmingsplan hierop aangepast en in hoeverre heeft dit invloed op dit project?

Antwoord:

In het provinciale inpassingsplan is de bestemming van de weg planologisch geregeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr. 12 **Onderwerp:** Bestek

Vraag:

17. Kunt u aangeven op welke wijze de participatie met de omgeving is verlopen en wat de verwachtingen zijn voor het vervolgtraject?

Antwoord:

Een beschrijving van de participatie leest u in bijlage 4 Participatieproces, verantwoordingsnotitie bij het inpassingsplan: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9925.FBEomgeving-VST2/b_NL.IMRO.9925.FBEomgeving-VST2_tb4.pdf. De communicatie en participatie in het vervolgtraject bestaat uit het maken van afspraken met direct omwonenden over de maatregelen bij hun tuinen, afspraken gaan ook over bereikbaarheid van hun percelen. De overige omwonenden worden geïnformeerd over de uitvoering. Uitgangspunt is dan overlast tot minimum

wordt beperkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

16. Met betrekking tot het omgevingsmanagement hebben wij geconstateerd dat er behoorlijk veel bezwaren vanuit de omgeving op de vergunningen zijn geweest.

- a. Kunt u duidelijkheid geven over de aard van de bezwaren en hoe daar mee om is gegaan.
- b. Kunt u aangeven welke gevolgen deze bezwaren hebben dit op het nog te doorlopen traject en in het bijzonder de planning?
- c. Kunt u duidelijker specificeren welke ondersteuning wordt verwacht van inschrijver bij het omgevingsmanagement?

Antwoord:

a. Zie de verantwoordingsnotitie participatie. Bezwaren waren afkomstig van direct omwonenden van de nieuwe weg en kartonfabriek FBE. Bezwaren gaan over overlast door de fabriek en verwachte impact van de nieuwe weg. Na 2022 heeft weinig actief contact met de omgeving plaatsgevonden, in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Wel is de buurt op relevante momenten geïnformeerd.

b. De vergunningen worden in het voorjaar 2026 definitief verleend, mogelijk worden hier nog beroepen op ingediend. Dit leidt niet tot vertraging van de ontwerpwerkzaamheden. Wel moeten nog afspraken gemaakt worden met eigenaren/bewoners van direct aangrenzende tuinen. Wij gaan er nu vanuit dat dit niet tot vertraging leidt.

c. Voor de afspraken met eigenaren / bewoners is informatie nodig. Bijvoorbeeld over de uitvoeringswijze en impact voor hen. Ook moeten afspraken gemaakt worden over de bereikbaarheid van hun percelen, waarbij overlast tot het minimale wordt beperkt. De afspraken die we maken verwerkt Opdrachtnemer weer in het bestek. Concreet betekent dit dat Opdrachtnemer detailtekeningen hiervoor moet maken en Opdrachtgever moet adviseren voor deze gesprekken. Voor de aanbidding hoeft u geen rekening te houden met het bijwonen van gesprekken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

15. Kunt u bevestigen wat de actuele status is van het HIOR van gemeente Brummen en of inschrijvers er rekening mee moeten houden dat dit gedurende de opdracht nog wordt vastgesteld of gewijzigd?

Antwoord:

Het is nog niet duidelijk wanneer dit HIOR beschikbaar is. De vakspecialisten leveren de input en voeren de toetsing uit in gedachtengoed van dit Handboek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

14. Kunt u bevestigen dat binnen deze opdracht een BLVC-kader wordt gevraagd en niet een volledig BLVC-plan. Kunt u wat meer toelichting geven over wat u in dit kader verwacht?

Antwoord:

Ja, slechts een BLVC kader is gevraagd. Met het BLVC-kader kan de aannemer een detailplanning maken en zijn uitvoeringswijze vaststellen. Wij denken aan een praktisch BLVC-kader met hierin minimaal de volgende onderdelen: stakeholderoverzicht met uitgangspunten, randvoorwaarden en gemaakte afspraken, faseringsplan (rekening houdend met oa. werkzaamheden NUTS, bereikbaarheid FBE én ecologische randvoorwaarden), BLVC-risicodossier, uitgangspunten voor communicatie tijdens realisatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

13. Kunt u aangeven wat ten tijde van inschrijving de actuele status is van de in paragraaf 2.3 genoemde besluiten en vergunningen, inclusief de ontwerpbesluiten uit cluster 2?

Antwoord:

De vergunningen in cluster 2 worden in mei definitief vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

12. Kunt u toelichten hoe de besluitvorming/samenwerking in de eerdere clusters is verlopen, met name in de afstemming tussen gemeente, provincie en waterschap, en of daaruit nog relevante uitgangspunten volgen voor deze opdracht?

Antwoord:

Waterschap, gemeente en provincie hebben het Provinciale Inpassingsplan en de bijbehorende vergunningen in cluster 1 onderling afgestemd. Hieruit zijn geen aandachtspunten naar voren

gekomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

11. Wat bedoelt de aanbesteder met "integratie van werkzaamheden Nutspartijen in het bestek"? Betreft dit enkel een coördinatieverplichting (deel 3) of dienen de werkzaamheden van de nutsbedrijven beschreven te worden in het bestek (deel 2.2)?

Antwoord:

Op dit moment vinden de overleggen over de uitvoeringsfasering en werkwijze plaats met de nutspartijen. Deze werkwijze moet goed worden vertaald in het bestek. Het betreft in ieder geval de coördinatieverplichting, wellicht dat in deel 1, deel 2.2 of deel 3 kleine ondersteunende werkzaamheden worden opgenomen (zoals het aanleggen van een mantelbuis). Het is niet de bedoeling dat de werkzaamheden voor de NUTS bedrijven zelf (deel 2.2) worden genomen in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

10. Het project dat wordt aanbesteed is technisch hoogstaand. Heeft de aanbesteder alle kennis in huis om de producten die worden opgeleverd goed te toetsen of is aanbesteder afhankelijk van derden?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

9. Uit de uitvraag blijkt dat aanbesteder per fase rekent met een beoordelingsperiode (OG) van 4 weken en een verwerkingstermijn van 4 weken (ON), wat neer komt op ca. 2 maanden per fase. Dit project kent 4 fasen, waardoor de totale toets-/ verwerkingsperiode op 8 maanden komt, terwijl de uitvoeringsperiode van het gehele project 18 maanden is. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar en hoe gaat aanbesteder om met vertraging van het project die niet zijn toe te rekenen aan inschrijver?

Antwoord:

Wij zijn van mening dat de toetstermijn en verwerkingstermijn passend zijn bij de omvang van de deelproducten. We begrijpen niet wat u bedoelt met de vraag over de omgang met vertraging die niet toerekenbaar is tot inschrijver? Kunt u dit toelichten?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

8. Kan aanbesteder aangeven tot welke diepte boringen t.b.v. bodemonderzoek moeten worden gezet?

Antwoord:

2 m-mv.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

7. Op welke wijze wordt voorzien in de afwatering van de verdiepte weg?
a. Wordt er uitgegaan van een natuurlijke afwatering op riolering of beek? In het geval van natuurlijke afwatering, zijn de bijhorende berekeningen beschikbaar?
b. Of is een afwatering met pompput voorzien? Indien een pompput is voorzien, wat zijn de uitgangspunten voor de pomp, pompput en afvoervoorzieningen?

Antwoord:

Voor de afwatering van de weg wordt voorzien in natuurlijke afwatering in de infiltratievakken naast de weg, deze wateren weer af op een nieuw aan te leggen infiltratieriolering. Opdrachtnemer moet deze ontwerpen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

6. Wij kunnen in de verschillende documenten geen grondwaterstanden in N.A.P. terugvinden. Kan aanbesteder deze gegevens (hoogste GWS, laagste GWS en gemiddelde GWS in N.A.P.) aangeven?

Antwoord:

In een peilbuis in de Coldenhovensweg (ter hoogte van 't Haagje) staat een grondwaterstand van 7,99 m-bkpb (rapport "Afwatering 't Haagje te Eerbeek, TAUW, d.d. 15 juli 2022"). In 2026 heeft ARCADIS een gebiedsverkenning uitgevoerd, hierin grondwatersysteem in het gebied. Deze vindt u via: https:// Gelderland.stateninformatie.nl/document/16590737/1/Bijlage-%2BGebiedsverkenning%2Btoekomstbestendig%2Bwatersysteem%2BEerbeek%2Ben%2Bomgeving?connection_type=16&connection_id=1132816

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

5. Kunt u aangeven op welke wijze de besluitvorming voor de beekbakken langs de percelen van bewoners / bedrijven heeft plaatsgevonden en zijn alle eigenaren akkoord?

Antwoord:

De beekbakken zijn ruimtelijk mogelijk gemaakt binnen het Provinciaal Inpassings Plan en de vergunningen. Tijdens deze ruimtelijke procedure en de vergunningsprocedures zijn er geen opmerkingen op de beekbakken gemaakt. In de ontwerp opdracht zit ook het ontwerpen van een maakbaar ontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

4. In de directe omgeving van beekbakken langs de Coldenhovenseweg staan flinke bomen. Op welke wijze is rekening gehouden met de impact van de realisatie van de beekbakken op deze bomen? Worden deze gekapt? Moeten deze beschermd worden? Zijn er (al) maatregelen genomen t.b.v. het wortelgestel?

Antwoord:

Voor de aanleg van de beekbakken in de Coldenhovenseweg is er tot nu vanuit gegaan dat dit geen effect heeft op de aanwezige bomen. Uitgangspunt was dat de bomen behouden konden worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

3. In het schetsontwerpen zijn beekbakken aangegeven die bestaan uit 2 niveaus (watervoerend en beplanting). Is getoetst of deze constructie duurzaam in stand kan worden gehouden?

Antwoord:

Nee, de constructie is niet getoetst op duurzaamheid of dat de constructie duurzaam in stand kan

worden gehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

2. Bij profiel 6 van het ontwerp Eelerwoude zien we dat de beekbak vrijwel direct grenst aan de rijweg.

a. Op welke wijze moeten hier maatregelen worden genomen om aanrij schade van voertuigen te voorkomen / te voorkomen daar voertuigen in de beekbakken terechtkomen?

b. In relatie tot het Bouwbesluit is er geen valbeveiliging aan de wegzijde noodzakelijk?

Antwoord:

De beekbakken dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Verdere detaillering volgt tijdens de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

1. Op een aantal punten moet het deel waar de beek in beekbakken is gesitueerd overgestoken

kunnen worden om met o.a. een auto op het perceel te kunnen komen. De wijze waarop deze oversteken worden geconstrueerd hebben invloed op de inspanning die nodig is voor de constructieve berekeningen. Kan aanbesteder aangeven op welke wijze deze oversteken gerealiseerd gaan worden? Is dat middels een:

- a. duikersconstructie,
- b. open rooster op de beekbak
- c. dicht deksel op de beekbak

Antwoord:

Duiker met open rooster of open rooster op beekbak.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Bestek (met uitvoeringsontwerp) voor de herinrichting van de (openbare) ruimte rondom Folding Boxboard Eerbeek