

Samenvatting marktconsultatie

Buurtopslag en slimme toegang Heerenveen

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Opzet marktconsultatie	4
2.1	Werkwijze	4
2.2	Deelname.....	4
3	Samenvatting marktinput	5
4	Conclusies	6
5	Vervolgstappen	7
6	Bijlagen.....	8

1. Inleiding

De marktconsultatie is uitgevoerd om informatie en inzichten van marktpartijen te verzamelen voor het starten van een aanbesteding of inkoopprocedure. Met de reacties worden gebruikt om beter geïnformeerde keuzes te maken over bijvoorbeeld de aanbestedingsstrategie, technische specificaties of contractvoorwaarden.

De marktconsultatie heeft plaatsgevonden van 6 februari 2026 tot 9 maart 2026. De geplande gespreksronde in de week van 16 maart is geannuleerd. Reden voor de annulering is dat de gemeente niet langer van plan is om een aanbesteding te organiseren. Uit nieuwe informatie blijkt namelijk dat het buurtopslag-systeem voor deze locatie niet langer nodig is. [Kijk hier voor meer informatie.](#)

2. Opzet marktconsultatie

2.1 Werkwijze

In de uitgevoerde marktconsultatie zijn marktpartijen uitgenodigd om schriftelijk de antwoorden op de gestelde vragen in te dienen.

De vragen uit de marktconsultatie omvatten de volgende thema's: Algemeen & context; Systeemarchitectuur & techniek; CEMS & sturing; GTV & netimpact; Bewoners & betaalbaarheid; Exploitatie & eigendom; Contractvormen; Exit & continuïteit.

Uit de reacties van marktpartijen verwachtten we inzicht te krijgen in de interesse vanuit de markt voor dit energie-concept en informatie op te halen om het Programma van eisen voor de aanbesteding verder op te stellen.

2.2 Deelname

Meerdere marktpartijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de marktconsultatie en één marktpartij heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

3 Samenvatting marktinput

Uit de marktinput blijkt dat er vertrouwen is in de inzet van een BESS-systeem met capaciteitssturing als oplossing om nieuwbouw te realiseren op locaties met netcongestie. Wel vraagt het concept een duidelijke beschrijving van de rollen van de verschillende partijen, zoals tussen marktpartij en netbeheerder en de rol van de marktpartij richting de bewoners. Daarbij wordt een duidelijke voorkeur gegeven om de communicatie richting bewoners niet bij de marktpartij te leggen en de taken van de marktpartij te richten op de technische installaties en systemen.

De marktinput geeft duidelijke input voor randvoorwaarden en aandachtspunten die in een Programma van Eisen (PvE) verder moeten worden uitgewerkt. Ook geeft de input aan op welke punten bij voorkeur juist ruimte moet worden gelaten aan de markt. Daarnaast geeft de marktinput een richting ten aanzien van de kosten en betaalbaarheid. De exacte kosten zijn echter sterk afhankelijk van de uiteindelijke aansluitwaarde en kaders vanuit de netbeheerder.

Tot slot blijkt er vanuit de marktinput een voorkeur ten aanzien van exploitatiemodel en eigendomsconstructie, maar lijkt dit niet doorslaggevend. Zolang de rollen, randvoorwaarden en genoemde aandachtspunten goed zijn uitgewerkt in het PvE.

4 Conclusies

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is de gemeente Heerenveen niet langer van plan een aanbesteding te organiseren. De informatie uit de marktconsultatie wordt daarom niet gebruikt binnen dit project.

5 Vervolgstappen

Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 wordt er geen aanbesteding voor dit project gepubliceerd. De inzichten vanuit de marktconsultatie zijn naar verwachting wel relevant voor een ander woningbouwproject, [in gemeente Medemblik](#). Op deze locatie kunnen de geplande woningen vanwege netcongestie niet op de reguliere wijze worden aangesloten en kijken de regionale netbeheerder Liander en gemeente Medemblik naar alternatieve oplossingen. Mogelijk volgt hieruit een marktconsultatie en/of aanbesteding die relevant is voor de marktpartijen die interesse hebben getoond in deze marktconsultatie.

6 Bijlagen

Bijlage 1 – Geanonimiseerde Q&A