

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties

In de navolgende documenten vindt u artikelen die betrekking hebben op de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties. Hetgeen u ondersteuning biedt in het werken met de voorwaarden die van toepassing zijn op het werken aan en nabij elektrische installaties en het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen binnen Rijkswaterstaat.

Het gebruik van de documenten binnen de regio en in werken is verplicht ten einde een veilige Elektrische Installatie en het gebruik ervan te borgen.

Indien u conflicten door het gebruik van de documenten constateert dient u contact op te nemen met de Technische Installatie Verantwoordelijke van de Elektrische Installatie.

Namens de Functioneel Installatiebeheerder (FIB) en Technisch Installatieverantwoordelijken (TIV) van Rijkswaterstaat.

Aangewezen personen RWS

Betreft een overzicht van aangewezen personen (FIB, TIV, VP, VOP) per Regio. Het overzicht betreft enkel personen die in dienst zijn van Rijkswaterstaat.

Behoudens de F-IB heeft elke T-IV een aantal Elektrische Installaties die binnen de districtsgrens behoren in zijn aanwijzing staan.

De ‘bepaalde’ elektrische Installatie kan maar onder de verantwoordelijkheid van 1 FIB en 1 TIV vallen.

Opdrachtnemers die werkzaam binnen het areaal uitvoeren dienen zelf te voorzien in het aanwijzen van werknemers in dienst van de opdrachtnemer.

Bereikbaarheid, calamiteiten en gepand/ongepland werk

In dit document vindt u nadere informatie m.b.t. bereikbaarheid van de FIB's en TIV's, calamiteiten, gepland en ongepland werk aan elektrische installatie.

Met bereikbaarheid wordt bedoeld de bereikbaarheid van de FIB en/of TIV binnen en buiten kantoortijd.

Onder een calamiteit aan een Elektrische Installatie wordt (niet uitputtend) verstaan:

- Uitval object en deel ervan door directie of indirecte Bliksem inslagen;
- Brand;
- Elektrocutie;
- Grootschalige schade.

Onder gepland- en ongepland werk aan de Elektrische Installatie wordt bedoeld werkzaamheden aan de Elektrische Installatie t.g.v. wijzigingen en/of storingen.



Voorwaarden betreden en schakelen Elektrische Installaties

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing:

- U dient kennis te nemen van de informatie en met name de '**ALERTS**'.
  ALERTS zijn waarschuwingen en meldingen waar u kennis van dient te nemen en rekening mee dient te houden. Hiermee verkleint u de kans op schade en letsel binnen het areaal. Indien u een afwijking in het kader een veilige Bedrijfsvoering Elektrische Installaties constateert meldt dit dan direct bij de Technisch Installatieverantwoordelijke van het desbetreffende district.
- Voor het betreden van een ruimte met elektrische installaties en/of openen van apparaat kasten met elektrische componenten dient u in het bezit te zijn van een aanwijzing conform de NEN3140.
- Voor het schakelen van elektrische installaties dient u in het bezit te zijn van een aanwijzing conform de NEN3140.
- Het schakelen van een elektrische installatie in het kader van het veiligstellen (buiten bedrijfstellen) van de elektrische installatie ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden behoeft vooraf de toestemming van de Technisch Installatieverantwoordelijke van de elektrische installatie. Hiervoor dient het **Formulier 'Veiligstellen elektrische installatie'** in te vullen en aan te bieden.
- Het schakelen van een elektrische installatie in het kader van het veiligstellen (buiten bedrijfstellen) van de elektrische installatie ten behoeve van het herstel van een urgente storing behoeft niet de toestemming van de Technisch Installatieverantwoordelijke van de elektrische installatie. Wel dient u het **Formulier 'Veiligstellen elektrische installatie'** in te vullen en op de eerstvolgende werkdag aan te bieden.
- Het aanbrengen van wijzigingen in een elektrische installatie behoeft vooraf de toestemming van de Technisch Installatieverantwoordelijke van de elektrische installatie.
- Indien in uw aanwijzing wijzigingen optreden die gevolgen hebben voor uw aanwijzing dient u direct na het ontstaan een herziene aanwijzing ter ondertekening aan te bieden aan de Technisch Installatieverantwoordelijke.
- Indien u afwijkingen en fouten in een elektrische installatie en/of –documentatie constateert dient u deze ter stond te melden aan de Technische Installatieverantwoordelijke van die elektrische installatie. De afwijkingen en fouten met zo hoog mogelijk detail beschrijven.
- Indien de Technisch Installatieverantwoordelijke van de elektrische installatie niet bereikbaar is dient u een collega Technisch Installatieverantwoordelijke of de Functioneel Installatiebeheerder te benaderen.
- Elektrische installaties zijn te herkennen door het (gele) pictogram.

