

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Oss  
**Referentie:** IBOR 004-25  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**  
1

**Onderwerp:**  
Bestrating hoeveelheden

**Vraag:**

Bij alle voorgeschreven bestratingsproducten kunnen fabrieksmatige hulpstukken geleverd worden. Kan de opdrachtgever in de bestekposten de benodigde hulpstukken (Halve stenen/ bisschopsmutsen) aangeven?

**Antwoord:**

Besteksposten in hoofdstuk 4621, 4622 en 4623 zijn gewijzigd in aanbrengen exclusief leverantie. Besteksposten in hoofdstuk 4931 zijn toegevoegd, dit betreft de leverantie van hele stenen, halve stenen en keperstenen. De resultaatsverplichting in bestekspost 482020 voor het pasmaken van betonstraatstenen is gewijzigd. Dit betreft o.a. alleen de lengtes langs bochtstralen en molgoot in het midden van de rijbaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
2

**Onderwerp:**  
462110

**Vraag:**

Bestekpost geeft elleboogverband aan terwijl tekening halfsteens aangeeft, wat dient hier aangehouden te worden?

**Antwoord:**

Dit moet halfsteensverband zijn, bestekspost 462110 is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

462110

**Vraag:**

Hoe ziet opdrachtgever dit irt het machinaal aanbrengen van bestrating?

**Antwoord:**

De opdrachtnemer dient hier in het straatwerkplan rekening mee te houden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

bestekhoofdstuk 4001

**Vraag:**

Hier wordt verwezen naar de standaard art. 22.02.07 lid 06. Is hier artikel 22.02.07 van deel 3 van het bestek ook van toepassing?

**Antwoord:**

Artikel 22.02.07 in deel 3 is een afwijking op de Standaard en is ook van toepassing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bestekhoofdstuk 402

**Vraag:**

Welke eisen worden gesteld aan de verdichting binnen deze besteksposten?

**Antwoord:**

In afwijking op de Standaard bedraagt de oppervlakte per meetvak 500 m2. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef, tenminste 3 monsters op de door de directie aangewezen locaties. Bepaling 801701 in deel 3 is toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

301

**Vraag:**

Gezien de looptijd van 270 werkbare werkdagen lijkt ons een vergunning onvermijdelijk. Hoe gaat opdrachtgever om met de doorlooptijd en kosten voor de vergunning?

**Antwoord:**

Alle bijkomende kosten dienen in deze post te worden opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

301 Bemaling

**Vraag:**

Kan de opdrachtgever een bemalingsadvies overleggen?

**Antwoord:**

Nee, opdrachtnemer dient zelf een bemalingsplan op te stellen volgens bestekspost 100010. Gegevens m.b.t. grondwater zijn te vinden in bijlage 9 (hoofdstuk 8).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

1100 Rooien bomen incl. stobben

**Vraag:**

Graag ontvangen wij inzichtelijkheid in de de ligging van alle bestaande kabels en leidingen ten opzichte van het te verwijderen wortelgestel van de bomen. Graag ontvangen wij een opbreektekening incl. ligging kabels en leidingen aangevuld met proefsleuven.

**Antwoord:**

Tekening 1 OPV 006-24 TOTAAL K&L is toegevoegd en Tekening 1 PRS 006-24 overzicht kruisende k&l is ter informatie toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

Ref.nr.  
9

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Onderwerp:**

101050

**Vraag:**

Waarom moeten deze in kaart gebracht worden als deze toch verwijderd worden?

**Antwoord:**

Het opsporen van de huisaansluitingen is voldoende, bestekspost is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

Ref.nr.  
10

**Onderwerp:**

Bestekposten 370070 -371050

**Vraag:**

Mag een functioneel gelijkwaardig product aangeboden worden?

**Antwoord:**

Ja, dit mag met goedkeuring van de directie een functioneel gelijkwaardig product zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**11**

**Onderwerp:**

22.02.07

**Vraag:**

In de rioolsleuf worden 3 monsters per 60 meter rioolsleuf verlangd. Betreft dit op 1 diepte?

**Antwoord:**

Dit kunnen op aanwijs van directie per sleuflengte verschillende dieptes zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**12**

**Onderwerp:**

01.28.05

**Vraag:**

Opdrachtgever heeft als wens een groot deel van het werk elektrisch uit te laten voeren. Een strakke eis wordt ondermijnt door de term bijvoorbeeld. Kan de opdrachtgever duidelijk en stellig aangeven welk materieel Zero Emmisie dienen te zijn?

**Antwoord:**

De werkzaamheden zoals omschreven dienen volledig elektrisch uitgevoerd te worden, het te gebruiken materiaal is ter keuze van de opdrachtnemer. Bepaling 01 28 05 is aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

Ref.nr.  
13

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Onderwerp:**

Indexering

**Vraag:**

Kan opdrachtgever gezien de looptijd van het werk enige vorm van indexering danwel de risicoregeling van toepassing verklaren?

**Antwoord:**

De eenheidsprijzen worden 1 jaar na startdatum geïndexeerd, bepaling 01 05 01 is in deel 3 van het bestek toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

Ref.nr.  
14

**Onderwerp:**

bestekpost 132000

**Vraag:**

Klopt de aangegeven dikte van de tegels? Moet dit niet 45 mm zijn?

**Antwoord:**

Klopt, dit moet 45 mm zijn. Bestekspost 132000 is aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

## Mededelingen

**Ref.nr.**  
**M1**

**Onderwerp:**  
Graven proefsleuf

**Inhoud mededeling:**  
R.v. in bestekspost 101020 is aangepast.

**Aangemaakt op:**  
10 mrt 2026

**Percelen:**  
P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**M2**

**Onderwerp:**  
Proeven / monsters

**Inhoud mededeling:**  
Ten behoeve van de kosten voor de benodigde verdichtingsproeven / monsters is bestekspost 108010 toegevoegd.

**Aangemaakt op:**  
10 mrt 2026

**Percelen:**  
P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**M3**

**Onderwerp:**  
Verwijderen betonbuis < 500 mm

**Inhoud mededeling:**  
R.v. in bestekspost 170050 is aangepast

**Aangemaakt op:**  
10 mrt 2026

**Percelen:**  
P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**M4**

**Onderwerp:**  
Verwijderen betonbuis 500-800 mm

**Inhoud mededeling:**  
R.v. in bestekspost 170060 is aangepast

**Aangemaakt op:**  
10 mrt 2026

**Percelen:**  
P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss



Ref.nr.  
M5

**Onderwerp:**  
Verwijderen PVC 200 mm

**Inhoud mededeling:**  
Bestekspost 171010 is toegevoegd

**Aangemaakt op:**  
10 mrt 2026

**Percelen:**  
P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

Ref.nr.  
M6

**Onderwerp:**  
Verwijderen betonput

**Inhoud mededeling:**  
R.v. in bestekspost 172110 is aangepast

**Aangemaakt op:**  
10 mrt 2026

**Percelen:**  
P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

Ref.nr.  
M7

**Onderwerp:**  
Verwijderen putrand en deksel

**Inhoud mededeling:**  
R.v. in bestekspost 175000 is aangepast

**Aangemaakt op:**  
10 mrt 2026

**Percelen:**  
P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

Ref.nr.  
M8

**Onderwerp:**  
Verwijderen kolk- en huisaansluitingen

**Inhoud mededeling:**  
Besteksposten 176510 en 176800 zijn aangepast, het verwijderen betreft ook eventuele kolkaansluitingen.

**Aangemaakt op:**  
10 mrt 2026

**Percelen:**  
P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

Ref.nr.  
M9

**Onderwerp:**  
Buitenwerking stellen rioolleiding

**Inhoud mededeling:**

R.v. in besteksposten 311030, 311050, 311530 en 311550 zijn aangepast.

**Aangemaakt op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**M10**

**Onderwerp:**

Planten bomen

**Inhoud mededeling:**

Verwijzing naar bestekspost naar grondverbetering is in besteksposten 533060, 533100, 533110 en 533120 aangepast.

**Aangemaakt op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**M11**

**Onderwerp:**

Inzetten van werknemers

**Inhoud mededeling:**

De r.v. in de besteksposten 81000, 810010, 810020 en 810100 zijn aangepast

**Aangemaakt op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**M12**

**Onderwerp:**

Inzetten van materieel

**Inhoud mededeling:**

De r.v. in de besteksposten 82000, 820010, 820020 en 820050 zijn aangepast

**Aangemaakt op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss

**Ref.nr.**  
**M13**

**Onderwerp:**

Tekening straatwerkplan

**Inhoud mededeling:**

17 Bijlage XVII Straatwerkplan tekening is aangepast.

**Aangemaakt op:**

10 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Herinrichting Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. in de gemeente Oss