2 blazen zetten

Best: 250.0 PVCwit 30 mBar

Best: 160.0 PVCsv 30 mBar

A UTN: 250.0 PVCwit 30 mBar
Z NTL: 200.0 PVCsv 30 mBar

NTL: T-stuk 200.0 200.0 200.0

A UTN: 250.0 PVCwit 30 mBar
Z NTL: 200.0 PVCsv 30 mBar

Alle huisaansluitingen overzetten

BBS: 110.0 PE 100 30 mBar

A UTN: 250.0 PVCwit 30 mBar
Z NTL: 200.0 PVCsv 30 mBar

BBS: 110.0 PE 100 30 mBar

A NTL: 160.0 PVCsv 30 mBar
Z UTN: 160.0 PVCwit 30 mBar

Best: 160.0 PVCwit 30 mBar

A UTN: 160.0 PVCwit 30 mBar
Z NTL: 160.0 PVCsv 30 mBar

NTL: T-stuk 160.0 160.0 160.0

Best: 160.0 PVCsv 30 mBar

A NTL: 160.0 PVCsv 30 mBar
Z UTN: 160.0 PVCsv 30 mBar

Verklaring Gas

- Lage druk (NTL/TVV/IBS/TRL)
- Hoge druk (NTL/TVV/IBS/TRL)
- Mantelbuis/Boring/Persing/Zinker
- HD/LD (UTN/TVL/BBS)
- Telecom

Diepteligging Leidingen Openbare Grond
Gas aansluitleiding = 0,5 - 0,8 meter
Gas distributie lage druk (<200mBar) = 0,8 meter
Gas transport hoge druk (<=8 Bar) = 1,0 meter

- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL/NTP Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- TVV Te vervangen
- TRL Te Relinen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- Afblaas
- Afsluiter
- Eindkap
- T-Stuk
- Sifon
- Flensverbinding
- Gronddek
- Gasaansluiting
- Stoppeling
- Kwelscherm
- Kruisstuk
- Materiaal-/Leeftijd-/Diameterovergang

- Hogedruk aansluitset
- District/Overslag station
- KB Installatie
- KB meetpaal
- KB gelijkrichter
- Anodebed
- Magnesiumanode
- Drainage
- Referentiecel
- Isolatieflens
- Isolatiestuk
- Gelijkrichterkast
- KB (Ster)aarding
- Anode

KL Bergerhoutrotonde Alkmaar VERV LT6G (wit PVC)

Beheerkaart :	
Datum	: 3-10-2025
Status	: Voorbereiding
Schaal	: 1:500
Discipline	: G-LD/G-HD
Blad nr: 1/2	Formaat: A2
CS nr:	3189571
Regio:	NHN & Friesland - IPN
Case nr:	0329471

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Alkmaar
Get. : Jeroen Disseldorp Datum: 19-11-2025
Wijz. A : Datum: Par.:
Wijz. B : Datum: Par.:
Wijz. C : Datum: Par.:
Engineer : Jeroen Disseldorp Tel. nr : 06-81939638